

工事成績採点の考查項目の考查項目別運用表(解体(建築工事))

(主任監督員)

[記入方法]

考查項目	工種	a 適切である	b ほぼ適切である	c 他の評価に該当しない	d	e
3. 出来形及び出来ばえ I. 出来形 (建築工事用)	解体工事 (建築)	<p>●評価対象項目</p> <p><input type="checkbox"/> 整地の範囲及び埋め戻しが、設計図書を満足し、適切な施工である。</p> <p><input type="checkbox"/> 指定仮設の設置範囲及び仕様が設計図書を満足し、適切な施工である。</p> <p><input type="checkbox"/> 分別解体等の方法が、設計図書を満足し、適切な施工である。</p> <p><input type="checkbox"/> 施工記録の整備が良好である。</p> <p><input type="checkbox"/> 建設廃棄物の処分数量に関する管理記録の整備が良好である。</p> <p><input type="checkbox"/> 施工計画書に基づく管理を工夫して行っている。</p> <p><input type="checkbox"/> 撤去対象物の範囲及び建設廃棄物の処分が適切である。</p> <p><input type="checkbox"/> 不可視部分の解体物の撤去状況が写真等で確認できる。</p> <p><input type="checkbox"/> その他 (理由:)</p> <p>●判断基準</p> <p>評価値が90%以上……… a</p> <p>評価値が80%以上90%未満…… b</p> <p>評価値が80%未満……… c</p>	<p>① 当該「評価対象項目」のうち、対象としない項目は削除する。</p> <p>② 削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として計算した比率(%)計算の値で評価する。</p> <p>③ 評価値(%) = ()該当評価数 / ()評価対象項目数</p> <p>④ なお、削除後の評価対象項目数が2項目以下の場合はc評価とする。</p>		<p><input type="checkbox"/> 出来形関係の評価項目に係る施工が不適切であったため、監督職員が文書で改善指示を行った。</p>	<p><input type="checkbox"/> 契約書第17条に基づき、監督職員が改造請求を行った。</p>
II. 品質 (建築工事用)	解体工事 (建築)	<p>●評価対象項目</p> <p><input type="checkbox"/> 分別解体、建設廃棄物の処理・再資源化などに関して、工事着手前の調査・検討が十分に実施され、その内容が確認できる。</p> <p><input type="checkbox"/> 施工の各段階における記録の方法が、適切である。</p> <p><input type="checkbox"/> 解体前の解体物の寸法を計測し、設計図書と照合を行っている。</p> <p><input type="checkbox"/> 現地状況や撤去対象物の劣化状況を把握し、適切な対策を実施している。</p> <p><input type="checkbox"/> 有害物質(PCB、アスベスト、ダイオキシン、フロンなど)の飛散・流失等を防止し、適正な処理がなされていることが確認できる。</p> <p><input type="checkbox"/> その他 (理由:)</p> <p>●判断基準</p> <p>評価値が90%以上……… a</p> <p>評価値が80%以上90%未満…… b</p> <p>評価値が80%未満……… c</p>	<p>① 当該「評価対象項目」のうち、対象としない項目は削除する。</p> <p>② 削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として計算した比率(%)計算の値で評価する。</p> <p>③ 評価値(%) = ()該当評価数 / ()評価対象項目数</p> <p>④ なお、削除後の評価対象項目数が2項目以下の場合はc評価とする。</p>		<p><input type="checkbox"/> 品質に係る評価対象项目的施工が不適切であったため、監督職員が文書で改善指示を行った。</p>	<p><input type="checkbox"/> 契約書第17条に基づき、監督職員が改造請求を行った。</p>

検査項目	工種	a	b	c	d	e	
		優れている	やや優れている	他の評価に該当しない	やや劣っている	劣っている	
3. 出来形及び出来ばえ I. 出来形 (建築工事用)	解体工事 (建築)	<p>●評価対象項目</p> <p><input type="checkbox"/> 整地の範囲及び埋め戻しが、設計図書を満足し、適切な施工であることが確認できる。</p> <p><input type="checkbox"/> 指定仮設の設置範囲及び仕様が設計図書を満足し、適切な施工であることが確認できる。</p> <p><input type="checkbox"/> 分別解体等の方法が、設計図書を満足し、適切な施工であることが確認できる。</p> <p><input type="checkbox"/> 施工記録の整備が、良好であることが確認できる。</p> <p><input type="checkbox"/> 建設廃棄物の処分数量に関する管理記録の整備が良好であることが確認できる。</p> <p><input type="checkbox"/> 施工計画書に基づく管理を工夫して行っていることが確認できる。</p> <p><input type="checkbox"/> 撤去対象物の範囲及び建設廃棄物の処分が適切であることが確認できる。</p> <p><input type="checkbox"/> 不可視部分の解体物の撤去状況が写真等で確認できる。</p> <p><input type="checkbox"/> その他（理由：）</p>			<p><input type="checkbox"/> 出来形関係の評価項目に係る施工が不適切であったため、監督職員が文書で改善指示を行い、改善された。</p>		<p><input type="checkbox"/> 契約書第17条に基づき、改造請求が行われた。</p>
		<p>●判断基準</p> <p>評価値が90%以上……… a</p> <p>評価値が70%以上90%未満…… b</p> <p>評価値が70%未満……… c</p> <p>① 当該「評価対象項目」のうち、対象としない項目は削除する。 ② 削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として計算した比率(%)計算の値で評価する。 ③ 評価値(%) = ()評価数 / ()評価対象項目数 ④ なお、削除後の評価対象項目数が2項目以下の場合はc評価とする。</p>					
II. 品質 (建築工事用)	解体工事 (建築)	<p>●評価対象項目</p> <p><input type="checkbox"/> 分別解体、建設廃棄物の処理・再資源化などに関して、工事着手前の調査・検討が十分に実施され、その内容が確認できる。</p> <p><input type="checkbox"/> 施工の各段階における記録の方法が、適切であることが確認できる。</p> <p><input type="checkbox"/> 解体前の撤去対象物の寸法を計測し、設計図書と照合を行っている。</p> <p><input type="checkbox"/> 現地状況や撤去対象物の劣化状況を把握し、適切な対策を実施していることが確認できる。</p> <p><input type="checkbox"/> 有害物質(PCB、アスベスト、ダイオキシン、フロンなど)の飛散・流失等を防止し、適正な処理がなされていることが確認できる。</p> <p><input type="checkbox"/> その他（理由：）</p>			<p><input type="checkbox"/> 品質に係る評価対象項目の施工が不適切であったため、監督職員が文書で改善指示を行い、改善された。</p>		<p><input type="checkbox"/> 契約書第17条に基づき、改造請求が行われた。</p>
		<p>●判断基準</p> <p>評価値が90%以上……… a</p> <p>評価値が70%以上90%未満…… b</p> <p>評価値が70%未満……… c</p> <p>① 当該「評価対象項目」のうち、対象としない項目は削除する。 ② 削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として計算した比率(%)計算の値で評価する。 ③ 評価値(%) = ()評価数 / ()評価対象項目数 ④ なお、削除後の評価対象項目数が2項目以下の場合はc評価とする。</p>					
III. 出来ばえ (建築工事用)	解体工事 (建築)	<p>●評価対象項目</p> <p><input type="checkbox"/> ①埋め戻しの状態が良い。</p> <p><input type="checkbox"/> ②関連工事(工種)又は既存部分との調整がなされ、調和が良い仕上がりである。</p> <p><input type="checkbox"/> ③排水に配慮されており、起伏やぬかるみが無い。</p> <p><input type="checkbox"/> ④施工後の清掃が入念に実施されている。</p> <p><input type="checkbox"/> ⑤全体的な美観が良好である。</p> <p><input type="checkbox"/> ⑥その他（理由：）</p>			<p><input type="checkbox"/> 出来ばえが劣っている。</p> <p>上記該当があればd評価とする</p>		
		<p>●判断基準</p> <p>評価値が90%以上……… a</p> <p>評価値が80%以上90%未満…… b</p> <p>評価値が80%未満……… c</p> <p>① 当該「評価対象項目」のうち、対象としない項目は削除する。 ② 削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として計算した比率(%)計算の値で評価する。 ③ 評価値(%) = ()評価数 / ()評価対象項目数 ④ なお、削除後の評価対象項目数が2項目以下の場合はc評価とする。</p>					

工事成績採点の考查項目別運用表(解体(土木工事))

(主任監督員)

[記入方法]

考查項目	工種	a	b	c	d	e
		適切である	ほぼ適切である	他の評価に該当しない		
3. 出来形及び出来ばえ I. 出来形 (土木工事用)	解体工事 (土木)	<p>「評価対象項目」</p> <p><input type="checkbox"/> 撤去対象物の範囲、及び建設廃棄物の処分が適切である。</p> <p><input type="checkbox"/> 整地の範囲及び埋め戻しが、設計図書を満足し、適切な施工である。</p> <p><input type="checkbox"/> 不可視部分の解体物の撤去状況が写真で確認できる。</p> <p><input type="checkbox"/> 分別解体等の方法が、設計図書を満足し、適切な施工である。</p> <p><input type="checkbox"/> 写真管理基準が定められていない工種について、監督員と協議の上管理している。</p> <p><input type="checkbox"/> その他(理由: _____)</p> <p>●判断基準 該当項目が4項目以上 a 該当項目が2項目以上 b a, bに該当しない c</p>			<p><input type="checkbox"/> 出来形関係の評価項目に係る施工が不適切であったため、監督職員が文書で改善指示を行った。</p>	
II. 品質 (土木工事用)	解体工事 (土木)	<p>「評価対象項目」</p> <p><input type="checkbox"/> 分別解体、建設廃棄物の処理・再資源化などに関して、工事着手前の調査・検討が十分に実施されている。</p> <p><input type="checkbox"/> 付着物の除去を積極的に行っている。</p> <p><input type="checkbox"/> 現地状況や撤去対象物の劣化状況を把握し、適切な対策を実施している。</p> <p><input type="checkbox"/> 有害物質(PCB、アスベスト、ダイオキシン、フロンなど)の飛散・流失等を防止し、適正な処理がなされている。</p> <p><input type="checkbox"/> その他(理由: _____)</p> <p>●判断基準 評価値が80%以上 a 評価値が60%以上～80%未満 b 評価値が60%未満 c</p>			<p><input type="checkbox"/> 品質に係る評価対象項目の施工が不適切であったため、監督職員が文書で改善指示を行った。</p>	

- ① 当該「評価対象項目」のうち、対象としない項目は削除する。
- ② 削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として計算した比率(%)計算の値で評価する。
- ③ 評価値(%) = ()該当評価数 / ()評価対象項目数
- ④ なお、削除後の評価対象項目数が2項目以下の場合はc評価とする。

検査項目	工種	a	b	c	d	e
		優れている	やや優れている	他の評価に該当しない	やや劣っている	劣っている
III. 出来形及び出来ばえ (土木工事用)	解体工事 (土木)	<p>「評価対象項目」</p> <p><input type="checkbox"/> 撤去対象物の範囲、及び建設廃棄物の処分が適切であることが確認できる。</p> <p><input type="checkbox"/> 整地の範囲及び埋め戻しが、設計図書を満足し、適切な施工であることが確認できる。</p> <p><input type="checkbox"/> 不可視部分の解体物の撤去状況が写真で確認できる。</p> <p><input type="checkbox"/> 分別解体等の方法が、設計図書を満足し、適切な施工であることが確認できる。</p> <p><input type="checkbox"/> 写真管理基準が定められていない工種について、監督員と協議の上管理していることが確認できる。</p> <p><input type="checkbox"/> その他（理由：）</p> <p>●判断基準 該当項目が4項目以上 …… a 該当項目が2項目以上 …… b a, bに該当しない …… c</p>			<p><input type="checkbox"/> 出来形関係の評価項目に係る施工が不適切であったため、監督職員が文書で改善指示を行い、改善された。</p>	
II. 品質	解体工事 (土木)	<p>「評価対象項目」</p> <p><input type="checkbox"/> 分別解体、建設廃棄物の処理・再資源化などに関して、工事着手前の調査・検討が十分に実施され、その内容が確認できる。</p> <p><input type="checkbox"/> 付着物の除去を積極的に行っていることが確認できる。</p> <p><input type="checkbox"/> 現地状況や撤去対象物の劣化状況を把握し、適切な対策を実施していることが確認できる。</p> <p><input type="checkbox"/> 有害物質(PCB、アスベスト、ダイオキシン、フロンなど)の飛散・流失等を防止し、適正な処理がなされていることが確認できる。</p> <p><input type="checkbox"/> その他（_____）</p> <p>●判断基準 評価値が80%以上……a 評価値が60%以上～80%未満……b 評価値が60%未満……c</p>			<p><input type="checkbox"/> 品質に係る評価対象项目的施工が不適切であったため、監督職員が文書で改善指示を行い、改善された。</p>	
III. 出来ばえ	解体工事 (土木)	<p>「評価対象項目」</p> <p><input type="checkbox"/> 埋め戻しの状態が良い。</p> <p><input type="checkbox"/> 関連工事(工種)又は既存部分との調整がなされ、調和が良い仕上がりである。</p> <p><input type="checkbox"/> 整地後の敷地が、管理者や近隣住民等への安全に対する配慮がなされている。</p> <p><input type="checkbox"/> 施工後の清掃が入念に実施されている。</p> <p><input type="checkbox"/> 全体的な仕上がりが良い。</p>			<p>●判断基準 該当4項目以上 …… a 該当3項目 …… b 該当2項目 …… c 該当1項目以下 …… d</p>	

工事成績採点の考查項目の考查項目別運用表(河川工事(州ざらい工事))

(主任監督員)

[記入方法]

考查項目	工種	a	b	c	d	e
		適切である	ほぼ適切である	他の評価に該当しない		
3. 出来形及び出来ばえ I. 出来形 (土木工事用)	河川工事 (州ざらい工事)	<p>「評価対象項目」</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 出来形管理が容易に把握できるよう、出来形管理図及び出来形管理表が適切にまとめられている。 <input type="checkbox"/> 社内の管理基準に基づき管理している。 <input type="checkbox"/> 不可視部分の出来形が写真で確認できる。 <input type="checkbox"/> 写真管理基準の管理項目を満足している。 <input type="checkbox"/> 出来形管理基準が定められていない工種について、監督職員と協議の上で管理している。 <input type="checkbox"/> その他(理由: _____) <p>●判断基準</p> <p>該当項目が4項目以上 a</p> <p>該当項目が2項目以上 b</p> <p>a, bに該当しない c</p>		<input type="checkbox"/> 出来形関係の評価項目に係る施工が不適切であったため、監督職員が文書で改善指示を行った。		<input type="checkbox"/> 契約書第17条に基づき、監督職員が改造請求を行った。
II. 品質 (土木工事用)	河川工事 (州ざらい工事)	<p>「評価対象項目」</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 着手前の測量等の記録・保存が適正である。 <input type="checkbox"/> 挖削工について仕様書に定められた施工上の注意事項が守られている。 <input type="checkbox"/> 湿り防止等環境保全に配慮して施工している。 <input type="checkbox"/> 既設構造物に影響の無いように施工している。 <input type="checkbox"/> 規定された掘削深度が確保されており、掘削面下を乱さないように施工している。 <input type="checkbox"/> 法面に有害な損傷部が無い。 <input type="checkbox"/> 土砂の運搬が適切であり、運搬管理も良好である。 <input type="checkbox"/> 土砂量の検収・計測が的確に行われている。 <input type="checkbox"/> 伐木前の樹林密度等の記録・保存が適正である。 <input type="checkbox"/> 伐木、除根等の適正な運搬、積卸、処分を行っている。 <input type="checkbox"/> 廃棄物、投棄物等の処理を適切に行っている。 <input type="checkbox"/> その他(理由: _____) <p>●判断基準</p> <p>評価値が80%以上 a</p> <p>評価値が60%以上～80%未満 b</p> <p>評価値が60%未満 c</p>		<input type="checkbox"/> 品質に係る評価対象项目的施工が不適切であったため、監督職員が文書で改善指示を行った。		<input type="checkbox"/> 契約書第17条に基づき、監督職員が改造請求を行った。

- ① 当該「評価対象項目」のうち、対象としない項目は削除する。
- ② 削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として計算した比率(%)計算の値で評価する。
- ③ 評価値(%) = ()該当評価数 / ()評価対象項目数
- ④ なお、削除後の評価対象項目数が2項目以下の場合はc評価とする。

検査項目	工種	a	b	c	d	e				
		優れている	やや優れている	他の評価に該当しない	やや劣っている	劣っている				
III. 出来形 (土木工事用)	河川工事 (州ざらい 工事)	<p>「評価対象項目」</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 出来形管理が容易に把握できるよう、出来形管理図及び出来形管理表が適切にまとめられている。 <input type="checkbox"/> 社内の管理基準に基づき管理していることが確認できる。 <input type="checkbox"/> 不可視部分の出来形が写真で確認できる。 <input type="checkbox"/> 写真管理基準の管理項目を満足している。 <input type="checkbox"/> 出来形管理基準が定められていない工種について、監督職員と協議の上で管理していることが確認できる。 <input type="checkbox"/> その他（理由： _____） <p>●判断基準</p> <p>該当項目が4項目以上 …… a</p> <p>該当項目が2項目以上 …… b</p> <p>a, bに該当しない …… c</p>		<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 出来形関係の評価項目に係る施工が不適切であったため、監督職員が文書で改善指示を行い、改善された。 		<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 契約書第17条に基づき、改造請求が行われた。 				
検査項目	工種	a	b	c	d	e				
II. 品質	河川工事 (州ざらい 工事)	<p>「評価対象項目」</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 着手前の測量等の記録・保存が適正であることが確認できる。 <input type="checkbox"/> 挖削工について仕様書に定められた施工上の注意事項が守られていることが確認できる。 <input type="checkbox"/> 漏り防止等環境保全に配慮して施工していることが確認できる。 <input type="checkbox"/> 既設構造物に影響の無いように施工していることが確認できる。 <input type="checkbox"/> 規定された掘削深度が確保されており、掘削面下を乱さないように施工していることが確認できる。 <input type="checkbox"/> 法面に有害な損傷部がないことが確認できる。 <input type="checkbox"/> 土砂の運搬が適切であり、運搬管理も良好であることが確認できる。 <input type="checkbox"/> 土砂量の検査・計測が的確に行われていることが確認できる。 <input type="checkbox"/> 伐木前の樹林密度等の記録・保存が適正であることが確認できる。 <input type="checkbox"/> 伐木、除根等の適正な運搬、積卸、処分を行っていることが確認できる。 <input type="checkbox"/> 廃棄物、投棄物等の処理を適切に行っていていることが確認できる。 <input type="checkbox"/> その他（ _____ ） <p>●判断基準</p> <p>評価値が80%以上…………a</p> <p>評価値が60%以上～80%未満……b</p> <p>評価値が60%未満…………c</p>		<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 品質に係る評価対象項目の施工が不適切であったため、監督職員が文書で改善指示を行い、改善された。 		<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 契約書第17条に基づき、改造請求が行われた。 				
検査項目	工種	a	b	c	d	e				
III. 出来ばえ	河川工事 (州ざらい 工事)	<p>「評価対象項目」</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 浮き石等が無く表面の仕上げが良い。 <input type="checkbox"/> 端部のすりつけが良く通りが良い。 <input type="checkbox"/> 滞水がない。 <input type="checkbox"/> 全体的な美観が良い。 <input type="checkbox"/> 施工管理記録等から不可視部分の出来映えの良さがうかがえる。 				<p>●判断基準</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td>該当4項目以上 …… a</td> </tr> <tr> <td>該当3項目 …… b</td> </tr> <tr> <td>該当2項目 …… c</td> </tr> <tr> <td>該当1項目以下 …… d</td> </tr> </table>	該当4項目以上 …… a	該当3項目 …… b	該当2項目 …… c	該当1項目以下 …… d
該当4項目以上 …… a										
該当3項目 …… b										
該当2項目 …… c										
該当1項目以下 …… d										

工事成績採点の考查項目の考查項目別運用表(暗渠排水工事(埋戻し))

(主任監督員)

[記入方法]

考查項目	工種	a	b	c	d	e
		適切である	ほぼ適切である	他の評価に該当しない		
3. 出来形及び出来ばえ I. 出来形 (土木工事用)	暗渠排水工事 (埋戻し)	<p>「評価対象項目」</p> <p><input type="checkbox"/> 施工状況が容易に把握できるよう、施工管理写真が適切にまとめられている。</p> <p><input type="checkbox"/> 社内の管理基準に基づき管理している。</p> <p><input type="checkbox"/> 埋め戻した表土に不陸がない。</p> <p><input type="checkbox"/> 写真管理基準の管理項目を満足している。</p> <p><input type="checkbox"/> 出来形管理基準が定められていない工種について、監督職員と協議の上で管理していることが確認できる。 (石礫及び雑物等を含む)</p> <p><input type="checkbox"/> その他(理由: _____)</p> <p>●判断基準</p> <p>該当項目が4項目以上 ・・・ a</p> <p>該当項目が2項目以上 ・・・ b</p> <p>a、bに該当しない ・・・ c</p>			<p><input type="checkbox"/> 出来形関係の評価項目に係る施工が不適切であったため、監督職員が文書で改善指示を行った。</p>	<p><input type="checkbox"/> 契約書第17条に基づき、監督職員が改造請求を行った。</p>
II. 品質 (土木工事用)	暗渠排水工事 (埋戻し)	<p>「評価対象項目」</p> <p><input type="checkbox"/> 石礫及び雑物等の除去が適切に実施されている。</p> <p><input type="checkbox"/> 暗渠排水の埋戻が適切に実施されている。</p> <p><input type="checkbox"/> 暗渠排水の埋戻しにあたり、地区内の地表水、地下水が良好な排水状態で施工している。</p> <p><input type="checkbox"/> 埋戻土の転圧や周辺の整地を適切に実施されている。</p> <p><input type="checkbox"/> 暗渠排水の溝畔又は道路復旧の仕上げが適切に実施されている。</p> <p><input type="checkbox"/> その他(理由: _____)</p> <p>●判断基準</p> <p>評価値が80%以上 ・・・ a</p> <p>評価値が60%以上～80%未満 ・・・ b</p> <p>評価値が60%未満 ・・・ c</p>			<p><input type="checkbox"/> 品質に係る評価対象項目の施工が不適切であったため、監督職員が文書で改善指示を行った。</p>	<p><input type="checkbox"/> 契約書第17条に基づき、監督職員が改造請求を行った。</p>

- ① 当該「評価対象項目」のうち、対象としない項目は削除する。
 ② 削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として計算した比率(%)計算の値で評価する。
 ③ 評価値(%) = ()該当評価数 / ()評価対象項目数
 ④ なお、削除後の評価対象項目数が2項目以下の場合はc評価とする。

考査項目	工種	a	b	c	d	e
		優れている	やや優れている	他の評価に該当しない	やや劣っている	劣っている
3. 出来形及び出来ばえ I. 出来形 (土木工事用)	暗渠排水工事 (埋戻し)	<p>「評価対象項目」</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 施工状況が容易に把握できるよう、施工管理写真が適切にまとめられていることが確認できる。 <input type="checkbox"/> 社内の管理基準に基づき管理していることが確認できる。 <input type="checkbox"/> 埋め戻した表土に不陸がないことが確認できる。 <input type="checkbox"/> 写真管理基準の管理項目を満足している。 <input type="checkbox"/> 出来形管理基準が定められていない工種について、監督職員と協議の上で管理していることが確認できる。 (石礫及び雑物等を含む) <input type="checkbox"/> その他 (理由 : _____) <p>●判断基準</p> <p>該当項目が4項目以上 ・・・ a 該当項目が2項目以上 ・・・ b a、bに該当しない ・・・ c</p>		<input type="checkbox"/> 出来形関係の評価項目に係る施工が不適切であったため、監督職員が文書で改善指示を行い、改善された。		<input type="checkbox"/> 契約書第17条に基づき、改造請求が行われた。
II. 品質	暗渠排水工事 (埋戻し)	<p>「評価対象項目」</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 石礫及び雑物等の除去が適切に実施されていることが確認できる。 <input type="checkbox"/> 暗渠排水の埋戻が適切に実施されていることが確認できる。 <input type="checkbox"/> 暗渠排水の埋戻しにあたり、地区内の地表水、地下水が良好な排水状態で施工していることが確認できる。 <input type="checkbox"/> 埋戻土の転圧や周辺の整地を適切に実施されていることが確認できる。 <input type="checkbox"/> 暗渠排水の溝畔又は道路復旧の仕上げが適切に実施されていることが確認できる。 <input type="checkbox"/> その他 (_____) <p>●判断基準</p> <p>評価値が80%以上.....a 評価値が60%以上～80%未満.....b 評価値が60%未満.....c</p>		<input type="checkbox"/> 品質に係る評価対象项目的施工が不適切であったため、監督職員が文書で改善指示を行い、改善された。		<input type="checkbox"/> 契約書第17条に基づき、改造請求が行われた。
III. 出来ばえ	暗渠排水工事 (埋戻し)	<p>「評価対象項目」</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 全体的な美観が良い。 <input type="checkbox"/> 支線道路や進入路などの建設機械が走行した箇所が適切に復旧されている。 <input type="checkbox"/> 表土に石礫等がなく、営農に支障がない。 <input type="checkbox"/> 石礫、残土等が適切に処理されている。 <input type="checkbox"/> 埋戻部に軟弱箇所や沈下がなく、営農に支障がない。 <input type="checkbox"/> 地表への被覆材の浮出等がない。 <input type="checkbox"/> その他(理由: _____) 		<p>●判断基準</p> <p>該当5項目以上 ・・・ a 該当4項目 ・・・ b 該当3項目 ・・・ c 該当2項目以下 ・・・ d ※現地のほか工事写真により判定できる</p>		

工事成績採点の考查項目の考查項目別運用表(ほ場整備工事(整地仕上げ))

(主任監督員)

[記入方法]

考查項目	工種	a	b	c	d	e
3. 出来形及び出来ばえ I. 出来形 (土木工事用)	ほ場整備工事 (整地仕上げ)	<input type="checkbox"/> 出来形の測定が、必要な測定項目について所定の測定基準に基づき行われており、測定値が規格値を満足し、そのばらつきが規格値の概ね50%以内である。	<input type="checkbox"/> 出来形の測定が、必要な測定項目について所定の測定基準に基づき行われており、測定値が規格値を満足し、そのばらつきが規格値の概ね80%以内である。	<input type="checkbox"/> 出来形の測定が、必要な測定項目について所定の測定基準に基づき行われており、測定値が規格値を満足し、a、bに該当しない。	<input type="checkbox"/> 出来形の測定方法又は測定値が不適切であったため、監督職員が文書で改善指示を行った。	<input type="checkbox"/> 契約書第17条に基づき、監督職員が改造請求を行った。
		<p>※ ばらつきの判断は別紙-4参照</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> ① 出来形の評定は、工事全般を通じて評定するものとする。 ② 出来形とは、設計図書に示された工事目的物の形状及び寸法をいう。 ③ 出来形管理とは、「土木工事施工管理基準」の測定項目、測定基準及び規格値に基づき所定の出来形を確保する管理体制であるが、当該管理基準によりがたい場合等については、監督職員と協議の上で出来形管理を行うものである。 ④ 出来形管理項目を設定していない工事は「c」評価とする。 </div>				
考查項目	工種	a	b	c	d	e
		適切である	ほぼ適切である	他の評価に該当しない		
II. 品質 (土木工事用)	ほ場整備工事 (整地仕上げ)	「評価対象項目」 <input type="checkbox"/> 地表水を排除するなど、良好な状態で施工するための取組をしている。 <input type="checkbox"/> 雑物等が混入しないよう実施している。 <input type="checkbox"/> 石礫除去が適切に実施されている。 <input type="checkbox"/> レーザー装置付きブルドーザ等を用いるなど、均平度を高めるための取組をしている。 <input type="checkbox"/> 土壌改良は設計図書に基づき適正に施工されている。(公害防除特別土地改良事業の場合) <input type="checkbox"/> 耕土搬入、残土処理の運搬が設計図書等に基づき適切に実施されている。 <input type="checkbox"/> 路体の不陸整正後に敷砂利が施工されている。		<input type="checkbox"/> 品質に係る評価対象項目の施工が不適切であったため、監督職員が文書で改善指示を行った。	<input type="checkbox"/> 契約書第17条に基づき、監督職員が改造請求を行った。	
		●判断基準 評価値が80%以上 ····· a 評価値が60%以上~80%未満 ····· b 評価値が60%未満 ····· c		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> ① 当該「評価対象項目」のうち、対象としない項目は削除する。 ② 削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として計算した比率(%)計算の値で評価する。 ③ 評価値(%) = ()該当評価数 / ()評価対象項目数 ④ なお、削除後の評価対象項目数が2項目以下のはc評価とする。 </div>		

考査項目	工種	a	b	c	d	e
		優れている	やや優れている	他の評価に該当しない	やや劣っている	劣っている
3. 出来形及び出来ばえ I. 出来形 (土木工事用)	ほ場整備工事 (整地仕上げ)	<p><input type="checkbox"/> 出来形の測定が、必要な測定項目について所定の測定基準に基づき行われており、測定値が規格値を満足し、そのばらつきが規格値の概ね50%以内で、下記の「評定対象項目」の4項目以上が該当する。</p> <p>「評価対象項目」</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 出来形管理が容易に把握できるよう、出来形管理図及び出来形管理表が適切にまとめられている。 <input type="checkbox"/> 社内の管理基準に基づき管理していることが確認できる。 <input type="checkbox"/> 整地仕上げにあたり、局部的な凹凸がないことが確認できる。 <input type="checkbox"/> 写真管理基準の管理項目を満足している。 <input type="checkbox"/> 出来形管理基準が定められていない工種について、監督職員と協議の上で管理していることが確認できる。 <input type="checkbox"/> その他（理由：_____） ① 出来形は、工事全般を通じて評定するものとする。 ② 出来形とは、設計図書に示された工事目的物の形状及び寸法をいう。 ③ 出来形管理とは、「土木工事施工管理基準」の測定項目、測定基準及び規格値に基づき、所定の出来形を確保する管理体系である。 ④ 出来形管理項目を設定していない工事は「c」評価とする。 <p>※ばらつきの判断は別紙-4参照</p>	<p><input type="checkbox"/> 出来形の測定が、必要な測定項目について所定の測定基準に基づき行われており、測定値が規格値を満足し、そのばらつきが規格値の概ね80%以内で、下記の「評定対象項目」の2項目以上が該当する。</p>	<p><input type="checkbox"/> 出来形の測定が、必要な測定項目について所定の測定基準に基づき行われており、測定値が規格値を満足し、a、bに該当しない。</p>	<p><input type="checkbox"/> 出来形の測定方法又は測定値が不適切であったため、監督職員が文書で改善指示を行い改善された。</p>	<p><input type="checkbox"/> 契約書第17条に基づき、改造請求が行われた。</p>
II. 品質	ほ場整備工事 (整地仕上げ)	<p>「評価対象項目」</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 地表水を排除するなど、良好な状態で施工するための取組をしていることが確認できる。 <input type="checkbox"/> 雑物等が混入しないよう実施していることが確認できる。 <input type="checkbox"/> 石礫除去が適切に実施されていることが確認できる。 <input type="checkbox"/> レーザー装置付きブルドーザ等を用いるなど、均平度を高めるための取組をしていることが確認できる。 <input type="checkbox"/> 土壌改良は設計図書に基づき適正に施工されていることが確認できる。(公害防除特別土地改良事業の場合) <input type="checkbox"/> 耕土搬入、残土処理の運搬が設計図書等に基づき適切に実施されていることが確認できる。 <input type="checkbox"/> 路体の不陸整正後に敷砂利が施工されていることが確認できる。 <p>●判断基準 評価値が80%以上……………a 評価値が60%以上～80%未満……………b 評価値が60%未満……………c</p>	<p><input type="checkbox"/> 品質に係る評価対象项目的施工が不適切であったため、監督職員が文書で改善指示を行い、改善された。</p>	<p><input type="checkbox"/> 契約書第17条に基づき、改造請求が行われた。</p>		
III. 出来ばえ	ほ場整備工事 (整地仕上げ)	<p>「評価対象項目」</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 表土に雑物等の混入が無い状態に仕上げている。 <input type="checkbox"/> ほ場の隅部まで仕上げられている。 <input type="checkbox"/> 田面に軟弱箇所や沈下がなく、営農に支障がない。 <input type="checkbox"/> 田面に営農に支障となる石礫がない。 <input type="checkbox"/> 不可避的に生じた支線道路や進入路等の損傷が適切に補修されている。 <input type="checkbox"/> 支線道路の敷砂利の仕上げが良い。 <input type="checkbox"/> 全体的な美観が良い。 <input type="checkbox"/> その他（理由：_____） 	<p>●判断基準 評当6項目以上 …… a 評当5項目 …… b 評当4項目 …… c 評当3項目以下 …… d ※現地のほか工事写真により判定できる </p>	<p><input type="checkbox"/> 優れている</p> <p>やや優れている</p> <p>他の評価に該当しない</p>	<p><input type="checkbox"/> 劣っている</p>	

工事成績採点の考查項目の考查項目別運用表(ほ場整備工事(整地工中間検査))

(検査員)

〔記入方法〕

考查項目	工種	a 優れている	b やや優れている	c 他の評価に該当しない	d やや劣っている	e 劣っている
3. 出来形及び出来ばえ I. 出来形 (土木工事用)	ほ場整備工事 (整地工中間検査)	<input type="checkbox"/> 出来形の測定が、必要な測定項目について所定の測定基準に基づき行われており、測定値が規格値を満足し、そのばらつきが規格値の概ね50%以内で、下記の「評定対象項目」の4項目以上が該当する。	<input type="checkbox"/> 出来形の測定が、必要な測定項目について所定の測定基準に基づき行われており、測定値が規格値を満足し、そのばらつきが規格値の概ね50%以内で、下記の「評定対象項目」の2項目以上が該当する。	<input type="checkbox"/> 出来形の測定が、必要な測定項目について所定の測定基準に基づき行われており、測定値が規格値を満足し、そのばらつきが規格値の概ね80%以内で、下記の「評定対象項目」の2項目以上が該当しない。	<input type="checkbox"/> 出来形の測定方法又は測定値が不適切であったため、監督職員が文書で改善指示を行い改善された。	<input type="checkbox"/> 契約書第17条に基づき、改造請求が行われた。
		「評定対象項目」 <input type="checkbox"/> 出来形管理が容易に把握できるよう、出来形管理図及び出来形管理表が適切にまとめられている。 <input type="checkbox"/> 社内の管理基準に基づき管理していることが確認できる。 <input type="checkbox"/> 整地仕上げにあたり、局部的な凹凸がないことが確認できる。 <input type="checkbox"/> 写真管理基準の管理項目を満足している。 <input type="checkbox"/> 出来形管理基準が定められていない工種について、監督職員と協議の上で管理していることが確認できる。 <input type="checkbox"/> その他（理由： ① 出来形は、工事全般を通じて評定するものとする。 ② 出来形とは、設計図書に示された工事目的物の形状及び寸法をいう。 ③ 出来形管理とは、「土木工事施工管理基準」の測定項目、測定基準及び規格値に基づき、所定の出来形を確保する管理体系である。 ④ 出来形管理項目を設定していない工事は「c」評価とする。				
		※ばらつきの判断は別紙一4参照				
考查項目	工種	a 優れている	b やや優れている	c 他の評価に該当しない	d やや劣っている	e 劣っている
II. 品質	ほ場整備工事 (整地工中間検査)	「評定対象項目」 <input type="checkbox"/> 地表水を排除するなど、良好な状態で施工するための取組が確認できる。 <input type="checkbox"/> 表土扱いにあたり、事前に雑物等の撤去を行うなど、表土に雑物等が混入しないための取組が確認できる。 <input type="checkbox"/> 石礫除去が適切に実施されていることが確認できる。 <input type="checkbox"/> 表土集積など、表土厚確保のための取組が確認できる。 <input type="checkbox"/> 畦畔及び道路盛土等の締固めを適切に施工していることが確認できる。 <input type="checkbox"/> 基盤整地にあたり、レーザー装置付きブルドーザ等を用いるなど、均平度を高めるための取組が確認できる。 <input type="checkbox"/> 潜水防止等環境保全に留意し施工していることが確認できる。 <input type="checkbox"/> 旧水路等の埋め立て処理を適切に行っていることが確認できる。		<input type="checkbox"/> 品質に係る評定対象项目的施工が不適切であったため、監督職員が文書で改善指示を行い、改善された。	<input type="checkbox"/> 契約書第17条に基づき、改造請求が行われた。	
		●判断基準 評価値が80%以上………a 評価値が60%以上～80%未満……b 評価値が60%未満………c		① 当該「評定対象項目」のうち、対象としない項目は削除する。 ② 削除項目のある場合は削除後の評定項目数を母数として計算した比率(%)計算の値で評価する。 ③ 評価値(%) = ()該当評価数 / ()評定対象項目数 ④ なお、削除後の評定対象項目数が2項目以下の場合はc評価とする。		

調査項目	工種	a	b	c	d
		優れている	やや優れている	他の評価に該当しない	劣っている
III. 出来ばえ	ほ場整備 工事 (整地工中間 検査)	<p>「評価対象項目」</p> <p><input type="checkbox"/> 表土に雜物等の混入がない状態に仕上げられている。</p> <p><input type="checkbox"/> ほ場の隅部まで仕上げられている。</p> <p><input type="checkbox"/> 均平度が整地仕上げと同程度に仕上げられている。</p> <p><input type="checkbox"/> 田面に軟弱箇所や沈下がない。</p> <p><input type="checkbox"/> 畦畔の水平面、法面に浸食等がなく仕上げが良い。</p> <p><input type="checkbox"/> 畦畔のとおりが良い。</p> <p><input type="checkbox"/> 全体的な美観が良い。</p>		<p>●判断基準</p> <p>該当6項目以上 …… a</p> <p>該当5項目 …… b</p> <p>該当4項目 …… c</p> <p>該当3項目以下 …… d</p>	