産業廃棄物処理施設の維持管理状況の情報の公表(平成26年度)

設置者名	秋田県
施設名称	秋田県環境保全センター
設置場所	秋田県大仙市協和上淀川字雨池沢45
問合せ先	018-892-3045(秋田県総合公社環境保全事務所)

廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「法」という。)の規定に基づき、維持管理に関する情報を公表します。

(産業廃棄物処理施設の維持管理等)
法第十五条の二の三第二項 次の産業廃棄物処理施設の設置者は、当該産業廃棄物処理施設の維持管理に関する計画及び当該産業廃棄物処理施設の維持管理の状況に関する情報であって環境省令で定める事項について、環境省令で定めるところにより、インターネットの利用その他の適切な方法により公表しなければならない。

1 廃棄物処理施設の維持管理に関する計画

設置又は変更の許可申請書、軽微な変更等の届出書、設置の届出書に記載すべき事項	別添のとおり
--	--------

2 廃棄物処理施設の維持管理の状況に関する情報

(公表すべき維持管理の状況に関する情報)
第十二条の七の二 法第十五条の二の三第二項の環境省令で定める事項は、次の各号に掲げる施設の種類に応じ、当該各号に定める事項とする。

環境省令の該当する号	施設の種類	公表事項
第八号	管理型の産業廃棄物の最終処分場	以下のとおり

[法第十五条の二の三、法第十五条の二の四]

産業廃棄物処理施設維持管理記録簿[管理型](平成26年度)

対象期間:平成26年4月1日～平成27年3月31日

埋め立てた産業廃棄物の種類及び数量 [規十二条の七の二 八イ、規十二条の七の五 七イ]

単位:t/月

種類	数量											
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
燃えがら	615.05	736.65	457.85	497.00	433.50	348.95	290.75	494.20	621.30	367.90	499.00	822.85
無機汚泥	154.00	309.15	507.15	586.10	230.70	689.75	1,138.30	618.70	133.00	1,582.95	349.00	291.40
鉱さい	69.80	103.20	244.10	408.70	379.20	423.90	311.70	265.65	341.35	269.35	305.00	290.55
ダスト	0.00	0.25	9.40	3.10	0.35	5.30	0.00	9.75	7.25	25.60	7.55	8.70
有機汚泥(80%以下)	491.80	621.00	618.40	557.60	441.95	528.45	378.00	398.05	454.90	460.55	431.15	665.95
有機汚泥(80%超)	45.65	52.25	69.05	87.40	53.45	64.85	56.20	49.35	80.00	71.65	91.10	121.90
廃プラ/ゴム	434.35	372.65	332.80	373.50	277.50	316.95	313.45	562.60	439.60	248.60	228.05	421.40
発泡スチロール	12.65	12.35	10.45	10.75	5.55	9.45	9.00	32.45	19.40	4.65	5.70	7.20
紙くず	15.40	40.85	19.90	45.55	20.55	32.50	28.00	26.00	31.50	21.20	6.75	16.00
繊維くず	27.75	80.00	52.60	60.40	44.20	65.65	84.50	78.95	79.60	31.40	21.15	54.40
木くず	163.95	121.10	175.10	96.60	81.10	119.15	92.85	100.45	66.55	26.05	101.00	85.40
金属くず	49.20	71.70	78.95	61.55	68.40	53.50	54.00	47.15	56.75	40.40	41.95	40.75
ガラス/陶器	814.45	745.30	751.65	869.00	593.95	856.05	1,014.80	789.65	743.20	339.50	622.10	655.45
コンクリート/ガレキ	109.60	492.15	129.35	141.75	160.35	225.95	319.65	154.10	96.95	66.15	24.05	86.25
石膏ボード	1,598.95	1,619.15	1,672.95	1,580.95	1,200.10	1,307.85	1,390.40	1,220.90	1,296.90	615.90	735.80	1,127.55
廃石綿等	7.00	7.20	8.05	7.20	6.40	14.65	9.70	10.20	1.55	7.30	2.50	2.40

残余容量(年度末時点) [規十二条の七の二 八リ、規十二条の七の五 七リ]

測定年月日	平成27年4月8日
測定結果	208,700m ³

平成26年度、水質検査結果〔管理型〕 秋田県分析化学センター

(D区放流水)

・ 水質検査の実施状況と措置

平成26年度

採取日	5月14日	6月11日	8月6日	11月5日	12月3日	2月4日
採取場所	D区放流水	D区放流水	D区放流水	D区放流水	D区放流水	D区放流水
検査結果が得られた日	6月6日	7月7日	8月26日	11月28日	12月22日	2月19日
検査結果が得られた日(ダイオキシン)	8月4日	-	-	-	-	-
検査結果作成日	6月11日	7月11日	9月1日	12月3日	12月26日	2月23日
検査結果(異常の有無)	無	無	無	無	無	無
必要な措置を講じた年月日とその内容						

・ 水質検査結果

水質の区分		放流水						
基準値(1ℓあたり)		D区放流水	D区放流水	D区放流水	D区放流水	D区放流水	D区放流水	
1	アルキル水銀化合物	検出されないこと	不検出	不検出	-	-	-	-
2	水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	0.005 mg 以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
3	カドミウム及びその化合物	0.1 mg 以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
4	鉛及びその化合物	0.1 mg 以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
5	有機リン化合物	1 mg	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
6	六価クロム化合物	0.5 mg 以下	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
7	砒素及びその化合物	0.1 mg 以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
8	シアン化合物	1 mg 以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
9	ポリ塩化ビフェニル	0.003 mg 以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
10	トリクロロエチレン	0.3 mg 以下	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
11	テトラクロロエチレン	0.1 mg 以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
12	ジクロロメタン	0.2 mg 以下	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
13	四塩化炭素	0.02 mg 以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
14	1,2-ジクロロエタン	0.04 mg 以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
15	1,1-ジクロロエチレン	※1 1 mg 以下	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
16	シス-1,2-ジクロロエチレン	0.4 mg 以下	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04
17	1,1,1-トリクロロエタン	3 mg 以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
18	1,1,2-トリクロロエタン	0.06 mg 以下	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006
19	1,3-ジクロロプロペン	0.02 mg 以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
20	チウラム	0.06 mg 以下	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006
21	シマジン	0.03 mg 以下	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
22	チオベンカルブ	0.2 mg 以下	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
23	ベンゼン	0.1 mg 以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
24	セレン及びその化合物	0.1 mg 以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
25	1,4-ジオキサン ※2	0.5 mg 以下	-	<0.05	-	<0.05	-	-
26	ほう素及びその化合物	50 mg 以下	8.4	8.4	9.2	11	9.8	11
27	ふっ素及びその化合物	15 mg 以下	1.7	0.8	1.2	1.2	0.9	1.0
28	アンモニア、アンモニウム化合物 亜硝酸化合物及び硝酸化合物	200 mg 以下	1.6	0.14	<0.10	2.9	4.3	2.8
29	ノルマルヘキサン抽出物質含有量(鉱油類)	5 mg 以下	<5	<5	<5	<5	<5	<5
30	ノルマルヘキサン抽出物質含有量(動植物油脂類)	30 mg 以下	<5	<5	<5	<5	<5	<5
31	フェノール類含有量	5 mg 以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
32	銅含有量	3 mg 以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
33	亜鉛含有量	2 mg 以下	0.02	0.03	0.02	0.02	0.02	0.01
34	溶解性鉄含有量	10 mg 以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
35	溶解性マンガン含有量	10 mg 以下	0.51	0.33	0.48	0.1	0.11	0.05
36	クロム含有量	2 mg 以下	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
37	大腸菌群数	1cmにつき日間3000個以下	0	0	0	0	0	0
38	磷含有量	16(日間8)mg以下	0.01	0.03	0.07	0.02	0.02	0.02
39	ダイオキシン類	10pg-TEQ 以下	0	-	-	-	-	-

※1 基準値改正(H25年6月1日)

※2 基準新設(H25年6月1日)

平成26年度、水質検査結果〔管理型〕 秋田県分析化学センター

(D区地下水集排水管放流口)

・ 水質検査の実施状況と措置

平成26年度

採取日	5月14日	8月6日	11月5日	2月4日
採取場所	D区地下水集排水管	D区地下水集排水管	D区地下水集排水管	D区地下水集排水管
検査結果が得られた日	6月6日	8月26日	11月28日	2月27日
検査結果作成日	6月11日	9月1日	12月3日	3月3日
検査結果が得られた日(ダイオキシン)	7月23日	9月17日	1月15日	3月9日
検査結果(異常の有無)	無	無	無	無
必要な措置を講じた年月日とその内容				

・ 水質検査結果

水質の区分			地下水			
		基準値(1ヶあたり)	D区地下水集排水管	D区地下水集排水管	D区地下水集排水管	D区地下水集排水管
1	アルキル水銀	検出されないこと	不検出	-	-	-
2	総水銀	0.0005 mg 以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
3	カドミウム	0.01 mg 以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
4	鉛	0.01 mg 以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
5	六価クロム	0.05 mg 以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
6	砒素	0.01 mg 以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
7	全シアン	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出
8	ポリ塩化ビフェニル	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出
9	トリクロロエチレン	0.03 mg 以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
10	テトラクロロエチレン	0.01 mg 以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
11	ジクロロメタン	0.02 mg 以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
12	四塩化炭素	0.002 mg 以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
13	1,2-ジクロロエタン	0.004 mg 以下	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004
14	1,1-ジクロロエチレン	※1 0.1 mg 以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
15	1,2-ジクロロエチレン ※2	0.04 mg 以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
16	1,1,1-トリクロロエタン	1 mg 以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
17	1,1,2-トリクロロエタン	0.006 mg 以下	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006
18	1,3-ジクロロプロペン	0.002 mg 以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
19	チウラム	0.006 mg 以下	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006
20	シマジン	0.003 mg 以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
21	チオベンカルブ	0.02 mg 以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
22	ベンゼン	0.01 mg 以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
23	セレン	0.01 mg 以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
24	1,4-ジオキサソ ※2	0.05 mg 以下	-	<0.005	<0.005	<0.005
25	塩化ビニルモノマー ※2	0.002 mg 以下	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002
26	ダイオキシン類	1pg-TEQ 以下	0.00019	(7/9)0.00017		(1/8)0.00066

※1 基準値改正(H25年6月1日)

※2 基準新設(H25年6月1日)

平成26年度、水質検査結果〔管理型〕 秋田県分析化学センター

水質検査の実施状況と措置（月1回）

平成26年4月分

採取場所	基準値	D区地下水集排水管	D区放流水	
採取日	—	4月16日	4月16日	4月23日
検査結果が得られた日	—	4月28日	4月28日	4月30日
検査結果作成日	—	5月1日	5月1日	5月2日
電気伝導率（mS/m）	—	29	320	340
塩化物イオン（mg/L）	—	13	630	630
水素イオン濃度	5.8～8.6	8.0	7.4	7.3
生物化学的酸素要求量（mg/L）	60mg/L以下	—	<0.5	<0.5
化学的酸素要求量（mg/L）	90mg/L以下	—	1.1	1.2
浮遊物質（mg/L）	60mg/L以下	—	<5	<5
窒素含有量（mg/L）	120（日間60）mg/L以下	—	3.7	6.0
異常の有無		無	無	無
必要な措置を講じた年月日とその内容				

平成26年度、水質検査結果〔管理型〕 秋田県分析化学センター

水質検査の実施状況と措置（月1回）

平成26年5月分

採取場所	基準値	D区地下水集排水管	D区放流水	
			5月14日	5月28日
採取日	—	5月14日	5月14日	5月28日
検査結果が得られた日	—	5月22日	5月22日	6月11日
検査結果作成日	—	5月27日	5月27日	6月15日
電気伝導率（mS/m）	—	18	350	390
塩化物イオン（mg/L）	—	13	780	830
水素イオン濃度	5.8～8.6	7.7	7.3	7.2
生物化学的酸素要求量（mg/L）	60mg/L以下	—	<0.5	<0.5
化学的酸素要求量（mg/L）	90mg/L以下	—	1.3	1.1
浮遊物質（mg/L）	60mg/L以下	—	<5	<5
窒素含有量（mg/L）	120（日間60）mg/L以下	—	2.5	1.3
異常の有無		無	無	無
必要な措置を講じた年月日とその内容				

平成26年度、水質検査結果〔管理型〕 秋田県分析化学センター

水質検査の実施状況と措置（月1回）

平成26年6月分

採取場所	基準値	D区地下水集排水管	D区放流水	
			採取日	検査結果が得られた日
採取日	—	6月11日	6月11日	6月25日
検査結果が得られた日	—	6月20日	6月20日	7月7日
検査結果作成日	—	6月27日	6月27日	7月11日
電気伝導率（mS/m）	—	19	370	380
塩化物イオン（mg/L）	—	13	860	650
水素イオン濃度	5.8～8.6	7.8	7.1	7.2
生物化学的酸素要求量（mg/L）	60mg/L以下	—	<0.5	<0.5
化学的酸素要求量（mg/L）	90mg/L以下	—	1.3	2.1
浮遊物質（mg/L）	60mg/L以下	—	<5	<5
窒素含有量（mg/L）	120（日間60）mg/L以下	—	0.98	2.1
異常の有無		無	無	無
必要な措置を講じた年月日とその内容				

平成26年度、水質検査結果〔管理型〕 秋田県分析化学センター

水質検査の実施状況と措置（月1回）

平成26年7月分

採取場所	基準値	D区地下水集排水管	D区放流水	
			採取日	検査結果が得られた日
採取日	—	7月9日	7月9日	7月23日
検査結果が得られた日	—	7月16日	7月17日	7月31日
検査結果作成日	—	7月22日	7月24日	8月5日
電気伝導率（mS/m）	—	21	430	420
塩化物イオン（mg/L）	—	13	840	820
水素イオン濃度	5.8～8.6	7.7	7.2	7.2
生物化学的酸素要求量（mg/L）	60mg/L以下	—	<0.5	<0.5
化学的酸素要求量（mg/L）	90mg/L以下	—	2.2	2.4
浮遊物質（mg/L）	60mg/L以下	—	<5	<5
窒素含有量（mg/L）	120（日間60）mg/L以下	—	3.4	1.7
異常の有無		無	無	無
必要な措置を講じた年月日とその内容				

平成26年度、水質検査結果〔管理型〕 秋田県分析化学センター

水質検査の実施状況と措置（月1回）

平成26年8月分

採取場所	基準値	D区地下水集排水管	D区放流水	
			採取日	検査結果が得られた日
採取日	—	8月6日	8月6日	8月20日
検査結果が得られた日	—	8月21日	8月21日	8月26日
検査結果作成日	—	8月27日	8月27日	9月1日
電気伝導率（mS/m）	—	14	420	370
塩化物イオン（mg/L）	—	15	840	650
水素イオン濃度	5.8～8.6	8.5	7.1	7.2
生物化学的酸素要求量（mg/L）	60mg/L以下	—	<0.5	<0.5
化学的酸素要求量（mg/L）	90mg/L以下	—	2.1	3.6
浮遊物質（mg/L）	60mg/L以下	—	<5	<5
窒素含有量（mg/L）	120（日間60）mg/L以下	—	1.1	1.8
異常の有無		無	無	無
必要な措置を講じた年月日とその内容				

平成26年度、水質検査結果〔管理型〕 秋田県分析化学センター

水質検査の実施状況と措置（月1回）

平成26年9月分

採取場所	基準値	D区地下水集排水管	D区放流水	
			9月11日	9月24日
採取日	—	9月11日	9月11日	9月24日
検査結果が得られた日	—	9月22日	9月22日	10月1日
検査結果作成日	—	9月29日	9月29日	10月7日
電気伝導率（mS/m）	—	19	380	400
塩化物イオン（mg/L）	—	12	810	880
水素イオン濃度	5.8～8.6	7.6	7.3	7.4
生物化学的酸素要求量（mg/L）	60mg/L以下	—	<0.5	<0.5
化学的酸素要求量（mg/L）	90mg/L以下	—	3.9	4.3
浮遊物質（mg/L）	60mg/L以下	—	<5	<5
窒素含有量（mg/L）	120（日間60）mg/L以下	—	1.5	1.7
異常の有無		無	無	無
必要な措置を講じた年月日とその内容				

平成26年度、水質検査結果〔管理型〕 秋田県分析化学センター

水質検査の実施状況と措置（月1回）

平成26年10月分

採取場所	基準値	D区地下水集排水管	D区放流水	
			10月9日	10月22日
採取日	—	10月9日	10月9日	10月22日
検査結果が得られた日	—	10月16日	10月16日	10月27日
検査結果作成日	—	10月23日	10月23日	10月31日
電気伝導率（mS/m）	—	19	320	390
塩化物イオン（mg/L）	—	12	890	740
水素イオン濃度	5.8～8.6	8.2	7.4	7.4
生物化学的酸素要求量（mg/L）	60mg/L以下	—	<0.5	<0.5
化学的酸素要求量（mg/L）	90mg/L以下	—	4.1	4.5
浮遊物質（mg/L）	60mg/L以下	—	<5	<5
窒素含有量（mg/L）	120（日間60）mg/L以下	—	1.3	1.8
異常の有無		無	無	無
必要な措置を講じた年月日とその内容				

平成26年度、水質検査結果〔管理型〕 秋田県分析化学センター

水質検査の実施状況と措置（月1回）

平成26年11月分

採取場所	基準値	D区地下水集排水管	D区放流水	
			11月5日	11月20日
採取日	—	11月5日	11月5日	11月20日
検査結果が得られた日	—	11月11日	11月11日	12月1日
検査結果作成日	—	11月14日	11月14日	12月5日
電気伝導率（mS/m）	—	19	380	410
塩化物イオン（mg/L）	—	12	740	800
水素イオン濃度	5.8～8.6	8.1	7.4	7.5
生物化学的酸素要求量（mg/L）	60mg/L以下	—	<0.5	0.5
化学的酸素要求量（mg/L）	90mg/L以下	—	3.9	4.5
浮遊物質（mg/L）	60mg/L以下	—	<5	<5
窒素含有量（mg/L）	120（日間60）mg/L以下	—	3.9	5.1
異常の有無		無	無	無
必要な措置を講じた年月日とその内容				

平成26年度、水質検査結果〔管理型〕 秋田県分析化学センター

水質検査の実施状況と措置（月1回）

平成26年12月分

採取場所	基準値	D区地下水集排水管	D区放流水	
採取日	—	12月3日	12月3日	12月17日
検査結果が得られた日	—	12月8日	12月8日	12月25日
検査結果作成日	—	12月15日	12月15日	12月29日
電気伝導率（mS/m）	—	20	420	400
塩化物イオン（mg/L）	—	13	820	730
水素イオン濃度	5.8～8.6	8.0	7.3	7.2
生物化学的酸素要求量（mg/L）	60mg/L以下	—	<0.5	0.5
化学的酸素要求量（mg/L）	90mg/L以下	—	4.7	4.7
浮遊物質（mg/L）	60mg/L以下	—	<5	<5
窒素含有量（mg/L）	120（日間60）mg/L以下	—	5.6	5.7
異常の有無		無	無	無
必要な措置を講じた年月日とその内容				

平成26年度、水質検査結果〔管理型〕 秋田県分析化学センター

水質検査の実施状況と措置（月1回）

平成27年1月分

採取場所	基準値	D区地下水集排水管	D区放流水	
			採取日	検査結果が得られた日
採取日	—	1月8日	1月8日	1月21日
検査結果が得られた日	—	1月14日	1月14日	1月29日
検査結果作成日	—	1月20日	1月20日	2月3日
電気伝導率（mS/m）	—	19	410	430
塩化物イオン（mg/L）	—	14	770	830
水素イオン濃度	5.8～8.6	8.0	7.5	7.4
生物化学的酸素要求量（mg/L）	60mg/L以下	—	0.7	0.7
化学的酸素要求量（mg/L）	90mg/L以下	—	7.1	7.0
浮遊物質（mg/L）	60mg/L以下	—	<5	<5
窒素含有量（mg/L）	120（日間60）mg/L以下	—	5.4	4.6
異常の有無		無	無	無
必要な措置を講じた年月日とその内容				

平成26年度、水質検査結果〔管理型〕 秋田県分析化学センター

水質検査の実施状況と措置（月1回）

平成27年2月分

採取場所	基準値	D区地下水集排水管	D区放流水	
			2月4日	2月18日
採取日	—	2月4日	2月4日	2月18日
検査結果が得られた日	—	2月13日	2月13日	2月24日
検査結果作成日	—	2月17日	2月17日	2月28日
電気伝導率（mS/m）	—	17	360	320
塩化物イオン（mg/L）	—	14	810	790
水素イオン濃度	5.8～8.6	8.0	7.6	7.5
生物化学的酸素要求量（mg/L）	60mg/L以下	—	<0.5	<0.5
化学的酸素要求量（mg/L）	90mg/L以下	—	6.4	7.4
浮遊物質（mg/L）	60mg/L以下	—	<5	<5
窒素含有量（mg/L）	120（日間60）mg/L以下	—	4.6	4.5
異常の有無		無	無	無
必要な措置を講じた年月日とその内容				

平成26年度、水質検査結果〔管理型〕 秋田県分析化学センター

水質検査の実施状況と措置（月1回）

平成27年3月分

採取場所	基準値	D区地下水集排水管	D区放流水	
			3月4日	3月18日
採取日	—	3月4日	3月4日	3月18日
検査結果が得られた日	—	3月13日	3月13日	3月23日
検査結果作成日	—	3月17日	3月17日	3月25日
電気伝導率（mS/m）	—	20	340	320
塩化物イオン（mg/L）	—	16	690	710
水素イオン濃度	5.8～8.6	7.8	7.4	7.4
生物化学的酸素要求量（mg/L）	60mg/L以下	—	0.9	0.5
化学的酸素要求量（mg/L）	90mg/L以下	—	8.2	7.6
浮遊物質（mg/L）	60mg/L以下	—	<5	<5
窒素含有量（mg/L）	120（日間60）mg/L以下	—	6.4	5.9
異常の有無		無	無	無
必要な措置を講じた年月日とその内容				

施設の点検[規十二条の七の二 八 口、ハ、ヘ、ト及びチ、規十二条の七の五 七 口、ハ、ヘ、ト及びチ]

平成26年度

		擁壁等	遮水工	調整池	浸出液処理設備	防凍措置
4月	点検日	毎日	毎日	毎日	毎日	平成 年 月 日
	異状の有無	無	無	無	無	
	必要な処置を講じた年月日とその内容	平成 年 月 日	該当なし			
5月	点検日	毎日	毎日	毎日	毎日	平成 年 月 日
	異状の有無	無	無	無	無	
	必要な処置を講じた年月日とその内容	平成 年 月 日	該当なし			
6月	点検日	毎日	毎日	毎日	毎日	平成 年 月 日
	異状の有無	無	無	無	無	
	必要な処置を講じた年月日とその内容	平成 年 月 日	該当なし			
7月	点検日	毎日	毎日	毎日	毎日	平成 年 月 日
	異状の有無	無	無	無	無	
	必要な処置を講じた年月日とその内容	平成 年 月 日	該当なし			
8月	点検日	毎日	毎日	毎日	毎日	平成 年 月 日
	異状の有無	無	無	無	無	
	必要な処置を講じた年月日とその内容	平成 年 月 日	該当なし			
9月	点検日	毎日	毎日	毎日	毎日	平成 年 月 日
	異状の有無	無	無	無	無	
	必要な処置を講じた年月日とその内容	平成 年 月 日	該当なし			

		擁壁等	遮水工	調整池	浸出液処理設備	防凍措置
10月	点検日	毎日	毎日	毎日	毎日	平成 年 月 日
	異状の有無	無	無	無	無	
	必要な処置を講じた年月日とその内容	平成 年 月 日				
						該当なし
11月	点検日	毎日	毎日	毎日	毎日	平成 年 月 日
	異状の有無	無	無	無	無	
	必要な処置を講じた年月日とその内容	平成 年 月 日				
						該当なし
12月	点検日	毎日	毎日	毎日	毎日	平成 年 月 日
	異状の有無	無	無	無	無	
	必要な処置を講じた年月日とその内容	平成 年 月 日				
						該当なし
1月	点検日	毎日	毎日	毎日	毎日	平成 年 月 日
	異状の有無	無	無	無	無	
	必要な処置を講じた年月日とその内容	平成 年 月 日				
						該当なし
2月	点検日	毎日	毎日	毎日	毎日	平成 年 月 日
	異状の有無	無	無	無	無	
	必要な処置を講じた年月日とその内容	平成 年 月 日				
						該当なし
3月	点検日	毎日	毎日	毎日	毎日	平成 年 月 日
	異状の有無	無	無	無	無	
	必要な処置を講じた年月日とその内容	平成 年 月 日				
						該当なし