

(文 書 番 号)
年 月 日

(あて先) 保健所長

特 定 建 築 物 の 名 称

特定建築物所有者等

特定建築物維持管理報告書

このことについて、
期間分を次のとおり報告します。

年 月 ～

年 月までの

1. 空気環境の調整
2. 給水管理
3. 廃棄物処理
4. ねずみ・衛生害虫等防除

1. 空気環境の調整

測定日	年 月 日	天気	快晴 晴れ 曇り 雨 雪 その他()	測定者									
項目 場所	測定時刻	温熱環境				空気清浄度						ホルムアルデヒド量(*)	備考
		温度(乾球)	温度(湿球)	相対湿度	気流	二酸化炭素(CO2)		一酸化炭素(CO)		浮遊粉じん量			
		H(℃)	H(℃)	%	m/秒	ppm	平均値	ppm	平均値	mg/m³	平均値	mg/m³	
外気取入口	:					(通常、外気は300~400ppm)							
	:												
	:												
階	:												
	:												
	:												☐ 空調 / ☐ 機械
階	:												
	:												
	:												☐ 空調 / ☐ 機械
階	:												
	:												
	:												☐ 空調 / ☐ 機械
階	:												
	:												
	:												☐ 空調 / ☐ 機械
階	:												
	:												
	:												☐ 空調 / ☐ 機械
階	:												
	:												
	:												☐ 空調 / ☐ 機械
管理基準値		17~28℃(外気温との差を著しくない。)		40~70%	0.5m/秒以下	1,000ppm以下		10ppm以下(特例あり:20ppm)		0.15mg/m³以下		0.1mg/m³以下	
測定機器													
特記事項													

(注)備考欄には、測定点での特殊性、測定値に著しく影響する事項(在室人員、室内への出入状況、等)があった場合、その内容を記載すること。
また、空気調和設備・機械換気設備の別を記載すること。
(*)測定は、新築・増築、大規模修繕、大規模模様替えを行った場合(ただし、空気調和設備又は機械換気設備を設けている場合に限る。)

2. 給水管理

残留塩素濃度測定等	測定日	測定時刻	測定場所	測定値(ppm)	管理基準値	備考
	/	:			0.1ppm以上(結合残留塩素の場合は、0.4ppm以上)	
	/	:				
	/	:				
	/	:				
	/	:				
	/	:				
	/	:				
	/	:				
	/	:				
	/	:				
	/	:				
	/	:				
[特記事項] ☐ 飲料水の水質検査の結果は、「水質検査結果書」(別添写し)のとおり。 ☐ 貯水槽の点検・清掃については、「貯水槽清掃等報告書」(別添写し)のとおり。						

(注) 特記事項のうち報告期間中に実施したものについて、□にチェックマークを入れて、関係書類を添付すること。

3. 廃棄物処理

廃棄物の処理状況	廃棄物種別		処理量(kg)	処理種別	備考(委託先等)
	厨 芥			委託 ・ その他	
	一般ゴミ	可燃物		委託 ・ その他	
		不燃物		委託 ・ その他	
[特記事項]					

4. ねずみ・衛生害虫等防除

	実施日	実施場所	対象種別	発生生息状態	使用薬剤			
					薬剤名	実施方法	使用量	
ねずみ・衛生害虫等防除作業の実施	/							
	/							
	/							
	/							
	/							
	/							
	[特記事項]							