

アスベスト関係相談件数及び吹付けアスベスト調査結果の公表について

平成18年7月3日
 環境あきた創造課環境管理室
 企画審査班
 電話 018-860-1601
 FAX 018-860-3881

平成18年6月26日現在の相談件数は表1、石綿健康救済法による申請請求件数は表2、吹付けアスベスト調査結果は表3、4のとおりです。
 なお、調査結果の公表は、毎月1日に実施します。

表1 アスベストに係る相談・問い合わせについて（6月26日現在）

相談内容		件数	相談事例
健康相談		330 (30)	<ul style="list-style-type: none"> ・以前勤務していた職場の天井にアスベストを吹き付けしていたが、健康に影響があるか不安だ。 ・アスベストを使用している体育館で子供が運動していたが、健康に影響はないか。
建築物対策	建築物一般	396 (98)	<ul style="list-style-type: none"> ・自宅の壁の断熱材にアスベストが使用されているか心配だ。 ・建材中にアスベストが含有しているか調べる方法は。
	解体工事	42 (11)	<ul style="list-style-type: none"> ・アスベストを含む建築物を解体する場合、資格が必要か。 ・アスベストを含むスレート、成型板が使用されており、撤去することにしたが、届出等の手続きが必要か。
廃棄物		53 (13)	<ul style="list-style-type: none"> ・アスベスト廃棄物を処分できる業者を教えてください。 ・理科実験用の石綿金網を処分する場合どうしたらよいか。
その他		188 (71)	<ul style="list-style-type: none"> ・蚊取り線香の容器に付いている白い内張りアスベストか。 ・豆炭こたつや豆炭あんかにアスベストが使われているか。
計		1,009 (223)	

※括弧内は、平成17年9月29日～12月31日まで開設されたアスベスト相談センター経由の相談数（内数）

なお、アスベスト相談センターは平成17年12月31日をもって終了いたしました。

表2 石綿健康被害救済法による申請請求について（6月26日現在）

	石綿健康被害救済制度		特別遺族年金及び特別遺族一時金
	秋田県分	秋田市分	
申請請求数	12	5	1

表3 吹付けアスベスト調査結果総括表

平成18年6月26日現在

1. 県有建築物

調査機関	調査対象施設	調査対象施設数	一次調査終了施設数 ※1	調査結果		分析中の施設数	室内環境測定施設数
				アスベスト未使用施設数	アスベスト使用施設数		
営繕課	県有建築物(知事部局)	196	196	185	11	0	7
農地整備課		1	1	0	1	0	1
管財課	本庁舎等	8	8	7	1	0	1
建築住宅課	公営住宅 県営住宅・住宅供給公社	28	28	28	0	0	0
企業局	発電所等	73	73	73	0	0	0
警察本部	警察署等	83	83	74	9	0	9
教育庁	県立高校等県有教育関係施設	102	102	85	17	0	16
	計	491	491	452	39	0	34

2. 市町村有建築物

調査機関	調査対象施設	調査対象施設数	一次調査終了施設数 ※1	調査結果		分析中の施設数	室内環境測定施設数
				アスベスト未使用施設数	アスベスト使用施設数		
市町村課	市町村有施設	6,977	6,977	6,876	100	1	—

3. その他建築物

調査機関	調査対象施設	調査対象施設数	一次調査終了施設数 ※1	調査結果		分析中の施設数	室内環境測定施設数
				アスベスト未使用施設数	アスベスト使用施設数 ※8		
建築住宅課	民間建築物 県調査 ※2	750	713	691	11 ※3	11	—
	国調査 (1,000㎡以上の建築物)	1,684	1,590	1,402	64 ※3	124	—
	公営住宅 市町村営住宅	40	40	40	0	0	0
教育庁	市町村立小・中学校、社会教育施設等 ※4	1,594	1,594	1,545	49 (41)	0	—
学術国際政策課 教育庁	私立学校施設、民間専修学校・各種学校等	115	115	109	6	0	—
流通経済課	中央卸売市場、地方卸売市場	31	31	28	3 (1)	0	—
水田総合利用課	乾燥調製貯蔵施設	31	31	31	0	0	0
	乾燥調製施設	177	177	177	0	0	0
農畜産振興課	家畜市場	3	3	3	0	0	0
農地整備課	農業農村整備事業関係施設	617	617	614	3 (1)	0	—
水産漁港課	水産関係施設	22 ※5	22 ※5	22 ※5	0	0	0
秋田スギ振興課	林野関係施設	224	224	224	0	0	0
環境整備課	廃棄物処理施設	76	76	72	4 (1)	0	—
環境管理室	環境大気測定局舎	23	23	23	0	0	0
福祉政策課	社会福祉施設等 ※6	894	894	859	35 (7)	0	—
医務薬事課	病院	72	72	51	21 (7)	0	—
雇用労働政策課	公共職業能力開発施設等	31	31	30	1	0	—
	計	6,384 ※7	6,253 ※7	5,921 ※7	197 (58)	135 ※7	0

全県	合計	13,852 ※7	13,721 ※7	13,249 ※7	278	136 ※7	34
----	----	-----------	-----------	-----------	-----	--------	----

※1 設計図書の確認、目視調査が終了した施設数

※2 建物所有者等の報告から確認した内容

◎調査対象建築物例：映画館、百貨店、旅館、事務所等の一定規模以上の建築物(市町村施設、学校、病院等の機関で調査している施設を除く。)

※3 施設所有者からアンケート調査票によりアスベスト有りとして報告された件数を含む。

※4 市町村立小・中・高等学校・共同調理場、社会体育施設、社会教育施設、幼稚園

※5 調査時に施設数の集計をしていないため漁港数を計上。

※6 高齢者福祉施設、障害者福祉施設、児童福祉施設、保育所等

※7 その他建築物の調査対象施設数等は、県又は市町村有建築物調査との重複分も含むため、精査が必要。

※8 () 内の数は、県又は市町村有建築物調査と重複している施設数。

は、5月26日現在での公表資料との変更点

表4 吹付けアスベスト調査結果一覧

建設交通部営繕課

(分析委託及び当面の対策については、各施設の所管課で対応しています。)

No.	使用施設名	建築年度	所管課	使用箇所	分析結果等	当面の対策	備考
1	県立大学短期大学部	S48	科学技術課	講堂天井 他	●含有	—	除去工事終了
2	成人病医療センター	S43	医務薬事課	B1F自家発室、PH機械室	●含有	応急対策済	平成18年度除去予定 * 室内環境測定で不検出
3	環境センター	S48	試験研究推進課	車庫	●含有	立入禁止	平成19年度除去予定
4	母子福祉総合センター	S51	子育て支援課	機械室	●含有	—	除去工事終了
5	太平療育園	S51	障害福祉課	旧看護宿舍物置	●含有	無人	平成19年度除去予定
6	環境保全センター	S52	環境整備課	処理室、休憩室	●含有	立入禁止	平成18年度から解体予定 * 室内環境測定で一部検出
7	雄勝地域振興局（農林）農村整備課	S47	農地整備課	車庫	●含有	立入禁止	平成18年度除去予定
8	秋田空港管理事務所	S56	港湾空港課	第二消防車庫	●含有	立入制限	平成18年度除去予定 * 室内環境測定で不検出
9	山本地域振興局	S44	総合政策課	車庫	●含有	使用可	ひる石 平成19年度除去予定 * 室内環境測定で不検出
10	身体障害者更生訓練センター	S51	障害福祉課	機械室、電気室	●含有	立入制限	除去工事発注済 * 室内環境測定で一部検出
11	秋田臨海処理センター	S56	下水道課	機械室（汚泥棟）	●含有	立入制限	除去工事発注済 * 室内環境測定で不検出

農林水産部農地整備課

No.	使用施設名	建築年度	所管課	使用箇所	分析結果等	当面の対策	備考
1	南外地区防災ダム監視局	S52	農地整備課	車庫	●含有	立入制限	平成19年度除去予定 * 室内環境測定で不検出

出納局会計管財課

No.	使用施設名	建築年度	使用箇所	分析結果等	当面の対策	備考
1	秋田地方総合庁舎	S49	5F・6F執務室 天井裏 3,055m ² S49年増築	●含有	点検口等にマスクキングを実施	平成20年度除去予定 *室内環境測定で不検出

建設交通部建築住宅課

※県営住宅、県住宅供給公社分のみ

No.	使用施設名	建築年度	使用箇所	分析結果等	当面の対策	備考
	該当なし					

産業経済労働部公営企業課

No.	使用施設名	0	使用箇所	分析結果等	当面の対策	備考
	該当なし					

県警本部会計課

No.	使用施設名	建築年度	使用箇所	分析結果等	当面の対策	備考
1	警察本部庁舎	S50	機械室などの壁・天井	●含有	立入制限	平成18年度除去予定 * 室内環境測定で不検出
2	警察学校本館	S41	機械室、倉庫の天井	●含有	—	* 室内環境測定で不検出 除去工事終了
	〃 射撃場	S49	壁・天井	●含有	—	* 室内環境測定で検出 除去及び解体工事終了
3	大館警察署車庫兼倉庫(大・小)	S53	壁・天井・鉄骨	●含有	—	* 室内環境測定で不検出 除去工事終了
	大館警察署桂城交番	S53	屋根裏・鉄骨	●含有	使用可	囲い込み状態 平成18年度除去予定 * 室内環境測定で不検出
4	共済宿舎(潟上市昭和大久保)	S56	居室の天井	●含有	—	* 室内環境測定で不検出 除去工事終了
5	共済住宅(にかほ市象潟町字才ノ神)	S52	居室の天井	●含有	—	* 室内環境測定で不検出 除去工事終了
6	大仙警察署車庫兼倉庫	S47	壁・天井・鉄骨	●含有	—	* 室内環境測定で不検出 除去工事終了
7	横手警察署車庫	S51	壁・天井・鉄骨	●含有	—	* 室内環境測定で不検出 除去工事終了
8	待機宿舎(湯沢市愛宕町)	S54	居室の天井	●含有	—	* 室内環境測定で不検出 除去工事終了
9	共済住宅(羽後町西馬音内)	S56	居室の天井	●含有	—	* 室内環境測定で不検出 除去工事終了

教育庁総務課施設整備室

は、5月26日現在の公表資料との変更点

No.	使用施設名	建築年度	使用箇所	分析結果等	当面の対策	備考
1	小坂高校	S53	浄化槽機械室	●含有	—	* 室内環境測定で不検出 除去工事中
2	米内沢高校	S48	ボイラー室天井	●含有	—	* 室内環境測定で不検出 除去工事終了
3	能代工業高校	S57	セミナーハウス天井裏	●含有	立入禁止	平成18年度除去予定 * 室内環境測定で不検出
4	五城目高校	S52	機械室天井	●含有	—	* 室内環境測定で不検出 除去工事終了
5	男鹿海洋高校	S50	機械室天井	●含有	—	* 室内環境測定で不検出 除去工事終了
6	大曲高校	S59	外部室用具庫	●含有	—	* 室内環境測定で不検出 除去工事終了
		S59	外部室	●含有	使用可	* 室内環境測定で不検出 囲い込み状況確認済
7	大曲農業	S49	渡り廊下	●含有	使用可	* 室内環境測定で不検出 囲い込み状況確認済
8	角館高校	S47	ボイラー室天井	●含有	—	* 室内環境測定で不検出 除去工事終了
9	六郷高校	S57	階段室	●含有	—	* 室内環境測定で不検出 除去工事終了
10	横手工業高校	S49	施工実習室等	●含有	—	* 室内環境測定で不検出 解体工事中
11	湯沢北高校	S45	放送室天井	●含有	—	* 室内環境測定で不検出 除去工事終了
12	勝平養護学校	S53	機械室天井	●含有	—	* 室内環境測定で不検出 除去工事終了
13	横手養護学校	S54	機械室天井	●含有	—	* 室内環境測定で不検出 除去工事終了
14	県立体育館	S43	倉庫天井	●含有	—	* 室内環境測定で不検出 除去工事終了
15	田沢湖スポーツセンター	S47	体育館天井裏、プール天井裏等	●含有	使用可	囲い込み工法実施済み(H11) 平成19年度解体予定
16	県立博物館	S50	倉庫天井	●含有	—	* 室内環境測定で不検出 除去工事終了
17	生涯学習センター	S55	車庫天井	●含有	立入禁止	平成19年度除去予定 * 室内環境測定で不検出

市町村有建築物(市町村課)

は、5月26日現在の公表資料との変更点

No.	市町村名	使用施設名	使用箇所	分析結果等	今後の対応等
1	秋田市	仁井田小学校	南棟天井裏	●含有	除去予定
2		東中学校	西棟天井裏	●含有	除去予定
3		雄和体育館	ステージ、器具庫及び電気室の天井	●含有	除去済み
4		土崎消防署	南側車庫天井	●含有	除去済み
5		河辺消防署	車庫天井	●含有	除去済み
6		河辺消防署雄和分署	車庫天井	●含有	除去済み
7		川口汚水中継ポンプ場	ポンプ室、搬出室等の腰上壁及び天井	●含有	除去予定
8		八橋終末処理場	本館（発電機室、ファンルーム、階段室） 他5施設等の天井、壁	●含有	除去予定
9		中央卸売市場	浄化槽機械室天井、壁	●含有	除去済み
10		久保田城御隅櫓	階段段裏	●含有	除去済み
11		雄和山水荘付属旧健康センター	階段室段裏、階段室物置の天井	●含有	除去済み
12		大森山動物園	ボイラー室天井	●含有	除去済み
13		旧御野場汚水処理場	ブロワ室天井、壁上	●含有	解体にあわせ除去予定
14	能代市	能代市ニッ井公民館（旧：福祉会館）	講堂天井裏、ステージ、渡り廊下、大会議 室天井裏	●含有	平成18年度講堂除去工事予 定・通路除去工事終了
15	横手市	南中学校	機械室壁天井	●含有	立入禁止
16		天下森スキー場	車庫鉄骨部分	●含有	
17		旧中央公民館跡	車庫内部のデッキプレート等	●含有	除去済み
18		消防署平鹿分署	機械室天井	●含有	除去済み
19		大森庁舎	地下機械室天井	●含有	除去済み
20		大森プール	管理棟天井裏	●含有	除去済み
21		大森コミュニティセンター	ステージ天井	●含有	囲い込み済み
22		横手市十字文化センター	ロビーホール天井	●含有	除去済み
23		十字庁舎	屋上機械室壁	●含有	
24		山内生涯学習センター	全館天井裏	●含有	
25		大雄庁舎	渡り廊下	●含有	
26		川西保育所	玄関、事務室の天井裏	●含有	除去予定
27		黒川小学校	機械室天井、渡り廊下天井	●含有	囲い込み措置済み
28	醍醐小学校	食堂天井	●含有	囲い込み措置済み	
29	鳳中学校	機械室天井	●含有	囲い込み措置済み	
30	大館市	山館浄水場 管理本館	発電機室、ボイラー室、地下管廊の一部 （上部壁面、天井）	●含有	除去予定
31		大館市立総合病院	自家発電室天井、壁	●含有	封じ込め措置済み
32		大館市矢立学校給食センター	柱、梁、屋上スラップ下	●含有	
33		大館市立下川沿中学校	給食搬入口柱、梁、屋根折板下面	●含有	
34		大館矢立ハイツ	階段裏側部分	●含有	除去済み

市町村有建築物(市町村課)

は、5月26日現在の公表資料との変更点

No.	市町村名	使用施設名	使用箇所	分析結果等	今後の対応等
35	大館市	(旧)株式会社正札竹村	4階売り場天井、8階ゲームセンター天井、機械室	●含有	立入禁止
36		大館市郷土博物館	電気室天井、機械室	●含有	除去済み
37	男鹿市	男鹿市本庁舎	パッケージ室、ファンルームの壁、天井	●含有	封じ込め措置済み
38		旧脇本保育園	遊具置き場天井	●含有	立入禁止
39		国民宿舎「男鹿」	厨房天井	●含有	除去済み
40		若美農業者トレーニングセンター	機械室、物置天井	●含有	除去済み
41		男鹿市民文化会館	機械室壁、天井	●含有	除去予定
42		男鹿総合運動公園陸上競技場	ホール天井	●含有	除去予定
43		若美中央公園球場	スコアボード天井	●含有	除去済み
44	湯沢市	湯沢市役所 稲川庁舎	地下ボイラー室天井	●含有	除去予定
45		湯沢市市民プラザ	車庫天井	●含有	囲い込み状態
46		湯沢北小学校 校舎	ボイラー室、受水槽室、高架水槽室天井	●含有	除去予定
47		湯沢市老人福祉センター	天井裏鉄骨、屋根	●含有	除去予定
48		皆瀬学校給食センター	調理室の梁部分、洗浄室、倉庫、廊下天井	●含有	封じ込め措置済み
49		消防署皆瀬分署	倉庫、便所天井	●含有	除去済み
50	鹿角市	鹿角市立平元小学校	体育館暖房器具置場	●含有	除去工事終了
51	由利本荘市	本荘文化会館	客席天井裏・舞台天井	●含有	除去工事中
52		西目学校給食共同調理場	天井裏	●含有	除去済み
53		笹子診療所	ボイラー室屋根用折板裏・診療室天井裏・物置天井裏	●含有	除去予定
54		東由利総合開発センター「有鄰館」	機械室天井・集会室天井	●含有	除去・囲い込み工事予定
55		八塩小学校	体育館機械室(器具室)天井	●含有	除去済み
56		小友小学校	階段室段裏天井	●含有	除去済み
57		鳥海ダム調査事務所(貸付物件)	倉庫天井	●含有	除去予定
58	潟上市	市立湖岸保育園	屋根裏	●含有	除去又は封じ込め予定
59	大仙市	大仙市役所 本庁舎車両センター	車庫天井・内壁	●含有	除去予定
60		消防団仙北支団本部詰所車庫	車庫天井・内壁	●含有	除去済み
61		消防団仙北支団消防ポンプ積載車格納庫	天井、内壁	●含有	除去済み
62		大曲仙北広域中央斎場作業室・機械室	天井・内壁	●含有	封じ込め措置済み
63		大曲仙北広域市町村圏組合消防本部神岡分署庁舎車庫	車庫天井、内壁一部	●含有	封じ込め措置済み
64		大曲仙北広域市町村圏組合消防本部南外分署庁舎車庫	車庫天井・内壁一部	●含有	封じ込め措置済み
65		中仙総合支所中仙水防倉庫	天井・内壁	●含有	除去済み
66	北秋田市	北秋田市消防署森吉分署	天井裏	●含有	囲い込み措置済み
67		北秋田市田ノ沢車庫	天井	●含有	除去済み
68		北秋田市立合川西小学校	元ボイラー室	●含有	除去済み
69		北秋田市立森吉中学校	ボイラー室	●含有	除去済み

市町村有建築物(市町村課)

は、5月26日現在の公表資料との変更点

No.	市町村名	使用施設名	使用箇所	分析結果等	今後の対応等
70	北秋田市	北秋田市立合川高等学校	元ボイラー室	●含有	除去済み
71		公立米内沢総合病院	講堂及びボイラー室、機械室	●含有	
72		大野台エコーハイツ	機械室天井	●含有	対策済み
73		浄水場		●含有	対策済み
74		北秋田市立阿仁病院	地下ボイラー室天井	●含有	除去予定
75	にかほ市	仁賀保体育館	倉庫・通路・トイレの天井裏	●含有	除去予定
76	仙北市	市立角館総合病院	ボイラー室天井、壁	●含有	
77		旧角館町老人福祉センター	機械室：天井浴室：天井、屋根裏	●含有	立入禁止
78		仙北市立角館樺細工伝承館	地下室天井、壁	●含有	立入禁止
79	小坂町	川上公民館	ボイラー室天井	●含有	除去済み
80	上小阿仁村	沖田面小学校	機械室天井・壁、高置水槽室天井	●含有	除去済み
81	三種町	中央公民館	講堂天井裏	●含有	囲い込み措置済み
82	八峰町	観海小学校	ペントハウス、機械室天井	●含有	除去済み
83		岩館小学校	機械室天井	●含有	除去済み
84		郷土資料館	天井全体	●含有	施設閉鎖中
85	五城目町	農村環境改善センター	折半屋根裏	●含有	
86	八郎潟町	小学校	ボイラー室天井	●含有	除去済み
87	井川町	井川小学校	機械室	●含有	除去済み
88	美郷町	旧六郷消防分署	車庫天井	●含有	除去済み
89		旧仙南消防分署	車庫天井	●含有	除去済み
90	羽後町	旧図書館（未使用）	図書室（天井）	●含有	取り壊し検討中
91		体育館	電気室・機械室（壁・天井）	●含有	除去予定
92		五輪坂ハイツ	機械室（天井）	●含有	囲い込み措置済み
93		元西小学校	階段室（壁）ボイラー室（天井）	●含有	除去済み
94		仙道小学校	階段室、ボイラー室（天井）	●含有	除去済み
95		西馬音内小学校	視聴覚室（天井裏の鉄骨梁）	●含有	除去予定
96		新成小学校	体育館玄関付属室（天井裏の鉄骨梁）	●含有	除去予定
97	町立羽後病院	旧館ボイラー室（壁・天井）	●含有	封じ込め措置済み	
98	東成瀬村	大柳克雪センター	1階除雪機械格納庫	●含有	除去予定
99		東成瀬公民館大柳別館 （旧大柳小学校：廃校舎）	機械室	●含有	封じ込め措置済み
100		東成瀬公民館岩井川別館 （旧大柳小学校：廃校舎）	機械室	●含有	封じ込め措置済み

市町村立小・中・高等学校・共同調理場

No.	市町村名	使用施設名	建築年度	使用箇所	分析結果等	当面の対策	備考
1	秋田市	仁井田小	S52	普通教室棟	●含有	立入禁止	
2		秋田東中	S50	普通教室棟	●含有	立入禁止	
3	湯沢市	皆瀬学校給食センター	S47	調理室	●含有	封じ込め措置	
			S47	倉庫	●含有	封じ込め措置	
			S47	廊下	●含有	封じ込め措置	
4		湯沢北小	S51	ボイラー室天井	●含有	立入禁止	
			S51	高架水槽室天井	●含有	立入禁止	
5	由利本荘市	西目学校給食共同調理場	S41	調理場天井裏	●含有	除去工事終了	
6		八塩小	S50	体育館器具室天井	●含有	除去工事終了	
7		子吉小	S54	電気室天井	●含有	除去工事終了	
8		小友小	S58	階段室天井・段裏	●含有	除去工事終了	
9		松ヶ崎小	S56	電気室天井	●含有	除去工事終了	
10	八峰町	観海小	S50	機械室天井及びびロフト壁面	●含有	除去工事終了	
11		岩館小	S51	機械室天井	●含有	除去工事終了	
12	五城目町	五城目小	S43	音楽室壁上部	●含有	囲い込み工事	
13			S43	階段裏	●含有	囲い込み工事	
13		大川小	S52	音楽室梁	●含有	囲い込み工事	
			S52	階段ルーム天井	●含有	囲い込み工事	
14	八郎潟町	八郎潟小	S50	管理棟ボイラー室	●含有	除去工事終了	
15	井川町	井川小	S47	ボイラー室	●含有	除去工事終了	
16	上小阿仁村	沖田面小	S52	1階電気室天井	●含有	除去工事終了	
			S52	水槽室天井裏	●含有	除去工事終了	
17	羽後町	西馬音内小	S53	視聴覚室天井裏	●含有	囲い込み状態	
18		新成小	S55	体育館玄関天井裏	●含有	囲い込み状態	
19		元西小	S52	吹き抜け部分壁	●含有	除去工事終了	
			S52	階段室天井	●含有	除去工事終了	
20		仙道小	S54	ボイラー室天井	●含有	除去工事終了	
20			S54	階段室倉庫天井	●含有	除去工事終了	
21	鹿角市	平元小	S50	体育館F F 暖房機置き場	●含有	除去工事終了	
22	北秋田市	合川西小	S48	倉庫(元ボイラー室)	●含有	除去工事終了	
23		森吉中	S48	ボイラー室	●含有	除去工事終了	
24		合川高校	S47	校舎ボイラー室	●含有	除去工事終了	
			S47	セミナーハウスボイラー室	●含有	除去工事終了	
25		黒川小	S53	機械室天井	●含有	囲い込み工事終了	
			S53	渡り廊下天井	●含有	囲い込み工事終了	
26	横手市	鳳中	S58	階段室	●含有	囲い込み工事終了	
27		横手南中	S48	機械室壁・天井	●含有	立入禁止	
28		醍醐小	S55	食堂天井裏梁	●含有	囲い込み工事終了	
29	大館市	下川浴中	H8	給食搬入口天井裏	●含有	囲い込み状態	
30		矢立学校給食センター	S63	棟全体天井裏	●含有	囲い込み状態	

市町村立幼稚園

は、5月26日現在の公表資料との変更点

No.	市町村名	使用施設名	建築年度	使用箇所	分析結果等	当面の対策	備考
1	大仙市	かみおか幼稚園	S49	遊戯室除く天井裏	●含有	囲い込み状態	

市町村立文化会館等

No.	市町村名	使用施設名	建築年度	使用箇所	分析結果等	当面の対策	備考
1	横手市	横手市十文字文化センター	S46	ロビーホール天井	●含有	—	除去工事終了
2	由利本荘市	本荘文化会館	S47	舞台天井・客席天井裏鉄骨	●含有	—	除去工事中
3	能代市	福社会館	S52	講堂・物品庫通路	●含有	講堂立入禁止	平成18年度講堂除去工事予定・通路除去工事終了
4	男鹿市	文化会館	S55	機械室	●含有	立入禁止	平成18年除去工事予定

市町村立社会体育施設

No.	市町村名	使用施設名	建築年度	使用箇所	分析結果等	当面の対策	備考
1	秋田市	雄和体育館	S51	器具庫、電気室	●含有	—	除去工事終了
2	男鹿市	若美中央公園球場	S58	スコアボード天井	●含有	—	除去工事終了
3	横手市	横手市大森プール	S53	用具庫	●含有	—	除去工事終了
4	羽後町	総合体育館	S49	電気室、機械室	●含有	立入禁止	19年度除去工事予定

市町村立社会教育施設

NO.	市町村名	使用施設名	建築年度	使用箇所	分析結果等	当面の対策	備考
1	小坂町	小坂町川上公民館	S30	倉庫（旧ボイラー室）天井	●含有	—	除去工事終了
2	三種町	中央公民館	S50	2F講堂天井裏	●含有	囲い込み状態 使用中	
3	東成瀬村	東成瀬公民館岩井川別館	S48	機械（ボイラー）室天井	●含有	封じ込め措置済み 立入禁止	
4		東成瀬公民館大柳別館	S49	機械（ボイラー）室天井	●含有	封じ込め措置済み 立入禁止	
5	横手市	横手市山内生涯学習センター	S48	全館天井裏	●含有	囲い込み状態 使用中	
6		横手市醍醐公民館	S57	機械室天井	●含有	立入禁止	工事予定
7		横手市八沢木公民館	S48	2Fホール天井裏	●含有	囲い込み状態 使用中	
8		横手市前田公民館	S54	玄関天井裏	●含有	囲い込み状態 使用中	
9	羽後町	羽後町立旧図書館	S43	1Fホール・展示室・2F書庫	●含有	立入禁止	
10	大館市	郷土博物館	S49	機械室・電気室天井	●含有	—	除去工事終了

は、5月26日現在の公表資料との変更点

農業農村整備関係施設（農地整備課）

※ばく露のおそれがある施設のみ公表

No.	市町村	使用施設名	使用箇所	分析結果等	備考
1	大館市	県営造成施設立花頭首工	予備発電機室天井・壁	●含有	予備発電機であり通常使用なし。平成18年度除去工事予定。

廃棄物処理施設等（環境整備課）

No.	設置者名	使用施設名	使用箇所	分析結果等	備考
1	横手平鹿広域市町村圏組合	横手衛生センター	機械棟、水処理棟、搬入ポンプ室	●含有	機械棟の一部は飛散防止措置済み。その他は18年3月10日除去。
2	男鹿地区衛生処理一部事務組合	男鹿地区衛生センター	管理棟、旧電気室天井	●含有	使用している箇所が露出しておらず、危険性は低いと判断。
3	本荘由利広域市町村圏組合	広域清掃センター第一事業所	フロア一室天井、側壁	●含有	平成17年12月21日除去済み
4	秋田県	環境保全センター	処理室、休憩室	●含有	平成18年度から解体予定

社会福祉施設等（福祉政策課）

※ばく露のおそれがある施設のみ公表

NO	施設名	建築年度	所在地	使用箇所	分析結果等	当面の対策	備考
1	特別養護老人ホーム寿恵園	S51	男鹿市	ボイラー室	●含有	—	除去工事終了
2	特別養護老人ホーム広洋苑	S49	由利本荘市	ボイラー室	●含有	—	除去工事終了
3	軽費老人ホーム幸風荘	S49	由利本荘市	ボイラー室	●含有	—	除去工事終了
4	湯沢市老人福祉センター	S50	湯沢市	屋根裏	●含有	立入禁止	除去工事予定
5	秋田県女性相談所	S51	秋田市	ボイラー室	●含有	—	除去工事終了
6	秋田県身体障害者更生訓練センター	S51	秋田市	機械室、電気室	●含有	立入制限	除去工事発注済 *室内環境測定で一部検出

病院施設（医務薬事課）

※ばく露のおそれがある施設のみ公表

NO	病院名	建築年度	所在地	使用箇所	分析結果等	当面の対策	備考
1	秋田労災病院	S49	大館市	空調機械室	●含有	立入禁止	除去工事予定
2	大館市立総合病院	S45	大館市	非常用発電機室	●含有	—	封じ込め措置済み
3	仙北組合総合病院	S48	大仙市	階段室、ボイラー室、発電機室、倉庫等	●含有	—	除去工事終了
4	佐藤病院	S41	湯沢市	体育館	●含有	立入禁止	解体予定

公共職業能力開発施設等（雇用労働政策課）

No.	市町村	使用施設名	使用箇所	分析結果等	備考
1	横手市	横手市女性センター	倉庫・屋根裏	●含有	措置済み