

平成20年度第2四半期におけるアスベストに関する調査結果の概要について

平成20年11月7日
環境あきた創造課環境管理室
環境審査班
電話 018-860-1601

1 アスベスト対策の経緯

- 平成17年7月にアスベストによる健康被害が全国的に社会問題となったことから、県では直ちに庁内関係課室、秋田市及び秋田労働局からなる「アスベスト問題連絡協議会」を設置し、この問題に対応してきている。
- 吹付けアスベスト除去等の対策を促進するため、県独自の低利融資制度を創設したほか、県民の不安解消を図るため、相談受付体制の確立や吹付けアスベスト除去作業時の監視を強化している。
- また、アスベストに係る相談・問い合わせ状況や建築物の吹付けアスベストの調査結果について定期的に公表しており、平成18年度までは各月ごとに行ってきたが、相談件数の減少やアスベスト使用施設の把握が進んだことなどから、平成19年度より四半期ごとに公表している。

2 平成20年度第2四半期（H20.6.26～H20.9.30）調査結果の概要

（1）アスベストに係る相談・問い合わせ状況

- 相談・問い合わせは13件あり、その主な内容は石綿に関する健康相談や、建築物解体に関する手続きなどの相談であった。

相談件数（H20.6～H20.9）	13
累計（H17.7～）	1,148

※ 前回調査時（H20.3.26～H20.6.25）の相談件数は11件。

（2）石綿健康被害救済法による申請・請求

- 石綿健康被害救済制度の申請は県保健所で2件受付している。また、救済給付に係る認定は1件であった。

	石綿健康被害救済制度		特別遺族年金及び 特別遺族一時金
	秋田県	秋田市	
申請・請求件数	2 (24)	0 (6)	0 (2)
認定件数 (H20.9.10現在)	1 (23)		0 (2)

※ 括弧内は制度創設（平成18年3月27日）からの累計で、救済法による申請件数32件のうち、25件認定済みであり7件審査中である。

※※ 認定件数は、住所が秋田県内の申請者で環境再生保全機構等が受付したものを含む。

(3) 吹付けアスベスト調査結果

- アスベスト使用施設は、前回調査結果と比べ2施設増加している。これは学校施設（市町村有建築物と重複）2施設で国の通知に基づき調査した結果、アスベスト含有が判明したことによる。
- 除去等の対策工事済施設は、前回調査結果と比べ3施設増加している。これは民間建築物、学校施設（市町村有建築物と重複）、社会福祉施設の各1施設が対策を講じたことによる。

調査対象施設		調査対象施設数	分析中の施設	アスベスト未使用施設数	アスベスト使用施設数	うち除去対策工事済施設数	うち囲い込み・封じ込め対策工事済等施設数	対策工事実施率 (%)
県有建築物		491	0 (0)	452 (0)	39 (0)	38 (0)	1 (0)	100
市町村有建築物		6,977	0 (0)	6,867 (-2)	110 (2)	72 (0)	22 (2)	85
民間建築物		2,421	0 (-16)	2,293 (16)	68 (0)	21 (1)	21 (0)	62
社会福祉施設、学校施設、卸売市場等		3,948	0 (0)	3,835 (-2)	113 (2)	60 (1)	36 (1)	85
うち、民間建築物		-	-	-	38 (0)	5 (1)	25 (-1)	79
全県	合 計	13,837	0 (-16)	13,447 (12)	330 (4)	191 (2)	80 (3)	-
	県又は市町村有建築物との重複分を除いた合計	-	-	-	260 (2)	143 (2)	68 (1)	81

注1 括弧内の数は、前回(H20.6.25)の調査結果からの増減。

注2 「社会福祉施設、学校施設、卸売市場等」の欄には、公立学校、民間学校、病院などが含まれる。また、県又は市町村有建築物との重複分を含む。

注3 「囲い込み・封じ込め対策工事済等施設数」には、天井板等で覆われている囲い込み状態の施設を含む。

注4 民間建築物のアスベスト未使用施設が16施設増加したのは、これまで分析中として取り扱った施設の未使用が判明したため。

アスベスト関係相談件数及び吹付けアスベスト調査結果について

平成20年11月7日
環境あきた創造課環境管理室
環境審査班
電 話 018-860-1601
FAX 018-860-3881

平成20年度第2四半期（期間H20.6.26～H20.9.30）の調査結果は次のとおりです。

表1 アスベストに係る相談・問い合わせについて（期間：H20.6.26～H20.9.30）

- 相談・問い合わせは13件あり、その主な内容は石綿に関する健康相談や、建築物解体に関する手続きなどの相談であった。

相 談 内 容		件 数	相 談 事 例
健 康 相 談		8 (427)	・アスベストを使用していた現場で仕事をしていたが、労働災害の認定を受けるにはどのようにすればよいか。 ・肺ガンで死亡した患者の中皮腫検査の費用はどこで負担してくれるか。
建築物対策	建築物一般	1 (414)	・吹付けアスベストが使用されているが、どのように対応したらよいか。
			・建材中にアスベストが含有しているか調べる方法は。
	解体工事	4 (56)	・アスベスト含有建築物の解体工事に伴う手続きや規制について教えてほしい。 ・廃石綿管を撤去した後の一時保管はどのようにすればよいか。
廃 棄 物		0 (58)	・アスベスト廃棄物を処分できる業者を教えてください。 ・理科実験用の石綿金網を処分する場合どうしたらよいか。
そ の 他		0 (193)	・蚊取り線香の容器に付いている白い内張りはアスベストか。 ・除去工事を検討しているので、県の融資制度について教えてください。
計		13 (1,148)	

※括弧内は調査開始(平成17年7月)からの累計。

表2 石綿健康被害救済法による申請請求について（期間：H20.6.26～H20.9.30）

- 石綿健康被害救済制度の申請は県保健所で2件受付している。また、救済給付に係る認定は1件であった。

	石綿健康被害救済制度		特別遺族年金及び特別遺族一時金
	秋田県	秋田市	
申請・請求件数	2 (24)	0 (6)	0 (2)
認定件数 (H20.9.10現在)	1 (23)		0 (2)

※ 括弧内は制度創設(平成18年3月27日)からの累計で、救済法による申請件数32件のうち、25件認定済みであり7件審査中である。

※※ 認定件数は、住所が秋田県内の申請者で環境再生保全機構等が受付したものを含む。

表3 吹付けアスベスト調査結果総括表

- アスベスト使用施設は、前回調査結果と比べ2施設増加している。これは学校施設（市町村有建築物と重複）2施設で国の通知に基づき調査した結果、アスベストの含有が判明したことによる。
○ 除去等の対策工事済施設は、前回調査結果と比べ3施設増加している。これは民間建築物、学校施設（市町村有建築物と重複）、社会福祉施設の各1施設が対策を講じたことによる。

1 県有建築物

平成20年9月30日現在

調査機関	調査対象施設	調査対象施設数	分析中の施設数	調査結果			
				アスベスト未使用施設数	アスベスト使用施設数	うち除去対策工事済施設数	うち囲い込み・封じ込め対策工事済等施設数 ※5
公共建築物活用室	県有建築物(知事部局)	196	0	185	11	11	0
農地整備課		1	0	0	1	1	0
公共建築物活用室	本庁舎等	8	0	7	1	0	1
建築住宅課	公営住宅 県営住宅・住宅供給公社	28	0	28	0	0	0
公営企業課	発電所等	73	0	73	0	0	0
警察本部	警察署等	83	0	74	9	9	0
教育庁	県立高校等県有教育関係施設	102	0	85	17	17	0
	計	491	0	452	39	38	1

2 市町村有建築物

調査機関	調査対象施設	調査対象施設数	分析中の施設数	調査結果			
				アスベスト未使用施設数	アスベスト使用施設数	うち除去対策工事済施設数	うち囲い込み・封じ込め対策工事済等施設数 ※5
市町村課	市町村有施設	6,977	0	6,867 (-2)	110 (2)	72	22 (2)

3 その他建築物

調査機関	調査対象施設	調査対象施設数	分析中の施設数	調査結果			
				アスベスト未使用施設数	アスベスト使用施設数	うち除去対策工事済施設数	うち囲い込み・封じ込め対策工事済等施設数 ※5
建築住宅課	民間建築物 県調査 ※1	750	0	696	2	1	0
	国調査 (1,000㎡以上の建築物)	1,671	0 (-16)	1,597 (16) ※6	66	20 (1)	21
	公営住宅 市町村営住宅	40	0	40	0	0	0
教育庁	市町村立小・中学校、社会教育施設等 ※2	1,593	0	1,543 (-2)	50 (2)	36	9 (1)
学術国際政策課 教育庁	私立学校施設、民間専修学校・各種学校等	114	0	109	5	1	4
秋田の食販売推進課	中央卸売市場、地方卸売市場	31	0	26	5	1	1
水田総合利用課	乾燥調製貯蔵施設	31	0	31	0	0	0
	乾燥調製施設	177	0	177	0	0	0
農畜産振興課	家畜市場	3	0	3	0	0	0
農地整備課	農業農村整備事業関係施設	617	0	614	3	2	0
水産漁港課	水産関係施設 ※4	22	0	22	0	0	0
秋田スギ振興課	林野関係施設	224	0	224	0	0	0
環境整備課	廃棄物処理施設	76	0	73	3	3	0
環境管理室	環境大気測定局舎	23	0	23	0	0	0
福祉政策課	社会福祉施設等 ※3	894	0	871	23	11 (1)	11
医務薬事課	病院	72	0	48	24	6	11
雇用労働政策課	公共職業能力開発施設等	31	0	31	0	0	0
	計	6,369	0 (-16)	6,128 (14)	181 (2)	81 (2)	57 (1)

全県	合計	13,837	0 (-16)	13,447 (12)	330 (4)	191 (2)	80 (3)
	県または市町村有建築物との重複分を除いた合計				260 (2)	143 (2)	68 (1)

注 括弧内の数は、前回(H20.6.25)の調査結果からの増減。

※1 建物所有者等の報告から確認した内容

◎調査対象建築物例：映画館、百貨店、旅館、事務所等の一定規模以上の建築物(市町村施設、学校、病院等他の機関で調査している施設を除く。)

※2 市町村立小・中・高等学校・共同調理場、社会体育施設、社会教育施設、幼稚園

※3 高齢者福祉施設、障害者福祉施設、児童福祉施設、保育所等

※4 漁港数を計上。

※5 「囲い込み・封じ込め対策工事済等施設数」には天井板等で覆われている囲い込み状態を含む。

※6 民間建築物のアスベスト未使用施設が16施設増加したのは、これまで分析中として取り扱った施設の未使用が判明したため。

表 4 吹付けアスベスト使用施設一覧

吹付けアスベスト使用施設一覧は、調査機関が施設名を公表している分のみ掲載している。
また、前回公表までに除去対策工事を行った施設は、一覧表から除いている。

1 県有建築物

○出納局会計管財課公共建築物活用室

No.	使用施設名	建築 年度	所管課	使用箇所	分析結果 等	当面の対策	備 考
1	秋田地方総合庁舎	S49	公共建築物 活用室	5 F・6 F執務室 天井裏 3,055m ² S 4 9 年増築	●含有	点検口等に マスキング を実施	除去工事中

2 市町村有建築物

○総務企画部市町村課調査分

No.	市町村名	使用施設名	使用箇所	分析結果等	今後の対応等
1	秋田市	旧御野場汚水処理場	ブロウ室天井、壁上	●含有	解体にあわせ除去予定
2	能代市	ニツ井公民館 (旧福祉会館)	講堂・物品庫・通路・会議室	●含有	講堂：一部除去・一部囲い込み済み 物品庫、通路、会議室：囲い込み済み。
3	横手市	十文字庁舎	屋上機械室壁	●含有	立入禁止 H22年度まで 除去工事完成予定
4		山内生涯学習センター	全館天井裏	●含有	囲い込み状態 H22年度まで 除去工事完成予定
5		平鹿就業改善センター	ボイラー室天井壁	●含有	立入禁止 H22年度まで 除去工事完成予定
6		横手体育館	大体育館天井	●含有	囲い込み状態 H22年度まで 除去工事完成予定
7		館合公民館つきの木館	ボイラー室壁	●含有	立入禁止 H22年度まで 除去工事完成予定
8		八沢木公民館	2階ホール天井裏	●含有	囲い込み状態 H22年度まで 除去工事完成予定
9		横手市立大森中学校	3階集会室、1階音楽室	●含有	立入禁止 H22年度まで 除去工事完成予定
10	大館市	大館市矢立学校給食センター	柱、梁、屋上スラブ下	●含有	囲い込み状態
11		大館市立下川沿中学校	給食搬入口柱、梁、屋根折板下面	●含有	囲い込み状態
12		(旧)株式会社正札竹村	4階売り場天井、8階ゲームセンター天井、機械室	●含有	立入禁止
13	男鹿市	男鹿市本庁舎	パッケージ室、ファンルームの壁、天井	●含有	封じ込め措置済み
14		旧脇本保育園	遊具置き場天井	●含有	封じ込め措置済み
15	湯沢市	湯沢市市民プラザ	車庫天井	●含有	囲い込み状態
16		(旧)皆瀬学校給食センター	調理室の梁部分、洗浄室、倉庫、廊下天井	●含有	封じ込め措置済み・ 使用中止
17	潟上市	市立湖岸保育園	屋根裏	●含有	囲い込み状態
		出戸小学校	食堂天井	●含有	吹付けひる石で飛散の恐れは無く、石綿粉じん濃度測定調査の結果、不検出
		東湖小学校	高架水槽室・給食室天井裏・図書室天井裏・Eルーム天井裏	●含有	囲い込み状態
18	大仙市	大曲仙北広域中央斎場作業室・機械室	天井・内壁	●含有	封じ込め措置済み
19		大曲仙北広域市町村圏組合消防本部神岡分署庁舎車庫	車庫天井、内壁一部	●含有	封じ込め措置済み
20		大曲仙北広域市町村圏組合消防本部南外分署庁舎車庫	車庫天井・内壁一部	●含有	封じ込め措置済み
21		かみおか幼稚園	天井裏	●含有	封じ込め措置済み 平成21年度解体予定
22	北秋田市	北秋田市消防署森吉分署	天井裏	●含有	囲い込み措置済み
23		公立米内沢総合病院	講堂及びボイラー室、機械室	●含有	立入禁止及び立入制限
25		浄水場		●含有	封じ込め措置済み
26		北秋田市立阿仁病院	地下ボイラー室天井	●含有	除去予定

2 市町村有建築物

○総務企画部市町村課調査分

No.	市町村名	使用施設名	使用箇所	分析結果等	今後の対応等
27	仙北市	市立角館総合病院	ボイラー室天井、壁	●含有	立入禁止
28		旧角館町老人福祉センター	機械室：天井浴室：天井、屋根裏	●含有	立入禁止
29		仙北市立角館樺細工伝承館	地下室天井、壁	●含有	立入禁止
30	三種町	琴丘中央公民館	講堂天井裏	●含有	囲い込み措置済み
31	八峰町	郷土資料館	天井全体	●含有	施設閉鎖中
32	五城目町	農村環境改善センター	折半屋根裏	●含有	立入禁止
33	羽後町	旧図書館（未使用）	図書室（天井）	●含有	取り壊し検討中
34		総合体育館	電気室・機械室（壁・天井）	●含有	20年度以降 除去工事予定
35		五輪坂ハイツ	機械室（天井）	●含有	囲い込み措置済み
36		町立羽後病院	旧館ボイラー室（壁・天井）	●含有	封じ込め措置済み
37	東成瀬村	東成瀬公民館大柳別館 （旧大柳小学校：廃校舎）	機械室	●含有	封じ込め措置済み

3 その他建築物

○市町村立小・中・高等学校・共同調理場（教育庁総務課施設整備室調査分）

No.	市町村名	使用施設名	建築年度	使用箇所	分析結果等	当面の対策	備 考
1	大館市	下川沿中	H8	給食搬入口天井裏	●含有	囲い込み状態	
2		矢立学校給食センター	S63	棟全体天井裏	●含有	囲い込み状態	
3	横手市	大森中学校	S45	音楽室・集会室天井	●含有	立入禁止	21年8月除去完了予定
4	潟上市	出戸小学校	S55	食堂天井	●含有	—	吹き付けひる石で飛散の恐れは無く、石綿粉じん濃度測定調査の結果、不検出
5		東湖小学校	S52	高架水槽室・給食室天井裏・図書室天井裏・Eルーム天井裏	●含有	囲い込み状態	

○市町村立幼稚園（教育庁総務課施設整備室調査分）

No.	市町村名	使用施設名	建築年度	使用箇所	分析結果等	当面の対策	備 考
1	大仙市	かみおか幼稚園	S49	遊戯室除く天井裏	●含有	囲い込み状態	

○市町村立文化会館等（教育庁総務課施設整備室調査分）

No.	市町村名	使用施設名	建築年度	使用箇所	分析結果等	当面の対策	備 考
1	能代市	ニッ井公民館（旧福祉会館）	S52	講堂・物品庫・通路・会議室	●含有	—	講堂：一部除去・一部囲い込み済み 物品庫、通路、会議室：囲い込み済み。

○市町村立社会体育施設（教育庁総務課施設整備室調査分）

No.	市町村名	使用施設名	建築年度	使用箇所	分析結果等	当面の対策	備 考
1	羽後町	総合体育館	S49	電気室、機械室	●含有	立入禁止	20年度以降除去工事予定

○市町村立社会教育施設（教育庁総務課施設整備室調査分）

NO.	市町村名	使用施設名	建築年度	使用箇所	分析結果等	当面の対策	備 考
1	三種町	琴丘中央公民館（現在 琴丘公民館）	S50	2F講堂天井裏	●含有	囲い込み状態使用中	
2	東成瀬村	東成瀬公民館大柳 別館	S49	機械（ボイラー）室天井	●含有	封じ込め措置済み立入禁止	
3	横手市	横手市山内生涯学習センター	S48	全館天井裏	●含有	囲い込み状態使用中	H22年度工事予定
4		横手市八沢木公民館	S48	2Fホール天井裏	●含有	囲い込み状態使用中	H22年度工事予定
5		横手市館合公民館	S53	木館ボイラー室天井	●含有	立入禁止	H22年度工事予定
6	羽後町	羽後町立旧図書館	S43	1Fホール・展示室・2F書庫	●含有	立入禁止	

○病院施設（医務薬事課調査分）

※ばく露のおそれがある施設のみ公表

NO	病院名	建築 年度	所在地	使用箇所	分析結果等	当面の対策	備 考
1	佐藤病院	S41	湯沢市	体育館	●含有	立入禁止	解体予定