

温水ボイラー点検清掃業務委託 特記仕様書

1 一般事項

本委託は、秋田県立衛生看護学院における温水ボイラーの機能を維持するため、点検整備・清掃を実施するものである。

本特記仕様書に記載のない事項については、建築保全業務委託共通仕様書による。

2 委託期間

契約締結日から令和7年11月10日まで

3 委託場所

秋田県立衛生看護学院 秋田県横手市前郷二番町10-2

4 委託内容

対象機器

- ① 昭和鉄工株式会社製 温水発生機（ヒーター） 鋼板製真空ヒーター
SV-5004ECK-WH（バーナー形式：RL-70H） 1台（秋田県立衛生看護学院用）
- ② 昭和鉄工株式会社製 温水発生機（ヒーター） 鋼板製真空ヒーター
SV-2504ECK-H（バーナー形式：RL-40L） 1台（横手高校定時制課程用）

点検項目等

本体関係	缶体本体、煙導・煙突、ケーシング・汚損、水漏れ、燃焼ガス漏れ、バーナータイル、缶体内部の火室・煙室、真空漏れ、据え付け状態
付属機器	連成計、抽気電磁弁、抽気ポンプ、温度調節器、温度ヒューズ、真空スイッチ、サーミスタ、溶解栓、熱交換器の漏水
計装・電気関係	プロテクトリレー、マイコン基盤、操作盤、リモコン、CdSセル、接続キャップ、ACソレノイド、マグネットスイッチ、ヒューズ、着火トランス
バーナー関係	オイルストレーナ、オイルギヤポンプ、油圧計、ディフューザー、ダンパーコントロール、ノズルチップ、モーターベアリング、インペラ、カップリング、ダンパー、イグニッションロッド、送油管、取付ボルト・ビス
その他	各部清掃 (点検清掃に要する消耗品雑材及び出張交通費を含む)

5 提出書類

作業工程表

業務責任者通知書

委託業務点検結果報告書（作業写真含む）

委託業務完了通知書

6 留意事項

この仕様書に定めのない事項、又は仕様に疑義が生じた事項については、発注者と受託者が協議のうえ定めるものとする。

作業日程については、発注者と調整のうえ執務環境等に支障のないよう実施すること。