

## 要緊急安全確認大規模建築物の耐震診断結果について

No.	建築物の名称	建築物の位置	建築物の主たる用途	耐震診断の方法の名称	構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性の評価の結果	耐震改修等の予定		備考
						内容	実施時期	
学校								
1	鹿角市立尾去沢小学校 (校舎棟)	鹿角市尾去沢字上山 201番地1	小学校	(一財)日本建築防災協会による 「既存鉄筋コンクリート造建築物の 耐震診断基準」に定める「第2次診 断法」(2001年版)	Is/Iso=1.02 CTU・SD=0.76			
2	大館市立城南小学校 (普通・特別教室棟1-1、1-4、 管理・普通教室棟1-2、1-3、 普通教室棟1-5)	大館市字桜町9番地	小学校	(一財)日本建築防災協会による 「既存鉄筋コンクリート造建築物の 耐震診断基準」に定める「第2次診 断法」(2001年版)	Is/Iso=1.02 CTU・SD=0.80			
3	大館市立第一中学校 (普通教室棟1-1、1-2)	大館市北神明町 10番1号	中学校	(一財)日本建築防災協会による 「既存鉄筋コンクリート造建築物の 耐震診断基準」に定める「第2次診 断法」(2001年版)	Is/Iso=1.02 CTU・SD=0.74			
4	大館市立東中学校 (特別教室棟1-1、1-5、 管理・特別教室棟1-2、1-4)	大館市有浦五丁目 2番8号	中学校	(一財)日本建築防災協会による 「既存鉄筋コンクリート造建築物の 耐震診断基準」に定める「第2次診 断法」(2001年版)	Is/Iso=1.02 CTU・SD=0.73			
5	能代市立淳城南小学校(校舎棟)	能代市若松町2番24号	小学校	(一財)日本建築防災協会による 「既存鉄筋コンクリート造建築物の 耐震診断基準」に定める「第2次診 断法」(2001年版)	Is/Iso=1.02 CTU・SD=0.73			
6	能代市立能代第一中学校 (管理・教室棟)	能代市盤若町8番11号	中学校	(一財)日本建築防災協会による 「既存鉄筋コンクリート造建築物の 耐震診断基準」に定める「第2次診 断法」(1990年版)	Is/Iso=1.02 CT・SD=0.56			
7	能代市二ツ井中学校(教室棟)	能代市二井町字下野 76番2地内	中学校	(一財)日本建築防災協会による 「既存鉄筋コンクリート造建築物の 耐震診断基準」に定める「第2次診 断法」(2001年版)	Is/Iso=1.01 CTU・SD=0.86			
8	三種町立金岡小学校 (管理教室棟)	山本郡三種町豊岡金田 字茂呂沢78-2	小学校	(一財)日本建築防災協会による 「既存鉄筋コンクリート造建築物の 耐震診断基準」に定める「第2次診 断法」(2001年版)	Is/Iso=1.10 CTU・SD=0.80			
9	三種町立琴丘小学校 (校舎棟)	山本郡三種町鹿渡字 東二本柳23	小学校	(一財)日本建築防災協会による 「既存鉄筋コンクリート造建築物の 耐震診断基準」に定める「第2次診 断法」(2001年版)	Is/Iso=1.12 CTU・SD=0.64			
10	三種町立湖北小学校 (管理教室棟)	山本郡三種町鶴川字 上谷地28	小学校	(一財)日本建築防災協会による 「既存鉄筋コンクリート造建築物の 耐震診断基準」に定める「第2次診 断法」(2001年版)	Is/Iso=1.13 CTU・SD=0.65			
11	三種町立琴丘中学校 (①校舎棟)	山本郡三種町鹿渡字 盤若台89	中学校	(一財)日本建築防災協会による 「既存鉄筋コンクリート造建築物の 耐震診断基準」に定める「第2次診 断法」(2001年版)	Is/Iso=1.01 CTU・SD=0.77			
12	男鹿市立船川第一小学校 (校舎棟)	男鹿市船川港船川字 漆畑36-1	小学校	(一財)日本建築防災協会による 「既存鉄筋コンクリート造建築物の 耐震診断基準」に定める「第2次診 断法」(2001年版)	Is/Iso=1.01 CTU・SD=0.76			
13	男鹿市立男鹿東中学校 (管理・普通教室棟)	男鹿市船越字根木 169番地	中学校	(一財)日本建築防災協会による 「既存鉄筋コンクリート造建築物の 耐震診断基準」に定める「第2次診 断法」(2001年版)	Is/Iso=1.06 CTU・SD=0.63			
14	潟上市立天王中学校(校舎棟)	潟上市天王字宮の後 3番地	中学校	(一財)日本建築防災協会による 「既存鉄筋コンクリート造建築物の 耐震診断基準」に定める「第2次診 断法」(2001年版)	Is/Iso=1.01 CTU・SD=0.61			
15	大仙市立大曲小学校 (⑤管理・特別教室棟)	大仙市大曲花園町 85番地 他	小学校	(一財)日本建築防災協会による 「既存鉄筋コンクリート造建築物の 耐震診断基準」に定める「第2次診 断法」(2001年版)	Is/Iso=1.05 CTU・SD=0.54			
16	大仙市立高梨小学校 (①-1校舎棟)	大仙市高梨字新屋敷 1番地	小学校	(一財)日本建築防災協会による 「既存鉄筋コンクリート造建築物の 耐震診断基準」に定める「第2次診 断法」(2001年版)	Is/Iso=1.02 CTU・SD=0.64			
17	大仙市立仙北中学校 (①管理特別教室棟)	大仙市堀見内字西福嶋 29番地	中学校	(一財)日本建築防災協会による 「既存鉄筋コンクリート造建築物の 耐震診断基準」に定める「第2次診 断法」(2001年版)	Is/Iso=1.11 CTU・SD=0.80			
18	湯沢市立稲川中学校 (管理・特別教室棟)	湯沢市三梨町字間明田 140番地	中学校	(一財)日本建築防災協会による 「既存鉄筋コンクリート造建築物の 耐震診断基準」に定める「第2次診 断法」(2001年版)	Is/Iso=1.04 CTU・SD=0.43			
19	湯沢市立湯沢南中学校 (管理・教室棟)	湯沢市南台1-1	中学校	(一財)日本建築防災協会による 「既存鉄筋コンクリート造建築物の 耐震診断基準」に定める「第2次診 断法」(2001年版)	Is/Iso=1.10 CTU・SD=0.79			

## 要緊急安全確認大規模建築物の耐震診断結果について

No.	建築物の名称	建築物の位置	建築物の主たる用途	耐震診断の方法の名称	構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性の評価の結果	耐震改修等の予定		備考
						内容	実施時期	
<b>集会場</b>								
1	能代市文化会館	能代市追分町4番26号	集会場	(一財)日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2001年版)	Is/Iso=1.30 CTU・SD=0.79			
2	男鹿市民文化会館	男鹿市船川港船川字海岸通り二号14-5号	集会場	(一財)日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2001年版)	Is/Iso=1.04 CTU・SD=0.63			
3	湯沢市湯沢文化会館	湯沢市字沖鶴103番地1号	集会場	(一財)日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2001年版)	Is/Iso=1.03 CTU・SD=0.63			
4	大館市民文化会館	大館市字桜町南45番地1	集会場	(一財)日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2001年版)	Is/Iso=1.02 CTU・SD=0.66			
<b>物販店</b>								
1	いとく大館ショッピングセンター	大館市御成町3丁目32、34、34-3、71-10、71-37、75-14、76、77-2	物販店	(一財)日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2001年版)	Is/Iso=1.06 CTU・SD=0.65			
<b>ホテル</b>								
1	ホテルクラウンパレス秋北	大館市片町7番地	ホテル	(一財)日本建築防災協会による「既存鉄骨鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2009年版)	Is/Iso=0.38 CTU・SD=0.24	補強設計	未定	
<b>庁舎</b>								
1	男鹿市役所庁舎	男鹿市船川港船川字泉台66番地1	庁舎	(一財)日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2001年版)	Is/Iso=1.27 CTU・SD=0.38			
2	五城目町役場庁舎	南秋田郡五城目町西磯ノ目一丁目1番地1	庁舎	(一財)日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2001年版)	Is/Iso=1.14 CTU・SD=0.65			
3	由利本荘市役所 本庁舎	由利本荘市尾崎17番地	庁舎	(一財)日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2001年版)	Is/Iso=1.32 CTU・SD=0.73			
4	大仙市役所大曲庁舎・互助会館	大仙市大曲花園町1番1号	庁舎	(一財)日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2001年版)	Is/Iso=1.28 CTU・SD=0.77			