

消防用設備保守点検業務委託特記仕様書

- 1 委託業務名 令和8年度水産振興センター消防用設備保守点検業務委託
- 2 委託場所 秋田県男鹿市船川港台島字鶴ノ崎8番地の4
秋田県水産振興センター
- 3 委託期間 令和8年4月1日から令和9年3月31日までとする。
- 4 業務内容 (定期保守)
消防法第17条の3の3の規定に基づく消防設備の点検（総合点検）
消防用設備の保守及び外観・機能点検
消防署提出書類の作成
(緊急保守)
不時の障害が発生した場合は、発注者の要請によりその都度、技術職員を派遣し、緊急保守を行うものとする。
本仕様書に記載されていない事項は、「建築保全業務委託共通仕様書」による。
- 5 点検実施時期 総合点検 令和8年9月
機器点検 令和9年3月

7 消防設備内訳

設備名	規格	本館棟	詰所棟	機械棟	親魚棟	生産棟	育成棟	実験棟	車庫	倉庫	海水貯水槽棟	計
自動火災報知設備 及び 漏電火災警報器	受信機 GP型1級 9回線	1										1台
	受信機 P型2級 5回線		1									1台
	差動式スポット型感知器	48										48台
	差動式分布型感知器						12					12台
	定温式スポット型感知器	32					1					33個
	光電式スポット型感知器 2種	11										11個
	発信機 P1型	6										6台
	発信機 P2型						2					2台
	表示灯	6										6個
	地区音響装置	6						4				10台
	漏電火災警報器1級	1										1台
非常用放送設備	増幅器	1										1台
	スピーカー	37	1		4	4	7	2	1			56個
誘導灯及び誘導標識	誘導灯			3								3台
	誘導標識				6	8	9					23枚
ガス漏れ警報設備	ガス漏れ検知器	15										15個
	検知区域警報装置	14										14個
	ガス漏れ表示灯	4										4個
防排煙制御設備	防火戸	3										3台
	防火シャッター	3										3台
消火器 及び パッケージ型消火設備	A B C 粉末消火器	27	6	8	6	6	8	3	2	5	1	72本
	二酸化炭素消火器	1										1本
	パッケージ I 型						4					4台
	加圧式窒素貯蔵容器						4					4台