

室外機一覧

番号	系統名	型式	製造番号	設置場所	備 考
A C 1	1 階講師教員系統	DKH-P560C2A-K	07J0004	校舎屋上	通常点検
A C 2	1 階事務室系統	DKH-P560C2A-K	03J0022	校舎屋上	通常点検
A C 3	2 階在宅実習系統	DKH-P560C2A-K	07J0002	校舎屋上	通常点検
A C 4	2 階情報系統	DKH-P450C2A-K	07J0004	校舎屋上	法定点検
A C 5	2 階研修系統	DKH-P355C2A-K	09J0003	校舎屋上	定期点検
A C 6	3 階看護教室 3 系統	DKH-P450C2A-K	10J0001	校舎屋上	定期点検
A C 7	3 階看護教室 1・2 系統	DKH-P450C2A-K	10J0002	校舎屋上	通常点検
A C 8	3 階看護実習室系統	DKH-P560C2A-K	07J0001	校舎屋上	通常点検
A C 9	4 階保健科系統	DKH-P560C2A-K	07J0005	校舎屋上	定期点検
A C 10	4 階助産科系統	DKH-P560C2A-K	07J0003	校舎屋上	定期点検
A C 12	音楽室・調理室系統	DKH-P560C2A-K	10J0012	地上	法定点検
A C 13	多目的ホール系統	DKH-P560C2A-K	10J0010	地上	法定点検
A C 14	2 階図書室東側・廊下系統	DKH-P560C2A-K	10J0011	地上	定期点検
A C 15	2 階図書室西側・中央系統	DKH-P560C2A-K	10J0014	地上	通常点検
A C 16	2 階講堂ステージ側系統	DKH-P560C2A-K	10J0013	地上	法定点検
A C 17	2 階講堂後部側系統	DKH-P560C2A-K	10J0015	地上	通常点検

冷媒量		型式別計	うち通常 点検台数	うち法定 点検台数	うち定期 点検台数
18kg	DKH-P560C2A-K	12 台	6 台	3 台	3 台
16kg	DKH-P450C2A-K	3 台	1 台	1 台	1 台
16kg	DKH-P355C2A-K	1 台	0 台	0 台	1 台
	計	16 台	7 台	4 台	5 台

定期点検 … 法定点検含む、5年毎（メーカー推奨6,000h又は3年毎）

通常点検 … 部品・油脂類交換無しの簡易点検

法定点検 … H27施行フロン排出抑制法による漏洩点検（3年毎）