

木造工事特記仕様書

(令和 5 年改訂版)

令和 5 年 5 月 26 日以降適用

I 工事概要

- 1 工事名
- 2 工事場所
- 3 敷地面積
- 4 構造規模

棟 名 称			
構 造			
階 数			
建築面積			
延床面積			

- ・垂直積雪量：() m ・風速 (V₀)：() m/s
 ・地表面粗度区分 ・ I ・ II ・ III ・ IV

- 5 建物用途 建築基準法による用途 ()
- 6 消防法施行令別表第 1 の区分 ()

II 建築工事仕様

- 1 図面及び本特記仕様書に記載されていない事項は、国土交通省大臣官房官庁営繕部制定の「公共建築木造工事標準仕様書令和 4 年版」(以下「木造標準仕様書」という。)による。図面、本特記仕様書及び木造標準仕様書に記載されていない事項は、国土交通省大臣官房官庁営繕部制定の「公共建築工事標準仕様書(建築工事編)令和 4 年版」(以下「標準仕様書」という。)による。
- 2 木造標準仕様書 7 章 枠組壁工法工事、8 章 丸太組構法工事及び 9 章 C L T パネル工法工事を行う場合は、別途特記事項を添付すること。
- 3 特記仕様書の適用等
 - (1) 項目は、番号に○印の付いたものを適用する。
 - (2) 特記事項は、○印の付いたものを適用する。○印の付かない場合は、※印の付いたものを適用する。
○印と◎印が付いた場合は、共に適用する。
 - (3) 特記事項に記載の< >内表示番号は木造標準仕様書、()内表示番号は標準仕様書の当該項目、当該図面又は当該表を示す。

章	項 目	特記事項
1 一般 共通 事項	1 適用基準等	建築工事監督実施要領(秋田県建設交通部監修)(平成 16 年版) 公共建築工事標準仕様書に基づく建築工事の施工管理(施工計画書作成要領)(一般社団法人公共建築協会)(令和 2 年版) 営繕工事写真撮影要領(令和 3 年版)(国土交通省大臣官房官庁営繕部監修)
	2 工事实績情報システム(CORINS)への登録	登録する <1. 1. 4>
	3 工事の余裕期間	・発注者指定方式 ・任意着手方式 適用する場合は別に定める「余裕期間に係る特記事項」によること。

4 技術者の専任	※契約締結後、現場施工に着手するまでの期間（現場事務所の設置、資機材の搬入又は仮設工事等が開始されるまでの間）については、主任技術者又は監理技術者の工事現場への専任を要しない。なお、現場施工に着手する日については、契約締結後、監督職員と打合わせにおいて定める。 ・契約締結後、 年 月 日までの期間については、主任技術者又は監理技術者の工事現場への専任を要しない。 ※工事完成後、検査が終了し（発注者の都合により検査が遅延した場合を除く）、事務手続、後片付け等のみが残っている期間については、主任技術者又は監理技術者の工事現場への専任を要しない。なお、検査が終了した日は、完成検査確認通知書の日付けとする。		
5 概成工期	工事期限より（ ）日前 <1. 2. 1>		
6 女性技術者活躍モデル工事の対象	・発注者指定型 (1) モデル工事の実施については、「秋田県女性技術者活躍モデル工事実施要綱」に基づいて実施するものとする。 (2) 快適トイレ(女性専用)の設置に要する費用は、共通仮設費に計上しているが、「快適トイレ実施要領」に基づき、設計変更の対象とする。 (3) 女性が現場で働くための環境改善に資する施設等に要した費用については、それを証明できる書類の写し（実際の取引伝票等）を監督職員に提出するものとし、その費用については設計変更の対象とする。 ※受注者希望型 (1) 本工事は、秋田県女性技術者活躍モデル工事（受注者希望型）であるため、女性技術者登用を希望する場合、発注者と協議を行い、実施について発注者が認めて指示した場合は、本工事をモデル工事として扱うものとする。 (2) モデル工事の実施については、「秋田県女性技術者活躍モデル工事実施要綱」に基づいて実施するものとする。 (3) 快適トイレの設置に要する費用は、「快適トイレ実施要領」に基づき設計変更の対象とする。 (4) 女性が現場で働くための環境改善に資する施設等に要した費用については、それを証明できる書類の写し（実際の取引伝票等）を監督職員に提出するものとし、その費用については設計変更の対象とする。		
7 電気保安技術者	配置する <1. 3. 3>		
8 週休2日制工事の対象	(1) 工事の実施については、「秋田県週休2日制工事実施要綱」及び「秋田県週休2日制工事に関する営繕課運用」に基づいて実施するものとする。 (2) 発注時は4週8休以上を前提に労務費を補正して積算している。 (3) 工事完成時、現場閉所の達成状況が4週8休に満たない場合、その達成状況に応じて、補正分を減額変更する。		
9 施工条件	工事補足説明事項 <1. 3. 5> 関連工事による施工時期の調整 ・有（内容：		

	搬出する建設発生材 ＜1. 3. 11＞ 本工事では、建設発生土、コンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊、建設発生木材、建設汚泥または建設混合廃棄物等で次表の建設発生材を工事現場から搬出する場合には、「再生資源利用促進計画書」を建設副産物情報交換システム（COBRIS）により作成し、施工計画書に含めて監督職員に提出する。また、その内容を説明のうえ、工事現場の見えやすい場所へ掲示する。 加えて、建設発生土を搬出する工事において「再生資源利用促進計画」を作成する場合は、以下の各項目に関しても実施するものとする。 (1) 500m³以上の建設発生土を搬出する工事においては、「土壌汚染対策法の手続き状況」及び「建設発生土の搬出先における盛土規制法などの各種法令に関する許可状況等」を事前に確認し、その結果を「再生資源利用促進計画」の添付資料とし監督職員に提出し、その内容を説明のうえ、工事現場の見えやすい場所へ掲示しなければならない。確認結果表作成に当たっての解説及び様式については、秋田県技術管理課HP「建設発生土の適正利用について」によるものとする。 (2) 500m³以上の建設発生土を搬出する工事においては、建設発生土を運搬する者に対し、搬出先の名称・所在地及び搬出量並びに（1）に関する内容を所定の様式（秋田県技術管理課HP「建設発生土の適正利用について：土砂搬出に関する通知書」）により通知しなければならない。なお、内容に変更があった場合も同様とする。 (3) 建設発生土を計画に記載した搬出先へ搬出したときは、所定の様式（秋田県技術管理課HP「建設発生土の適正利用について：土砂受領書」）により速やかに搬出先に受領書の交付を求め、搬出先が計画と一致することを確認するとともに、受領書の写しを工事完成後5年間保存するものとする。 次の各号の一に該当する建設発生材を搬出する工事 1 体積が500 m³以上である建設発生土 2 コンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊または建設発生木材であって、これらの重量の合計が200t以上であるもの 3 重量が0.3t以上である建設汚泥 4 重量が0.3t以上である建設混合廃棄物 5 重量が0.1t以上である金属くず 6 重量が0.1t以上である廃塩化ビニール管・継手 7 重量が0.1t以上である廃プラスチック 8 重量が0.1t以上である紙くず 9 重量が0.1t以上である廃石膏ボード 10 重量が0.1t以上である石綿
	「再生資源利用計画書」及び「再生資源利用促進計画書」を作成した工事 ＜1. 3. 11＞ 再生資源利用計画及び再生資源利用促進計画を作成した場合には、工事完了後速やかに実施状況を記録した「再生資源利用実施書」及び「再生資源利用促進実施書」を監督職員へ提出する。また、計画及び実施状況の記録を工事完成後5年間保存するものとする。
	産業廃棄物税 本工事で発生する建設廃棄物のうち、県内の最終処分場に搬入する建設廃棄物については、秋田県産業廃棄物税が課税されるので適正に処理するものとする。

	13 建築材料等	本工事に使用する材料は、設計図書に規定する所要の品質及び性能を有するものとし、以下のいずれかに該当するものとする。 1 J I S 及び J A S マーク表示のある材料 2 エコマーク認定製品（（公財）日本環境協会） 3 秋田県認定リサイクル製品 4 建築材料・設備機材等品質性能評価事業建築材料等評価名簿（最新年版）（（一社）公共建築協会）（以下「評価名簿」という。）に記載の製品 5 以下の①～⑥の事項を満たす材料製造業者等が製造した材料 ① 品質及び性能に関する試験データが整備していること。 ② 生産施設及び品質の管理が適切に行っていること。 ③ 安定的な供給が可能であること。 ④ 法令等で定める許可、認可、認定又は免許を取得していること。 ⑤ 製造又は施工の実績があり、その信頼性があること。 ⑥ 販売、保守等の営業体制が整えられていること。 なお、5 の材料を使用する場合は、設計図書に定める品質及び性能を有することの証明となる資料又は、外部機関が発行する証明書の写し等を監督職員に提出して承諾を受けるものとする。 また、商品名等が記載された材料は、当該商品又は同等品を使用するものとし、同等品を使用する場合は監督職員の承諾を受けること。
1 一般 共通 事項	14 化学物質を放散する建築材料等	建築物内部に使用する材料等は、設計図書に規定する所要の品質及び性能を有すると共に、次の(1)から(4)までを満たすものとする。 ＜1.4.1＞ (1) 合板、木質系フローリング、構造用パネル、集成材、単板積層材、M D F、パーティクルボード、その他木質建材、ユリア樹脂板、壁紙、接着剤、保温材、緩衝材、断熱材、塗料、仕上塗材は、アセトアルデヒド及びスチレンを放散しない又は放散が極めて少ない材料で設計図書に規定する「ホルムアルデヒドの放散量」の区分に応じた材料を使用する。 (2) 接着材及び塗料はトルエン、キシレン及びエチルベンゼンの含有量が少ない材料を使用する。 (3) 接着剤は、可塑剤（フタル酸ジ-n-ブチル及びフタル酸ジ-2-エチルヘキシル等を含有しない難揮発性の可塑剤を除く）が添付されていない材料を使用する。 (4) (1)の材料を使用して作られた家具、書架、実験台、その他の什器類は、ホルムアルデヒド、アセトアルデヒド及びスチレンを放散しないか、放散が極めて少ない材料を使用したものとする。 設計図書に規定する「ホルムアルデヒドの放散量」の区分において、「規制対象外」とは次の①又は②に該当する材料を指し、同区分「第三種」とは次の③又④に該当する材料を指す。 ① 建築基準法施行令第20条の7第1項に定める第一種、第二種及び第三種ホルムアルデヒド発散建築材料以外の材料 ② 建築基準法施行令第20条の7第4項の規定により国土交通大臣の認定を受けた材料 ③ 建築基準法施行令第20条の7第1項に定める第三種ホルムアルデヒド発散建築材料 ④ 建築基準法施行令第20条の7第3項の規定により国土交通大臣の認定を受けた材料
	15 特別な材料の工法	標準仕様書に記載されていない特別な材料の工法は、材料製造所の指定する工法によるものとする。
	16 技能士	適用する 適用職種（一級、単一等級の職種作業） とび（・とび作業） 鉄筋施工（・鉄筋組立作業） コンクリート圧送施工（・コンクリート圧送工事作業） 型枠施工（・型枠工事作業） 防水施工（・シーリング防水工事作業・FRP防水工事作業） 石材施工（・石張り作業） タイル張り（・タイル張り作業） 建築大工（・大工工事作業） 建築板金（内外装板金作業） 左官（・左官作業） 内装仕上げ施工（・鋼製下地工事作業） サッシ施工（・ビル用サッシ施工作業） 自動ドア施工（・自動ドア施工） ガラス施工（・ガラス工事作業） 塗装（・建築塗装作業） 内装仕上げ施工（・プラスチック系床仕上げ工事作業・カーペット系床仕上げ工事作業・木質系床仕上げ工事作業・ボード仕上げ工事作業） 表装（・壁装作業） 熱絶縁施工（・吹付け硬質ウレタンフォーム断熱工事作業） 内装仕上げ施工（・カーテン工事作業） 路面標示施工（・溶融ペイントハンドマーカース工事作業・加熱ペイントマシンマーカース工事作業） 造園（・造園工事作業） ＜1.5.2＞

17	化学物質の濃度測定	次の室の揮発性有機化合物等の室内濃度を測定し、厚生労働省が定める指針値以下であることを確認し、監督職員に報告すること。 <1. 5. 9> 測定対象化合物質：ホルムアルデヒド、トルエン、キシレン、エチルベンゼン、スチレン 測定対象室：測定対象室は、原則として全ての居室及び常時換気をしない書庫、倉庫等（改修工事においては、内装改修等を行った室に限る）とする。使用した材料、室の形状、換気設備等の使用が類似しており同様の測定結果となることが予想される複数の室については、そのうち1室以上を測定してよい。 測定箇所数：測定箇所数は、次による。また、全ての測定箇所においてホルムアルデヒド、トルエン、キシレン、エチルベンゼン及びスチレンの濃度を同時に測定する。 <table><tr><td>室の床面積 A (㎡)</td><td>A ≤ 50</td><td>50 < A ≤ 200</td><td>200 < A ≤ 500</td><td>500 < A</td></tr><tr><td>測定箇所数</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td></tr></table> 測定方法：測定は、パッシブ型採取機器を用いる。採取機器、及び採取要領については監督職員の指示による。	室の床面積 A (㎡)	A ≤ 50	50 < A ≤ 200	200 < A ≤ 500	500 < A	測定箇所数	1	2	3	4												
室の床面積 A (㎡)	A ≤ 50	50 < A ≤ 200	200 < A ≤ 500	500 < A																				
測定箇所数	1	2	3	4																				
18	技術検査	<1. 6. 2> <table><tr><td>回数</td><td>中間検査の時期</td></tr><tr><td>第1回</td><td></td></tr><tr><td>第2回</td><td></td></tr></table>	回数	中間検査の時期	第1回		第2回																	
回数	中間検査の時期																							
第1回																								
第2回																								
19	完成図書等	完成検査後に、次の完成図等を速やかに監督職員へ提出する。 <1. 7. 1> 部数仕様 製本1部 A4版（黒表紙、金文字） 綴じこむもの （1）完成図書（意匠図及び構造図） （2）完成図及び施工図（原寸）二つ折りに製本したもの （3）構造計算書 （4）保全に関する資料 （5）電子納品対象工事にあつては、電子媒体 （6）その他監督職員の指示するもの 添付するもの A3版縮小原図（配置図、平面図、立面図、仕上表、一般断面図）とする。																						
20	工事写真	工事中、完成時ともカラー写真とする。 <1. 7. 1> <table><tr><td>分類</td><td>規格</td><td>撮影箇所</td><td>提出部数</td></tr><tr><td>着工前</td><td>サービス版</td><td>工事写真の撮り方建築編</td><td>部</td></tr><tr><td>工事中</td><td>サービス版</td><td>工事写真の撮り方建築編</td><td>部</td></tr><tr><td rowspan="2">完成時</td><td>・サービス版</td><td rowspan="2">工事写真の撮り方建築編</td><td>部</td></tr><tr><td>・キャビネ版</td><td>部</td></tr><tr><td>営繕年報用</td><td>キャビネ版</td><td>外部1枚、内部1枚</td><td>部</td></tr></table> この表のほか監督職員が必要と認め、指示した箇所及び部数とする。また、上記の写真はデジタル写真も可とし、その仕様等は監督職員の指示による。	分類	規格	撮影箇所	提出部数	着工前	サービス版	工事写真の撮り方建築編	部	工事中	サービス版	工事写真の撮り方建築編	部	完成時	・サービス版	工事写真の撮り方建築編	部	・キャビネ版	部	営繕年報用	キャビネ版	外部1枚、内部1枚	部
分類	規格	撮影箇所	提出部数																					
着工前	サービス版	工事写真の撮り方建築編	部																					
工事中	サービス版	工事写真の撮り方建築編	部																					
完成時	・サービス版	工事写真の撮り方建築編	部																					
	・キャビネ版		部																					
営繕年報用	キャビネ版	外部1枚、内部1枚	部																					
21	電子納品等	電子媒体（監督職員提出用）提出部数：（ ）部 <1. 7. 3> 電子媒体に格納するもの 完成図（CAD PDF） 監督職員が指示した図面等 完成写真（外観図5枚程度 内観図5枚程度） 工事概要ファイル 各種工事関係資料 受注者は、次により電子納品を行うものとする。ただし、監督職員の承諾があった場合はこの限りでない。 (1) 完成図等は、「官庁営繕事業に係る電子納品運用ガイドライン（営繕工事編）、営繕工事電子納品要領【令和4年改定】」及び「官庁営繕事業に係る電子納品運用ガイドライン等の秋田県運用」（以下、「要領等」という。）に基づいて作成すること。 「要領等」で特に記載のない項目については、原則として電子データを提出する義務はないが、解釈に疑義がある場合は監督職員と協議の上、電子化の是非を決定するものとする。 (2) 電子データは、「要領等」に示されたファイルフォーマットに基づいて作成すること。 (3) 設計監理業務として行う営繕年報作成のため、工事諸元情報の提供に協力すること。																						

22	設備工事との取合い	施工範囲							
		種 別		区 分	電気	機械	建築		
		梁・床・壁貫通部		補 強			●		
				スリーブ	●	●			
		壁埋込型器具類		補 強			●		
				仮 枠	●	●			
		天井埋込型器具類下地		切 込、補 強			●		
				墨 出 し	●	●			
		別途機器への接続					●	●	
		防火戸 自動開閉装置					●		
電動シャッター 開閉装置、二次配線・操作スイッチ							●		
自動扉 二 次 配 管					●				
軽量鉄骨壁の機器取付け用の補強、吊ボルト用インサート					●	●			
機械室電気室等の設備機器の基礎、機械室電気室等の設備ピット（蓋含む）、自立型制御盤の基礎、自立型アンテナの基礎、床点検口、天井点検口、消火水槽用マンホール							●		
施工図									
設備機器の位置、取合い等の検討できる施工図を提出し、監督職員の承諾を受けること。									
23	契約不適合点検	契約事項による契約不適合責任期間満了前に契約不適合点検を行うので受注者は立ち会うこと。							
24	環境への配慮	受注者は監督職員と協議を行い、県の定める環境方針を具体的に公共事業に反映させるよう努めなければならない							
25	発注者が実施する調査等に対する協力	本工事が公共事業労務費調査等の対象工事となった場合には、調査に協力しなければならない。							
26	快適トイレ導入対象	(1) 設置に要する費用は、当初は計上していない。 (2) 受注者は、快適トイレの設置にあたっては、「快適トイレ実施要領」に基づき、監督職員と協議の上、規格、基数等の詳細について決定することとし、精算変更時において、支出実態のわかる資料により、設計変更の対象とする。 なお、設計変更数量の上限は、男女別で各1基ずつ2基/工事までとする。 また、運搬費は共通仮設費(率)に含むものとし、2基より多く設置する場合や、積算上限額を超える費用については、別途計上は行わない。							
27	法定外の労災保険	本工事において、受注者は法定外の労災保険に付さなければならない。							
2	仮設工事	1	足場等	外部足場 ・ 枠組足場（手すり先行工法 ・ その他 ） <2. 2. 4> ・ くさび緊結式足場（手すり先行工法 ・ その他 ） 「手すり先行工法に関するガイドライン（厚生労働省平成21年4月24日）」により、設置については「手すり先行工法による足場の組立て等に関する基準」における2の(2)手すり据置き方式又は(3)手すり先行専用足場によるものとする。					
		2	監督職員事務所等	規模： ・ 10㎡程度 ・ 20㎡程度 ・ 35㎡程度 ・ 65㎡程度 ・ 100㎡程度 <2. 3. 1> ・ 受注者事務所の中に監督職員用スペース（ ）㎡程度確保する。 備品：机、いす、書棚、黒板、ゴム長靴、雨合羽、保安帽、安全帯、冷暖房機器、その他監督職員の指示するもの。縮小製本図を備える場合は（ ）部					
		3	工事用水及び電力	工事用水 構内既存の施設 ・ 利用できる（※有償 ・ 無償） ・ 利用できない 工事用電力 構内既存の施設 ・ 利用できる（※有償 ・ 無償） ・ 利用できない					

4 工事表示板の設置	監督職員が指定する箇所に一箇所設置する。 表示時期は、工事着工時から完成時までとする。 表示板の形式 <table border="1"> <tr> <th colspan="2">建築工事の表示</th></tr> <tr> <td>工 事 名 称</td><td></td></tr> <tr> <td>構 造 ・ 規 模</td><td></td></tr> <tr> <td>工 事 期 間</td><td>令 和 年 月 日 ～ 令 和 年 月 日</td></tr> <tr> <td>建 築 主</td><td></td></tr> <tr> <td>設 計 者</td><td></td></tr> <tr> <td>工 事 監 理 者</td><td>(外 注 委 託 の 場 合 に 記 入)</td></tr> <tr> <td>工 事 監 督 者</td><td>秋田県建設部営繕課又は秋田県〇〇地域振興局建設部</td></tr> <tr> <td>工 事 施 工 者</td><td></td></tr> </table> 注 1 表示板は、風圧に耐えるよう配慮すること。 2 地色は、マンセル記号 1G Y7. 5/8 とし黒文字（角ゴシック）で表現する。 3 建築主は、契約担当者名とすること。 4 表示板の大きさ ※1号（横 180 cm×縦 90 cm） ・ 2号（横 240 cm×縦 120 cm） ・ 3号（横 360 cm×縦 180 cm） ・ その他（ ） ・建設リサイクル法遵守指導としての「届出（通知）済シール」を建設業許可標識等に貼り付けること。	建築工事の表示		工 事 名 称		構 造 ・ 規 模		工 事 期 間	令 和 年 月 日 ～ 令 和 年 月 日	建 築 主		設 計 者		工 事 監 理 者	(外 注 委 託 の 場 合 に 記 入)	工 事 監 督 者	秋田県建設部営繕課又は秋田県〇〇地域振興局建設部	工 事 施 工 者	
建築工事の表示																			
工 事 名 称																			
構 造 ・ 規 模																			
工 事 期 間	令 和 年 月 日 ～ 令 和 年 月 日																		
建 築 主																			
設 計 者																			
工 事 監 理 者	(外 注 委 託 の 場 合 に 記 入)																		
工 事 監 督 者	秋田県建設部営繕課又は秋田県〇〇地域振興局建設部																		
工 事 施 工 者																			
5 工事概要の表示	表示する（建物のイメージがわかるようパース等を活用して表示する。 サイズ 1,800 mm×900 mm カラーコピーラミネート加工程度）																		
3 土工事	1 埋戻し及び盛土 材料及び工法 (3. 2. 3) ・材料（ ）工法（ ） ※標準仕様書表 3. 2. 1 による 種別 ・ A種 ・ B種 ・ C種 ・ D種 2 建設発生土の処理 本工事より発生する建設発生土は、次の場所に搬出するものと想定している。(3. 2. 5) 工事発注後に明らかになった事情で、予定した条件により難い場合は、別途協議する。 建設発生土量 () m³ 発生場所 () 搬出先、距離 () km 受入条件 () ・構外指示の場所に搬出する。 ・構内指示の場所にたい積する。 ・構内指示の場所に敷きならす。																		
3 山留め	設置 ・ 有り（図示による） (3. 3. 1) 鋼矢板等の抜き後の処理 ・ (3. 3. 3) ※直ちに砂等で充填する 山留めの存置 ・ 行う（存置範囲（※図示による ・ ））																		
4 地業工事	1 支持力又は支持地盤の確認 試験杭の位置、本数、及び寸法 ※図示（構造図）による (4. 2. 2) 載荷試験 (4. 2. 3～4) ・杭の載荷試験（ ）箇所 最大荷重（ ） t 構造図（ ）による （鉛直又は水平載荷試験） ・地盤の載荷試験（ ）箇所 最大荷重（ ） t 試験する長さ設計 GL-（ ） m （平板載荷試験） ・報告書の記載事項 (4. 2. 5) 図示による																		

2 既製コンクリート杭地業	杭の種類 (4. 3. 3) ・遠心力高強度プレストレストコンクリート杭 (PHC杭) ・プレストレストコンクリート杭 (PRC杭) ・ ()																																																																																	
	杭の寸法、継手、性能等 (4. 3. 3) <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2"></th> <th>種類</th> <th>コンクリート強度 (N/mm²)</th> <th>杭径 (mm)</th> <th>厚さ (mm)</th> <th>杭長 (mm)</th> <th>継手数</th> <th>セツ数</th> <th>長期設計支持力 (kN/本)</th> <th>備考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">試験杭</td> <td>上杭</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>中杭</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>下杭</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="3">本杭</td> <td>上杭</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>中杭</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>下杭</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>												種類	コンクリート強度 (N/mm ²)	杭径 (mm)	厚さ (mm)	杭長 (mm)	継手数	セツ数	長期設計支持力 (kN/本)	備考	試験杭	上杭										中杭										下杭										本杭	上杭										中杭										下杭								
		種類	コンクリート強度 (N/mm ²)	杭径 (mm)	厚さ (mm)	杭長 (mm)	継手数	セツ数	長期設計支持力 (kN/本)	備考																																																																								
試験杭	上杭																																																																																	
	中杭																																																																																	
	下杭																																																																																	
本杭	上杭																																																																																	
	中杭																																																																																	
	下杭																																																																																	
	先端形状 ・開放型 ・半開放型 ・閉そく型 ・ () (4. 3. 3) 工法 ・セメントミルク工法 (4. 3. 4) 試験杭 試験杭の位置 ※図示による ・ () 掘削深さ ※図示による ・ () 杭の支持層への根入れ長さ ※図示による ・ () 杭の精度 水平方向の位置ずれ ・杭径の 1 / 4 かつ 100mm以下 ・ () 建込み時の杭の鉛直度 ・ 1 / 100 以内 ・ () 根固め液及び杭周固定液の管理試験 ・ () ・標準仕様書 4.3.4(6) (コ) (a) ~ (g) による ・特定埋込杭工法 (平成 13 年 7 月 2 日国土交通省告示第 1113 号第 6 による埋込杭工法) (4. 3. 5)																																																																																	
	・プレボーリング拡大根固め工法 ・ () 杭周固定液 ・使用する ・使用しない 試験杭 試験杭の位置 ※図示による ・ () 杭の支持層への根入れ長さ ※図示による ・ () 杭の精度 水平方向の位置ずれ ・杭径の 1 / 4 かつ 100mm以下 ・ () 建込み時の杭の鉛直度 ・ 1 / 100 以内 ・ () 杭の継手の工法 ・アーク溶接継手 ※標準仕様書 7.2.5(1) (2) ・図示による () (4. 3. 6) ・機械式継手 ※評定による 杭頭の処理 (切断方法) (4. 3. 8) ・処理しない (切断しない) ・処理する 処理方法 (切断及び補強方法) ・図示 (構造図) による 杭頭の中詰め材料 ・基礎のコンクリートと同調合のもの ・ ()																																																																																	

3 鋼杭地業	鋼杭の材料 ・ () ・ () (4. 4. 3) 杭の寸法、継手等 (4. 2. 2) (4. 4. 4)									
			種類	杭径 (mm)	板厚 (mm)	杭長 (mm)	継手 数	セッ ト 数	長期設計 支持力 (kN/本)	備考
	試験杭	上杭								
		中杭								
		下杭								
	本杭	上杭								
		中杭								
		下杭								
	工法 (4. 3. 5) (4. 4. 4) ・ 特定埋込杭工法 (平成 13 年 7 月 2 日国土交通省告示第 1113 号第 6 による埋込杭工法) ・ 中堀拡大根固め工法 ・ () 試験杭 試験杭の位置 ※図示による ・ () 杭の支持層への根入れ長さ ※図示による ・ () 杭の精度 水平方向の位置ずれ ・ 杭径の 1 / 4 かつ 100mm 以下 ・ () 建込み時の杭の鉛直度 ・ 1 / 100 以内 ・ ()									
	杭の継手の工法 (4. 3. 6) (4. 4. 5) ・ アーク溶接継手 形状 ・ JIS A 5525 による ・ () 溶接材料 ※標準仕様書 7.2.5(1)(2) ・ () ・ 機械式継手 ※評定による									
杭頭の処理等 (4. 3. 8) (4. 4. 6) ・ 処理しない ・ 処理する 処理方法 (切断に伴う補強方法含む) ・ 図示 (構造図) による ・ () 杭頭の中詰め材料 ・ 基礎のコンクリートと同調合のもの ・ ()										
4 砂利及び砂地業	再生クラッシャラン (※厚さ 60mm ・ 厚さ mm) ・ () (4. 6. 3)									
5 捨てコンクリート	捨てコンクリート (※厚さ 50mm ・ 厚さ mm) ・ () (4. 6. 4)									
6 床下防湿層	設ける (4. 6. 5)									
7 地盤改良	六価クロム溶出試験 ※行う 試験方法 () 検体数 ()									
5 鉄筋工事	1 鉄筋の種類	(5. 2. 1)								
	規格名称		種類の記号		径 (mm)					
	鉄筋コンクリート用棒鋼		※SD295		※D16 以下 ・ ()					
			※SD345		※D19 以上 ・ ()					
2 溶接金網	J I S 規格品 : 網目形状 () 寸法 () 鉄線径 () (5. 2. 2)									

3 鉄筋の継手及び定着	(5. 3. 4) (5. 5. 3) (5. 6. 3) <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 40%;">適用箇所</th><th style="width: 60%;">継手方法</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>柱主筋</td><td>・ ガス圧接 (D 以上) ・ 重ね継手 ・ ()</td></tr> <tr> <td>梁主筋</td><td>・ ガス圧接 (D 以上) ・ 重ね継手 ・ ()</td></tr> <tr> <td>耐力壁</td><td>・ ガス圧接 (D 以上) ・ 重ね継手 ・ ()</td></tr> <tr> <td>基礎スラブなど</td><td>・ ガス圧接 (D 以上) ・ 重ね継手 ・ ()</td></tr> <tr> <td>その他 ()</td><td>・ ガス圧接 (D 以上) ・ 重ね継手 ・ ()</td></tr> </tbody> </table> ・ 機械式継手の場合 種類 () 継手位置 柱及び梁主筋の重ね継手の長さ 耐力壁の重ね継手の長さ 鉄筋の定着長さ ・ 図示 (各部配筋参考図又は構造図) による ・ 図示 (各部配筋参考図又は構造図) による ・ 図示 (各部配筋参考図又は構造図) による ・ 図示 (各部配筋参考図又は構造図) による ・ 機械式定着 (評定による)	適用箇所	継手方法	柱主筋	・ ガス圧接 (D 以上) ・ 重ね継手 ・ ()	梁主筋	・ ガス圧接 (D 以上) ・ 重ね継手 ・ ()	耐力壁	・ ガス圧接 (D 以上) ・ 重ね継手 ・ ()	基礎スラブなど	・ ガス圧接 (D 以上) ・ 重ね継手 ・ ()	その他 ()	・ ガス圧接 (D 以上) ・ 重ね継手 ・ ()								
適用箇所	継手方法																				
柱主筋	・ ガス圧接 (D 以上) ・ 重ね継手 ・ ()																				
梁主筋	・ ガス圧接 (D 以上) ・ 重ね継手 ・ ()																				
耐力壁	・ ガス圧接 (D 以上) ・ 重ね継手 ・ ()																				
基礎スラブなど	・ ガス圧接 (D 以上) ・ 重ね継手 ・ ()																				
その他 ()	・ ガス圧接 (D 以上) ・ 重ね継手 ・ ()																				
4 鉄筋のかぶり厚さ及び間隔	(5. 3. 5) 最小かぶり厚さ ※図示 (各部配筋参考図又は構造図) による ・ () 耐久性上不利な部分 有り 適用箇所 (・ 図示による ・) 最小かぶり厚さに加える厚さ () mm																				
5 施工完了後の圧接部等の試験	試験方法 ・ 圧 接 外観試験 ※行う (全圧接部) (5. 4. 10) 抜取試験 ※超音波探傷試験 ・ 引張試験 試験方法等 ・ () ※標準仕様書 5. 4. 10 (イ) (b) による ・ 機械式 外観試験 ※行う (全施工部) (5. 5. 5) 抜取試験 ※超音波測定試験 試験方法等 ※標準仕様書 5. 5. 5 (イ) (b) による																				
6 各部配筋	(5. 3. 4) (5. 3. 7) <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 40%;">適用箇所</th><th style="width: 60%;">配筋、継手、定着等</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>基礎、基礎梁</td><td>・ 図示 (各部配筋参考図又は構造図) による ・ ()</td></tr> <tr> <td>柱</td><td>・ 図示 (各部配筋参考図又は構造図) による ・ ()</td></tr> <tr> <td>梁</td><td>・ 図示 (各部配筋参考図又は構造図) による ・ ()</td></tr> <tr> <td>壁 ・ 壁開口部</td><td>・ 図示 (各部配筋参考図又は構造図) による ・ ()</td></tr> <tr> <td>スラブ</td><td>・ 図示 (各部配筋参考図又は構造図) による ・ ()</td></tr> <tr> <td>階段</td><td>・ 図示 (各部配筋参考図又は構造図) による ・ ()</td></tr> <tr> <td>梁貫通孔</td><td>・ 図示 (各部配筋参考図又は構造図) による ・ ()</td></tr> <tr> <td>その他 ()</td><td>・ 図示 (各部配筋参考図又は構造図) による ・ ()</td></tr> <tr> <td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>	適用箇所	配筋、継手、定着等	基礎、基礎梁	・ 図示 (各部配筋参考図又は構造図) による ・ ()	柱	・ 図示 (各部配筋参考図又は構造図) による ・ ()	梁	・ 図示 (各部配筋参考図又は構造図) による ・ ()	壁 ・ 壁開口部	・ 図示 (各部配筋参考図又は構造図) による ・ ()	スラブ	・ 図示 (各部配筋参考図又は構造図) による ・ ()	階段	・ 図示 (各部配筋参考図又は構造図) による ・ ()	梁貫通孔	・ 図示 (各部配筋参考図又は構造図) による ・ ()	その他 ()	・ 図示 (各部配筋参考図又は構造図) による ・ ()		
適用箇所	配筋、継手、定着等																				
基礎、基礎梁	・ 図示 (各部配筋参考図又は構造図) による ・ ()																				
柱	・ 図示 (各部配筋参考図又は構造図) による ・ ()																				
梁	・ 図示 (各部配筋参考図又は構造図) による ・ ()																				
壁 ・ 壁開口部	・ 図示 (各部配筋参考図又は構造図) による ・ ()																				
スラブ	・ 図示 (各部配筋参考図又は構造図) による ・ ()																				
階段	・ 図示 (各部配筋参考図又は構造図) による ・ ()																				
梁貫通孔	・ 図示 (各部配筋参考図又は構造図) による ・ ()																				
その他 ()	・ 図示 (各部配筋参考図又は構造図) による ・ ()																				
6 コン ク リ ー	(6. 2. 1) 1 コンクリートの種類 コンクリートの種別 ※Ⅰ類 ・ Ⅱ類 特殊な性能要求における (コンクリート建築基準法第 37 条第二号に規定する国土交通大臣の認定を受けたコンクリート) ※なし ・ あり ()																				

ト 工 事	2	コンクリートの品質	(6. 2. 1~4) (6. 3. 2) (6. 10. 1~3)																		
			<table border="1"> <tr> <th>コンクリート種類</th> <th>設計基準強度 (N/mm²)</th> <th>スランプ (cm)</th> <th>適用箇所</th> </tr> <tr> <td rowspan="3">※普通</td> <td>・ 24</td> <td>・ 15</td> <td rowspan="3">柱、梁、スラブ、壁</td> </tr> <tr> <td></td> <td>・ 18</td> </tr> <tr> <td>・ 21</td> <td></td> </tr> <tr> <td>・ 軽量</td> <td>・ 1 種 ・ 2 種</td> <td>・ 21</td> <td></td> </tr> </table>	コンクリート種類	設計基準強度 (N/mm ²)	スランプ (cm)	適用箇所	※普通	・ 24	・ 15	柱、梁、スラブ、壁		・ 18	・ 21		・ 軽量	・ 1 種 ・ 2 種	・ 21			
	コンクリート種類	設計基準強度 (N/mm ²)	スランプ (cm)	適用箇所																	
	※普通	・ 24	・ 15	柱、梁、スラブ、壁																	
		・ 18																			
・ 21																					
・ 軽量	・ 1 種 ・ 2 種	・ 21																			
		構造体強度補正值 ・ () ※標準仕様書表 6. 3. 2 による																			
	3	打放し仕上げ	(6. 2. 5)																		
			合板せき板を用いる打放し仕上の種別 <table border="1"> <tr> <th>種別</th> <th>適用箇所</th> </tr> <tr> <td>・ A 種</td> <td></td> </tr> <tr> <td>・ B 種</td> <td></td> </tr> <tr> <td>・ C 種</td> <td></td> </tr> </table>			種別	適用箇所	・ A 種		・ B 種		・ C 種									
種別	適用箇所																				
・ A 種																					
・ B 種																					
・ C 種																					
			コンクリートの仕上がりの平坦さ <table border="1"> <tr> <th>種別</th> <th>適用箇所</th> </tr> <tr> <td>・ a 種</td> <td></td> </tr> <tr> <td>・ b 種</td> <td></td> </tr> <tr> <td>・ c 種</td> <td></td> </tr> </table>			種別	適用箇所	・ a 種		・ b 種		・ c 種									
種別	適用箇所																				
・ a 種																					
・ b 種																					
・ c 種																					
	4	コンクリートの材料	(6. 3. 1)																		
			セメントの種類 <table border="1"> <tr> <th>セメントの種類</th> <th>適用箇所</th> </tr> <tr> <td>・ 普通ポルトランドセメント ・ 高炉セメント A 種</td> <td rowspan="2"></td> </tr> <tr> <td>・ シリカセメント A 種又はフライアッシュセメント A 種</td> </tr> <tr> <td>・ 高炉セメント B 種</td> <td></td> </tr> <tr> <td>・</td> <td></td> </tr> </table>			セメントの種類	適用箇所	・ 普通ポルトランドセメント ・ 高炉セメント A 種		・ シリカセメント A 種又はフライアッシュセメント A 種	・ 高炉セメント B 種		・								
セメントの種類	適用箇所																				
・ 普通ポルトランドセメント ・ 高炉セメント A 種																					
・ シリカセメント A 種又はフライアッシュセメント A 種																					
・ 高炉セメント B 種																					
・																					
			使用骨材 アルカリシリカ反応による区分 ※ A ・ B (コンクリート中のアルカリ総量 3.0 kg/m ³ 以下であることを計画調査により確認)																		
			混和材料 種類 ()																		
	5	型枠	(6. 8. 2)																		
			せき板の種類 ※合板：厚さ ※12mm ・ () mm ・ 断熱材兼用型枠材 ・ 床型枠用鋼製デッキプレート ・ MCR 工法用シート																		
			<table border="1"> <tr> <th>種類</th> <th>適用箇所</th> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> </table>			種類	適用箇所														
種類	適用箇所																				
			スリーブの材種・規格等 ※図示による																		
			打ち継ぎの位置 ・ 図示による ・ () (6. 6. 4)																		
			外部に面するコンクリート打放し仕上げの打増し厚さ ・ 20 mm ・ 図示による ひび割れ誘発目地の位置、形状、寸法等 ・ 図示による ・ () (6. 8. 1)																		
	6	寒中コンクリート	(6. 11. 1)																		
			適用期間 () 月 ~ () 月																		
	7	無筋コンクリート	(6. 14. 1)																		
			<table border="1"> <tr> <th>設計基準強度 (N/mm²)</th> <th>スランプ (cm)</th> <th>適用箇所</th> </tr> <tr> <td>※18</td> <td>・ 15 ・ 18</td> <td></td> </tr> <tr> <td>・</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>			設計基準強度 (N/mm ²)	スランプ (cm)	適用箇所	※18	・ 15 ・ 18		・									
設計基準強度 (N/mm ²)	スランプ (cm)	適用箇所																			
※18	・ 15 ・ 18																				
・																					

8

コンクリートの追加品質管理

追加品質管理の方法及び適用基準等は「営繕工事におけるコンクリートの耐久性向上施策の取扱方針（平成 28 年 3 月 15 日付け営－929）」による

7

木造工事

1

ホルムアルデヒド放散量

材料のホルムアルデヒド放散量
木造標準仕様書 4.1.4(1)による
(適用材料：)

<4.1.4>

2

防腐・防蟻処理

適用部材（部位）	処理の種類及び方法		
	防腐・防蟻処理が不要な樹種	薬剤の加圧注入	薬剤の塗布等
・	・	・ K2 ・ K3 ・ K4 ・ AQ3 ・ AQ2 ・ AQ1	・ 行う

インサイジング
・ 適用する ・ 適用しない

薬剤の塗布等による防腐・防蟻処理
薬剤の種類 ・
適用部材（部位） ・ ・ 図示による
処理の方法 ・

※木造標準仕様書 4.2.1(ウ) (a)による ・

薬剤の接着剤への薬剤混入による防腐・防蟻処理

適用部材（部位）	処理の方法

合板、集成材、単板積層材の薬剤の加圧注入等による防腐・防蟻処理
保存処理の性能区分 ・ K3 ・ AQ2
適用部材（部位） ・ 図示による ・

地盤に接する鉄筋コンクリート等による床下の防蟻処理
適用は木造標準仕様書 4.2.2 ・ (7)による ・ (イ)による

土壌の防蟻処理
使用する薬剤
有効成分の系統（ ）
剤型の種類 ・ 液剤 ・ 粒剤
処理方法及び使用量
・ 帯状散布（帯状の幅：約 cm）
液剤：処理長さ L/m 粒剤：（ ）
・ 面状散布
液剤： L/m² 粒剤：（ ）

<4.2.1～3>

3

防腐措置

基礎外周部の換気孔
・ ねこ土台 材質等（※防鼠スクリーン又は防虫網）
・ 換気孔 材質等（※防鼠スクリーン又は防虫網）

<4.2.4>

小屋裏換気方法は木造標準仕様書 4.2.4(3)
・ (a) ・ (b) ・ (c) ・ (d) ・ (e)
換気孔の大きさ ※図示による ・

8
軸組構法
(壁構造系)
工事

4 防耐火処理等

防火被覆材の材料、工法

・ 図示による

・

<4.3.1~3>

防火被覆材の厚さ

・ 図示による

・

接合部等の防火被覆処理

・ 図示による

・

燃えしろ層の工法等

<4.3.3>

燃えしろ層の厚さ

・ 図示による

・

柱又は梁の継手及び仕口の接合金物、ボルト・ドリフトピンの防火被覆処理

・ 図示による

・

燃えしろ層への二次部材の取付け

配管等貫通部処理

・ 図示による

・

建具、設備機器の取付方法及び取付金物の防火被覆処理

・ 図示による

・

不燃処理木材等

・ 図示による

・

<4.3.4>

1 木材

木材は、原則として県産材を使用する。

<5.2.2>

木材

構造用製材

部位	樹種名	構造材の種類・等級	寸法 (mm)	含水率	保存処理	材面の美観
(記入例) 梁	スギ	乙種2級		SD15	K2	並
・ 図示による						

無等級材の品質の確認

※木造標準仕様書 5.2.2(1)(d)による

構造用集成材

部位	樹種名	品名	寸法 (mm)	曲げ性能 (強度等級)	材面の 品質	接着性能 (使用環境)	保存 処理
(記入例) 梁	スギ	対称異等級		E65-F225	2種	C	
・ 図示による							

2 構造用面材

構造用面材

<5.2.3>

構造用合板

部位	厚さ (mm)	接着 の 程度	等級	板面 の 品質	曲げ性能 (強度等級)	単板の 樹種名	保存 処理
(記入例) 耐力壁		特類	1級	C-D	2級		
・ 図示による							

3 接合金物	Z、C、X、D、S マーク表示金物			<5.2.4><5.5.8>
	種類	Z、C、X、D、S マークの規格	短期許容耐力 (kN)	その他
	・ 火打金物			
	・ 筋交いプレート			
	・ 引き寄せ金物			
	・ 梁受け金物			
	Z、C、X、D、S マーク表示金物に付属する接合具も含む。			
	Z、C、X、D、S マーク表示金物以外の接合金物			
	種類	材質	寸法・形状等	備考
・		図示による		
・				
表面処理 木造標準仕様書 5.2.4(1)(c)④ ・㊦ ・㊧ ・㊨ ・㊩				
4 釘及び木ねじ	釘 (JIS A 5508)、コンクリート用釘、特殊な釘			<5.2.4><5.5.7><5.5.9>
	種類	材質	その他	
	・ 鉄丸釘	表面処理された鉄又はステンレス製		
	・ 太め鉄丸釘	表面処理された鉄又はステンレス製鉄		
	・			
	木ねじ (JIS B 1112 又は JIS B 1135)、その他の木ねじ			
	種類	材質	その他	
	・ 十字穴付き木ねじ	ステンレス製	JIS B 1112	
	・ すりわり付き木ねじ	ステンレス製	JIS B 1135	
5 ボルト、アンカーボルト、ナット及び座金	Z、C、X、D、S マーク表示金物			<5.2.4><5.5.10>
	種類	Z、C、X、D、S マークの規格	その他	
	・ アンカーボルト			
	・ 六角ボルト			
	・ ナット及び座金			
	Z、C、X、D、S マーク表示金物に付属する接合具も含む。			
	Z、C、X、D、S マーク表示金物以外の接合金物			
	種類	材質	寸法・形状等	備考
	・		図示による	
・				
ボルト、ナット及び座金 材料 ・ ※木造標準仕様書表 5.2.2 による 寸法 ・ 図示による 座金の種別 ・ 引張応力を受けるボルトの座金 木造標準仕様書表 5.2.3 (				

9 接着剤	床鳴り防止用接着剤 接着剤の種類（床根太用接着剤 JIS A 5550） 種類（ 接着剤による接合 接着剤の種類（ 接着剤を併用した接合 接着剤の種類（ 接着剤の種類（ <5.2.4>
10 孔あけ加工	ボルト孔の径 ドリフトピンの孔径 ・図示による ※木造標準仕様書表 5.4.2 による ※ピン径と同径 ・図示による <5.4.3>
11 表面仕上げ	見え掛かり面の表面仕上げ ・製材 機械加工 手加工 ・構造用集成材 機械加工 ・丸太材 機械加工 手加工 ・木材保護塗料塗り 標準仕様書表 18.12.1 による 施工箇所 種別 ・A種 ・B種 ・C種 ・H-A種 ・H-B種 ・H-C種 ※B種 ・A種 ・B種 ・H-A種 ・H-B種 ・図示による ・A種 ※B種 <表 5.4.3> <表 5.4.5> <表 5.4.4> <表 5.4.6> <表 5.4.7> (18.12.2) <5.4.4> (18.12.2)
12 アンカーボルトの設置等	埋め込み深さ 保持及び埋込工法 埋め込み位置の許容誤差 ※±5mm（JASS6 付則 6「鉄骨精度検査基準」付表 5「工事現場」（3）による） ・ ・図示による ・A種 ・B種 <5.5.3>
13 基礎天端及び柱底均しモルタル仕上げ	材料 モルタルの厚さ ・木造標準仕様書 5.5.4(イ)による ・無収縮モルタル ・ ・図示による <5.5.4> (15.3.2)
14 建方精度	建入れ直し後の建方精度の許容値 ※1/1,000 以下 ・ <5.5.6>
15 接合金物の工法	構造材を仕上げ材として用いる場合の見え掛かり部に使用する取付方法 ・図示による 熱橋を形成する位置に設置する接合金物の断熱 ・埋め木 ・簡易発泡硬質ウレタンフォーム断熱材（JIS A 9526） ・ <5.5.8>
16 釘及び木ねじ等の工法	構造材を仕上材として用いる場合の釘打ち ・隠し釘打ち ・つぶし頭釘打ち 木ねじの留付け ※木ねじ頭埋め木 ・釘頭埋め木 ・釘頭現し <5.5.9>
17 各種ボルトの工法	ボルトの種類、径、本数、間隔及びボルトに応じた座金の大きさ ・図示による 構造材を仕上げ材として用いる場合の見え掛かり部に使用するボルトの取付方法 ・図示による <5.5.10>
18 火打土台	・木製の火打土台 ・鋼製火打土台 <5.6.2>

9
軸組構法
(軸組造系)
工事

19火打梁

・木製の火打土台
・鋼製火打土台

<5. 6. 2>

20床束

木製床束
鋼製床束 仕様及び設置方法
樹脂製床束 仕様及び設置方法

・図示による
・図示による

<5. 8. 2>

1木材

木材は、原則として県産材を使用する。

<6. 2. 2>

木材

構造用製材

部位	樹種名	構造材の種類・等級	寸法 (mm)	含水率	保存処理	材面の美観
(記入例) 梁	スギ	乙種2級		SD15	K2	並
・図示による						

無等級材の品質の確認
※木造標準仕様書 6. 2. 2 (3) (e) による

構造用集成材

部位	樹種名	品名	寸法 (mm)	曲げ性能 (強度等級)	材面の品質	接着性能 (使用環境)	保存処理
(記入例) 梁	スギ	対称異等級		E65-F225	2 種	C	
・図示による							

2構造用面材

構造用面材
構造用合板

<6. 2. 3>

部位	厚さ (mm)	接着 の 程度	等級	板面 の 品質	曲げ性能 (強度等級)	単板の 樹種名	保存 処理
(記入例) 耐力壁		特類	1 級	C-D	2 級		
・図示による							

3 接合金物	Z、C、X、D、S マーク表示金物以外の接合金物 <6.2.4>			
	種類	材質	寸法・形状等	備考
	・		図示	
	・			
	表面処理 木造標準仕様書 6.2.4(1)(a)④ ・㊦ ・㊩ ・㊰ ・㊱			
	Z、C、X、D、S マーク表示金物			
	種類	Z、C、X、D、S マークの規格	短期許容耐力 (kN)	その他
	・火打金物			
	・筋交いプレート			
・引き寄せ金物				
・梁受け金物				
Z、C、X、D、S マーク表示金物に付属する接合金具も含む。				
4 釘及び木ねじ	釘 (JIS A 5508)、コンクリート用釘、特殊な釘 <6.2.4> <6.5.10>			
	種類	材質	その他	
	・鉄丸釘	表面処理された鉄又は ステンレス製		
	・太め鉄丸釘	表面処理された鉄又は ステンレス製鉄		
	・			
	木ねじ (JIS B 1112 又は JIS B 1135)、その他の木ねじ			
	種類	材質	その他	
	・十字穴付き木ねじ	ステンレス製	JIS B 1112	
・すりわり付き木ねじ	ステンレス製	JIS B 1135		
5 ボルト、アンカー ボルト、ナット及 び座金	Z、C、X、D、S マーク表示金物 <6.2.4> <6.5.11>			
	種類	Z、C、X、D、S マークの規格	その他	
	・アンカーボルト			
	・六角ボルト			
	・座金			
	Z、C、X、D、S マーク表示金物に付属する接合金具も含む。			
	Z、C、X、D、S マーク表示金物以外の接合金物			
	種類	材質	寸法・形状等	備考
	・		図示	
・				
ボルト、ナット及び座金 材料 ・ ※木造標準仕様書表 6.2.2 による 寸法 ・図示による 座金の種別 ・引張応力を受けるボルト座金 木造標準仕様書表 6.2.3 () ・せん断応力を受けるボルト座金 木造標準仕様書表 6.2.4 ()				

9 接着剤	床鳴り防止用接着剤 接着剤の種類（床根太用接着剤 JIS A 5550） 種類（ ） 接着剤による接合 接着剤の種類（ ） 接着剤を併用した接合 接着剤の種類（ ）	<6.2.4>
10 現寸図	床書き現寸図を作成する	<6.4.2>
11 孔あけ加工	ボルト孔の径 ドリフトピンの孔径	・図示による ※木造標準仕様書表 6.4.1 による ※ピン径と同径 ・図示による <6.4.5>
12 表面仕上げ	見え掛かり面の表面仕上げ ・製材 機械加工 手加工 ・構造用集成材 機械加工 ・木材保護塗料塗り 標準仕様書表 18.12.1 による 施工箇所 種別	・ A 種 ・ B 種 ・ C 種 ・ H-A 種 ・ H-B 種 ・ H-C 種 ・ A 種 ※ B 種 （18.12.2） <表 6.4.2> <表 6.4.4> <表 6.4.3> ・図示による ・ A 種 ※ B 種 <6.4.6> (18.12.2)
13 アンカーボルトの設置等	埋め込み深さ 保持及び埋込工法 埋込み位置の許容誤差 ※±5mm（JASS6 付則 6「鉄骨精度検査基準」付表 5「工事現場」（3）による）	・ ・図示による ・ A 種 ・ B 種 <6.5.3>
14 基礎天端及び柱底均しモルタル仕上げ	材料 モルタルの厚さ 柱均しモルタルの工法	・木造標準仕様書 6.5.4 (イ) による ・無収縮モルタル ・図示による ※ B 種 ・ A 種 <6.5.4> (15.3.2)
15 建方精度	建入れ直し後の建方精度の許容値	※1/1,000 以下 <6.5.7>
16 接合金物の工法	構造材を仕上げ材として用いる場合の見え掛かり部に使用する取付方法 熱橋を形成する位置に設置する接合金物の断熱	・図示による ・埋め木 ・簡易発泡硬質ウレタンフォーム断熱材（JIS A 9526） <6.5.9>
17 釘及び木ねじ等の工法	構造材を仕上材として用いる場合の釘打ち 木ねじの留付け	・隠し釘打ち ・つぶし頭釘打ち ※木ねじ頭埋め木 ・釘頭埋め木 ・釘頭現し <6.5.10>
18 輪型ジベル接合	輪型ジベル	<6.5.15>
	種類	材質・形状・寸法等
	・	

19	圧入型ジベル接合	圧入型ジベル			<6.5.16>
		種類		材質・形状・寸法等	
		・			
20	火打土台	・木製の火打土台 ・鋼製火打土台			<6.6.2>
21	火打梁	小屋組 床組	・木製の火打梁 ・木製の火打梁	・鋼製の火打梁 ・鋼製の火打梁	<6.7.8><6.8.6>
22	床束	木製床束 鋼製床束 樹脂製床束	仕様及び設置方法 仕様及び設置方法	・図示による ・図示による	<6.8.2>

10

1 材料

木
工
事

木材は、原則として県産材を使用する。<10.2.2>

木材
製材
JAS 規格品<10.2.2>

種 別	樹種・寸法・形状	等級 (材面の品質)	含水率	施工 箇所	保存 処理
・下地用 針葉樹製材	・図示による ・	※2 級 ・	※A 種(15%以下) ・B 種(20%以下)		
・造作用 針葉樹製材 (板類)	・図示による ・	※上小節(見え掛り) ※小節以上(それ以外) ・	※A 種(15%以下) ・B 種(18%以下)		
・造作用 針葉樹製材 (角類)	・図示による ・	・	※A 種(15%以下) ・B 種(18%以下)		
・広葉樹製材	・図示による ・	※1 等 ・	※10%以下 ・		

JAS 規格品以外

種 別	樹種	材面の 品質	乾燥 処理	防虫処理	難燃処理	含水率	施工 箇所
・下地材		・	・適用 する	・適用する	・適用する	※A 種 (15%以下) ・B 種 (20%以下)	
・造作材 ・仕上げ材		・				※A 種 (15%以下) ・B 種 (18%以下)	

造作用集成材
JAS 規格品<10.2.2>

種 別	樹種・寸法	見付け 材面数	見付け材面 の品質	含水率	化粧 薄板 の厚 さ	施工 箇所
・造作用集成 材	・図示による ・		※1 等 ・	※A 種(15%以下) ・B 種(18%以下)		
・化粧ばり 造作用集成 材			※1 等 ・	※A 種(15%以下) ・B 種(18%以下)		
・化粧ばり 構造用集成 柱				※A 種(15%以下) ・B 種(18%以下)		

JAS 規格品以外<10.2.2>

種 別	樹種・寸法	見付け材面の品質	含水率	化粧薄板 の厚さ	施工箇所
・造作用集成材	・図示による ・		※15%以下 ・		
・化粧ばり 造作用集成材			※15%以下 ・		
・化粧ばり 構造用集成柱			※15%以下 ・		

造作用単板積層材

JAS 規格品

<10.2.2>

厚さ	表面の化粧加工	防虫処理	含水率	施工箇所
	・有り ・天然木化粧加工 ・塗装加工	・適用する	※14%以下	
	・なし（等級： ）			

JAS 規格品以外

<10.2.2>

厚さ	表面の化粧加工	防虫処理	含水率	施工箇所
	・有り ・天然木化粧加工 ・塗装加工	・適用する	※14%以下	
	・なし（等級： ）			

合板等

普通合板

<10.2.3>

厚さ	単板の樹種名	接着の程度	板面の品質	防虫処理	施工箇所
※5.5 mm		※1 類	・広葉樹 （※2 等以上 ） ・針葉樹 （※C-D 以上 ）	・適用する	

構造用合板

<10.2.3>

等級	厚さ	単板の樹種名	接着の程度	板面の品質	防虫処理	強度等級	施工箇所
※2 級以上	※12 mm		※1 類	※C-D 以上	・適用する	・適用する （ ）	

パーティクルボード

<10.2.3>

表裏面の状態 による区分	曲げ強さに よる区分	耐水性による 区分	厚 さ	施工箇所
	※13	※P 又は M	※15 mm	

構造用パネル

<10.2.3>

等 級	厚 さ	施工箇所

2 表面仕上げ

見え掛り面の表面仕上げ

<10.1.3>

製材の表面仕上げ

- ・機械加工 ・ A 種 ・ B 種 ・ C 種
- ・手加工 ・ H-A 種 ・ H-B 種 ・ H-C 種

<表 10.1.1>

<表 10.1.2>

※内部、外部造作材は H-B 種、下地材は H-C 種

造作用集成材の表面仕上げ

- ・機械加工 ・ A 種 ・ B 種 ・ C 種

<表 10.1.1>

3 木材の耐候性処理

屋外に使用する仕上げ木材

<10.3.1> (18.12.2)

- ・木材保護塗料塗り
- 標準仕様書表 18.12.1 による
- 施工箇所 ・ 図示による
- 種別 ・ A 種 ※B 種

4 木材の防虫処理

- 施工箇所 ・ 図示による
- 処理方法 ・ 図示による

<10.3.2>

5 外壁通気構法下地

積雪地域の場合の下地補強

<10.8.2>

工法種別	補強方法	補強高さ (mm)
・縦通気胴縁工法	※木造標準仕様書 10.8.2(㏽)(h)による	
・横通気胴縁工法	※木造標準仕様書 10.8.2(㏽)(i)による	

	6 和室の造作	柱	・背割不要の処理				<10. 10. 1>																	
防水工事	1 FRP 系塗膜防水	材料	ルーフドレン ・ FRP 系塗膜防水用ルーフドレン ・ 鋳鉄製 オーバーフロー管 ※つば付き 製造所の指定する製品					<11. 2. 2、4>																
		施工	下地合板の上の防水板 種類 (・ ※ケイ酸カルシウム板) 厚さ (・ ※10mm 防水層平場の勾配 ※1／100 以上 水張り試験 行う																					
	2 シーリング	材料	<11. 3. 2><表 11. 3. 1><11. 3. 3> 下表以外は、木造標準仕様書表 11. 3. 1 による。 ただし、外壁用タイル接着剤張りの場合のシーリングは標準仕様書 1 1 章による。																					
			<table><tr><td>種 類</td><td>記 号</td><td>施工箇所</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table>					種 類	記 号	施工箇所														
	種 類	記 号	施工箇所																					
		シーリング材の目地寸法 ※木造標準仕様書 11. 3. 3(1) (7) ～(9) による。 図示による																						
	3 防水テープ	材料	両面粘着防水テープの幅 ・ ※50mm 以上					<11. 4. 2>																
	4 バルコニー手すり	施工	バルコニー手すりの工法 ・ 図示による ※木造標準仕様書 11. 4. 3(ケ)①～⑤までによる固定方法					<11. 4. 3>																
	5 ケイ酸質系塗布防水	防水層の種別	<11. 5. 1> (9. 6. 1、3) (表 9. 6. 1)																					
			<table><tr><td>種 別</td><td colspan="2">施工箇所</td></tr><tr><td>・ C－S U I</td><td colspan="2">・ 図示による</td></tr><tr><td>・ C－S U P</td><td colspan="2">・ 図示による</td></tr></table>					種 別	施工箇所		・ C－S U I	・ 図示による		・ C－S U P	・ 図示による									
種 別	施工箇所																							
・ C－S U I	・ 図示による																							
・ C－S U P	・ 図示による																							
		防水層の種別及び工程は、標準仕様書表 9. 6. 1 による。																						
石工事	1 施工	石材の割付け	・ 図示による 粗面仕上げとする場合の地中その他の材料等にもみ込みとなる部分の仕上げ ・ 図示による () 屋内の床を本磨きとする場合のワックスがけ ・ 行う (適用場所 すべて)					(10. 1. 3、5)																
	2 石材		(10. 2. 1)																					
			<table><tr><td>区分</td><td>石材の種類</td><td>施工箇所</td><td>形状及び寸法 (mm)</td><td>厚さ (mm)</td><td>表面仕上の種類</td></tr><tr><td rowspan="2">・ 天然石 ・ テラゾ</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>					区分	石材の種類	施工箇所	形状及び寸法 (mm)	厚さ (mm)	表面仕上の種類	・ 天然石 ・ テラゾ										
区分	石材の種類	施工箇所	形状及び寸法 (mm)	厚さ (mm)	表面仕上の種類																			
・ 天然石 ・ テラゾ																								
	3 その他材料	取付け用モルタル、既調合の目地モルタル、浸透性吸水防止剤、石裏面処理材、裏打ち処理材、金物の固定に使用する充填材料	(10. 2. 2、3)																					
		・ () ※専門工事業者の指定する製品																						

	4 外壁湿式工法	あと施工アンカーの材質及び寸法等（ ）（10.2.2、3）（10.3.2、3） 石裏面処理及び裏打ち処理 ・適用する ドレインパイプの材質（ ）																																																																				
	5 外壁乾式工法	金物の種類、形状、寸法等及び取付け方式（10.2.2）（10.5.2、3）（表10.2.4） ・スライド方式 ・ロッキング方式 あと施工アンカーの材質及び寸法等（ ） 石裏面処理及び裏打ち処理 ・適用する 外壁に適用する場合、建築基準法に基づき定まる風圧力に対応した工法 ・（ ） 石材の厚さ ・25 mm ・																																																																				
	6 床及び階段・特殊部位の石張り	石裏面の処理 ・適用する（10.6.2、3） 目地 一般目地 目地幅 ※図示による 笠木、甲板等に取り付ける場合及び隔て板等に使用する場合の取付け工法 ・湿式工法 ・乾式工法（10.7.2） 石材の厚さ ・30 mm ・																																																																				
タイル工事	13 1 タイル材料	タイルの形状、寸法、種類（11.2.2）（11.3.2）（11.4.2） <table border="1"><tr><th rowspan="2">形状寸法 (mm)</th><th colspan="3">吸水率による区分</th><th colspan="2">うわぐすり</th><th colspan="2">役物</th><th colspan="2">色</th><th colspan="2">耐凍害性</th><th rowspan="2">耐滑り性</th><th rowspan="2">再生材料利用</th><th rowspan="2">備考</th></tr><tr><th>I類</th><th>II類</th><th>III類</th><th>ぬり</th><th>無ぬり</th><th>有</th><th>無</th><th>標準</th><th>注文</th><th>有</th><th>無</th></tr><tr><td></td><td>・</td><td>・</td><td>・</td><td>・</td><td>・</td><td>・</td><td>・</td><td>・</td><td>・</td><td>・</td><td>・</td><td></td><td>・</td><td></td></tr><tr><td></td><td>・</td><td>・</td><td>・</td><td>・</td><td>・</td><td>・</td><td>・</td><td>・</td><td>・</td><td>・</td><td>・</td><td></td><td>・</td><td></td></tr></table> 標準的な曲がりの役物は一体成形とする。 タイルの見本焼き ※行わない ・行う（11.1.4） タイルの試験張り ※行わない ・行う													形状寸法 (mm)	吸水率による区分			うわぐすり		役物		色		耐凍害性		耐滑り性	再生材料利用	備考	I類	II類	III類	ぬり	無ぬり	有	無	標準	注文	有	無		・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・		・			・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・		・	
	形状寸法 (mm)	吸水率による区分			うわぐすり		役物		色		耐凍害性		耐滑り性	再生材料利用		備考																																																						
		I類	II類	III類	ぬり	無ぬり	有	無	標準	注文	有	無																																																										
		・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・		・																																																								
	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・		・																																																									
	2 タイル張り	下地モルタル塗りを行うコンクリート素地面の処理（11.2.7）（11.3.7） ・MCR工法 ・目荒らし工法 ・（ ） 壁タイル張りの工法 <table border="1"><tr><th>タイルの種別</th><th>工法</th></tr><tr><td>内外装タイル</td><td>・密着張り・改良圧着張り</td></tr><tr><td>内装、外装タイル</td><td>・内装タイル接着剤張り・外装タイル接着剤張り</td></tr><tr><td>ユニットタイル</td><td>・マスク張り・モザイクタイル張り</td></tr></table>													タイルの種別	工法	内外装タイル	・密着張り・改良圧着張り	内装、外装タイル	・内装タイル接着剤張り・外装タイル接着剤張り	ユニットタイル	・マスク張り・モザイクタイル張り																																																
タイルの種別	工法																																																																					
内外装タイル	・密着張り・改良圧着張り																																																																					
内装、外装タイル	・内装タイル接着剤張り・外装タイル接着剤張り																																																																					
ユニットタイル	・マスク張り・モザイクタイル張り																																																																					
屋根及び とい工事	14 1 材料	下葦材料（14.2.2） ※改質アスファルトルーフィング下葦材（一般タイプ） ・アスファルトルーフィング 940 改質アスファルトルーフィングの積雪寒冷地対策 ・行う（軒先から2mの範囲を改質アスファルトルーフィング下葦材（粘着層付タイプとする））																																																																				

2 金属板葺

<14.3.2~8>

板及びコイルの種類	塗膜の耐久性、めっき付着量等の種類及び記号	厚さ (mm)	屋根葺形式	固定釘等の材質
※JIS G 3322 の屋根用コイル ・			・ 平葺（一文字葺） ・ 心木あり瓦棒葺 ・ 心木なし瓦棒葺 ・ 横葺 ・ 立平葺	

心木の防腐・防蟻処理方法（ ）

平葺（一文字葺）の工法

・ はぜの作り方 ※図示による

心木あり瓦棒葺の工法

・ 銅板以外の板による屋根一般部分の工法

溝板及びキャップの留付け方法

※木造標準仕様書 14.3.5(3) (7) (c)による

・

瓦棒の間隔 ※図示による ・

心木なし瓦棒葺の工法

屋根の流れ方向に平行な壁との取合い部

・ 雨押さえを付ける場合

※木造標準仕様書 14.3.6(4) (オ) (a)による

・

・ 雨押さえを用いない場合

※木造標準仕様書 14.3.6(4) (オ) (b)による

・

工法

吊子、各部の釘の留付け間隔 ※図示による ・

建築基準法に基づき定まる風圧力の（ ・ 1 ・ 1.15 ・ 1.3）倍の風圧力に対応した工法
雪止め ・ 設ける（図示による）

3 折板葺

<14.4.2> <表 14.3.1>

施工箇所	形式	山高	山ピッチ	厚さ	耐力による区分	材料による区分	軒先面戸板	耐火性能
	・ 重ね形 ・ はぜ締め形 ・					※鋼板製	・ 有り	・ 30分 ・ 無し

材料 板及びコイルの種類（ ）

塗膜の耐久性、めっき付着量等の種類及び記号（ ）

断熱材張り ・ 行う（断熱材の種別： 厚さ： 防火性能： 時間）
タイトフレームを留め付ける下地材

材質	形状	寸法

工法

建築基準法に基づき定まる風圧力の（ ・ 1 ・ 1.15 ・ 1.3）倍の風圧力に対応した工法
耐雪性能に対応した工法

・ 適用する

4 粘土瓦葺	<14.5.2>									
	種類			役物					大きさ	産地等
	形状による区分	製法による区分	寸法による区分	軒瓦	そで瓦	のし瓦	冠瓦	半瓦		
	・J形瓦			・	・	・	・	・	・	
	・S形瓦			・	・	・	・	・	・	
	・F形瓦			・	・	・	・	・	・	
	補強用心木の防腐・防蟻処理方法（ 工法 建築基準法に基づき定まる風圧力の（・1 ・1.15 ・1.3）倍の風圧力に対応した工法 瓦棧木の留付け工法 ※木造標準仕様書 14.5.2(2)（7）による ・図示による 棟補強用心材 ※木造標準仕様書 14.5.2(3)による ・									
5 スレート葺	<14.6.2>									
	種類	寸法(mm) (全長さ×全幅)	役物		着色(色調)		備考			
			棟	けらば						
	平形		・	・	・無 ・有（ ）					
	波形		・	・	・無 ・有（ ）					
工法 建築基準法に基づき定まる風圧力の（・1 ・1.15 ・1.3）倍の風圧力に対応した工法 雪止め ・設置する（図示による）										
6 アスファルトシング ル葺	<14.7.2>									
	品質	形状	色調		寸法(mm)		備考			
	工法 建築基準法に基づき定まる風圧力の（・1 ・1.15 ・1.3）倍の風圧力に対応した工法 軒先、けらば等に曲面を設ける場合 ※半径 500mm 以上 ・ 雪止め ・設置する（図示による）									

7	とい	<14. 8. 2、3><表 14. 8. 1、2>																				
		といの材料 ・ 金属板（銅板を除く） 種類 ※木造標準仕様書表 14. 8. 1（ ） 板厚 ・ ・ 谷どい 種類 ※木造標準仕様書表 14. 8. 1（ ） 板厚 ・ ・ 銅板 板厚 ※一般部 0. 35mm、谷どい部 0. 4mm ・ ・ 硬質塩化ビニル樹脂 種類 （ ） 外径 （ ） 厚さ （ ） 長さ （ ） とい受金物 材種 ・ 溶融亜鉛めっきを行った銅板製 ・ 銅板製 形状 ・ 市販品（とい径 100 以下） ・ 25×4. 5 以上 足金物 材種 ・ 溶融亜鉛めっきを行った銅板製 ・ 銅板製 多雪地域 ・ 適用する ・ 適用しない 硬質塩化ビニル製集水器の形状 ※図示による 硬質塩化ビニル製あんこうの形状 ※図示による																				
15	金属工事	1	アルミニウム及びアルミニウム合金の表面処理	(14. 2. 1) <table><tr><td>種 別</td><td>色合等</td><td>施工箇所（成形板、笠木、建具以外）</td></tr><tr><td>・ AB-1 種 ・ AC-1 種</td><td></td><td></td></tr><tr><td>・ AB-2 種 ・ AC-2 種</td><td></td><td></td></tr><tr><td>・ BA-1 種 ・ BB-1 種 ・ BC-1 種</td><td></td><td></td></tr><tr><td>・ BA-2 種 ・ BB-2 種 ・ BC-2 種</td><td></td><td></td></tr><tr><td>・ C 種</td><td></td><td></td></tr></table>	種 別	色合等	施工箇所（成形板、笠木、建具以外）	・ AB-1 種 ・ AC-1 種			・ AB-2 種 ・ AC-2 種			・ BA-1 種 ・ BB-1 種 ・ BC-1 種			・ BA-2 種 ・ BB-2 種 ・ BC-2 種			・ C 種		
		種 別	色合等	施工箇所（成形板、笠木、建具以外）																		
・ AB-1 種 ・ AC-1 種																						
・ AB-2 種 ・ AC-2 種																						
・ BA-1 種 ・ BB-1 種 ・ BC-1 種																						
・ BA-2 種 ・ BB-2 種 ・ BC-2 種																						
・ C 種																						
2	鉄鋼の亜鉛めっき	(14. 2. 2) <table><tr><td colspan="2">亜鉛めっきの種別</td><td>施工箇所（手すり、タラップ以外）</td></tr><tr><td>溶融亜鉛めっき</td><td>・ A 種 ・ B 種 ・ C 種</td><td></td></tr><tr><td>電気亜鉛めっき</td><td>・ D 種 ・ E 種 ・ F 種</td><td></td></tr></table>	亜鉛めっきの種別		施工箇所（手すり、タラップ以外）	溶融亜鉛めっき	・ A 種 ・ B 種 ・ C 種		電気亜鉛めっき	・ D 種 ・ E 種 ・ F 種												
亜鉛めっきの種別		施工箇所（手すり、タラップ以外）																				
溶融亜鉛めっき	・ A 種 ・ B 種 ・ C 種																					
電気亜鉛めっき	・ D 種 ・ E 種 ・ F 種																					
16	左官工事	1	モルタル塗り	(15. 3. 2、5) モルタル ・ 現場調合材料 ・ 既調合材料（ ） 既成目地材 ・ 設ける 施工箇所及び形状 （※図示による） 床の目地 ・ 設ける 目地割り及び種類 ・（ ） ※2 m ² 程度（最大目地間隔 3m 程度）、押し目地 外装タイル張り下地等の下地モルタル塗り及び下地調整塗剤塗りの接着力試験 ・ 適用する																		

2 ラス系下地	ラス系下地 (15. 2. 4) ・二層下地通気構法 ・単層下地通気構法 換気口部の防水処理 () ※木造標準仕様書 11. 4. 3 (2) (ク)による ・直張りラスモルタル下地 ・直張りラスシートモルタル下地 ・耐力壁、防火構造、準防火構造等の指定 () ラスの材料 種類及び記号 () 種類 () 単位面積当たりの質量 () ・建築基準法に基づく耐力壁、防火構造、準耐火構造等の指定がある場合、国土交通大臣が定めた構造又は認定工法 ()																																							
3 セルフレベリング材塗り	種類 ・セメント系 ・せっこう系 (15. 5. 2) (表 15. 5. 1)																																							
4 仕上塗材仕上げ	建物内部に使用する塗料のホルムアルデヒド放散量 (15. 6. 2) (15. 6. 6) (表 15. 6. 1) ※規制対象外 ・ <table border="1"> <thead> <tr> <th>規格名称</th><th>種類（呼び名）</th><th>仕上げる形状</th><th>工法</th><th>内装塗剤吸放湿性</th><th>上塗材</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>薄付け仕上塗材</td><td>・</td><td>・</td><td>・</td><td>・適用する</td><td></td></tr> <tr> <td>厚付け仕上塗材（スタッコ）</td><td>・</td><td>・</td><td>・</td><td>・適用する</td><td>・</td></tr> <tr> <td>複層仕上塗材</td><td>・</td><td>・</td><td>・</td><td></td><td>・ ※水系アクリルつやあり</td></tr> <tr> <td rowspan="2">軽量骨材仕上塗材</td><td>・吹付用軽量塗材</td><td>※砂壁状</td><td>※吹付け</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>・こて塗用軽量塗材</td><td>※平坦状</td><td>※こて塗り</td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table> 複層仕上塗材の耐候性 () ※耐候形 3 種 ALC パネルの場合の下地処理 (15. 6. 4) 内壁目地部の形状 () ※V 形目地付き					規格名称	種類（呼び名）	仕上げる形状	工法	内装塗剤吸放湿性	上塗材	薄付け仕上塗材	・	・	・	・適用する		厚付け仕上塗材（スタッコ）	・	・	・	・適用する	・	複層仕上塗材	・	・	・		・ ※水系アクリルつやあり	軽量骨材仕上塗材	・吹付用軽量塗材	※砂壁状	※吹付け			・こて塗用軽量塗材	※平坦状	※こて塗り		
規格名称	種類（呼び名）	仕上げる形状	工法	内装塗剤吸放湿性	上塗材																																			
薄付け仕上塗材	・	・	・	・適用する																																				
厚付け仕上塗材（スタッコ）	・	・	・	・適用する	・																																			
複層仕上塗材	・	・	・		・ ※水系アクリルつやあり																																			
軽量骨材仕上塗材	・吹付用軽量塗材	※砂壁状	※吹付け																																					
	・こて塗用軽量塗材	※平坦状	※こて塗り																																					
5 セッコウプラスター塗り	下塗り ・既調合プラスター（下塗り用） (15. 8. 2、3) ・現場調合プラスター（下塗り用） 上塗り ・既調合プラスター（上塗り用） ・しっくい塗り																																							
6 しっくい塗り	しっくい ・現場調合しっくい (15. 10. 2、3) ・既調合しっくい 製造所 () 種類 () 下地 ※木ずり、こまい土壁、せっこうラスボード又はせっこうボード () 調合及び塗厚 木ずり下地の場合 ※標準仕様書表 15. 10. 3 ・図示による せっこうプラスター下地及び こまい土壁下地の場合 ※標準仕様書表 15. 10. 4 ・図示による 上記以外の場合 ・図示による																																							

7	こまい壁塗り	のり	・土壁用ののり	・ふのり	※つのまた	・ぎんなんそう	(15. 11. 2～8)
				・粉末海藻	・		
		・砂壁用ののり	※ふのり	・つのまた	・こんにゃくのり		
			・にかわ	・合成高分子系混和剤			
		色土	・土物仕上げに用いる色土の種類 ()				
		・大津仕上げに用いる色土の種類 ()					
		色砂の種類 ()					
		調合	下塗りの場合	・ ()	※標準仕様書表 15. 11. 2		
		塗厚	・				
			※標準仕様書表 15. 11. 8 による				
			ただし、建築基準法に基づく耐力壁の指定がある場合は、指定仕様による。				
		工程	※A種	・B種			
			・土物仕上げの工法	種類	・土物仕上げ工法		
					・水ごね土物1工法	・水ごね土物2工法	
					・のりさし土物工法	・のりごね土物工法	
					・砂壁仕上げ工法		
					・切返し仕上げ工法		
			・大津仕上げの工法	種類	・普通大津仕上げ工法		
					・大津みがき仕上げ工法		

17	建具工事	1	防火戸	※建具表による	・	(16. 1. 3)																										
		2	見本の製作等	建具見本の製作		(16. 1. 4)																										
				・行う (建具符号：)																												
			建具見本の程度																													
			・工事に使用するものとして、あらかじめ製作する																													
		・納まり等が分かる程度のもの																														
		特殊な建具の仮組																														
		・行う (建具符号：)																														
		3	防犯建物部品	適用する	(※建具表による	・	)	(16. 1. 6)																								
		4	アルミニウム製建具	外部に面する建具				(16. 2. 2) (16. 2. 4)																								
				<table><tr><td>種 別</td><td></td><td>耐風圧性</td><td>気密性</td><td>水密性</td><td>枠見込寸法</td></tr><tr><td rowspan="3">コンクリート系下地及び鉄骨下地</td><td>・A種</td><td>S－4</td><td rowspan="2">A－3</td><td rowspan="2">W－4</td><td rowspan="5">建具表による</td></tr><tr><td>・B種</td><td>S－5</td></tr><tr><td>・C種</td><td>S－6</td><td>A－4</td><td>W－5</td></tr><tr><td rowspan="2">木下地</td><td>・D種</td><td>S－2</td><td rowspan="2">A－3</td><td rowspan="2">W－3</td></tr><tr><td>・E種</td><td>S－3</td></tr></table>	種 別		耐風圧性	気密性	水密性	枠見込寸法	コンクリート系下地及び鉄骨下地	・A種	S－4	A－3	W－4	建具表による	・B種	S－5	・C種	S－6	A－4	W－5	木下地	・D種	S－2	A－3	W－3	・E種	S－3			
種 別		耐風圧性	気密性	水密性	枠見込寸法																											
コンクリート系下地及び鉄骨下地	・A種	S－4	A－3	W－4	建具表による																											
	・B種	S－5																														
	・C種	S－6	A－4	W－5																												
木下地	・D種	S－2	A－3	W－3																												
	・E種	S－3																														
			表面処理の種別		(16. 2. 4)																											
			<屋外>	種別	・BB-1	・BB-2 (標準仕様書表 14. 2. 1)																										
				着色	・標準色 ()	・特注色 ()																										
			<屋内>	種別	・BC-1	・BC-2 (標準仕様書表 14. 2. 1)																										
				着色	・標準色 ()	・特注色 ()																										
			結露水の処理方法	※図示による	・ ()																											
			水切り板、ぜん板等	※図示による	・ ()		(16. 2. 5)																									
		5	網戸等					(16. 2. 3)																								
				<table><tr><td>種 類</td><td>材 質</td><td>線 径</td><td>網 目</td></tr><tr><td>防虫網</td><td>※合成樹脂製</td><td rowspan="3">※0. 25 mm以上</td><td rowspan="3">※16～18 メッシュ</td></tr><tr><td></td><td>・ガラス繊維入り合成樹脂製</td></tr><tr><td></td><td>・ステンレス (SUS316) 製</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	種 類	材 質	線 径	網 目	防虫網	※合成樹脂製	※0. 25 mm以上	※16～18 メッシュ		・ガラス繊維入り合成樹脂製		・ステンレス (SUS316) 製																
種 類	材 質	線 径	網 目																													
防虫網	※合成樹脂製	※0. 25 mm以上	※16～18 メッシュ																													
	・ガラス繊維入り合成樹脂製																															
	・ステンレス (SUS316) 製																															

6 樹脂性建具	外部に面する建具 (16. 3. 2)					
	種 別		耐風圧性	気密性	水密性	
	コンクリート系下地及び鉄骨下地	・ A 種	S - 4	A - 4	W - 4	建具表による
		・ B 種	S - 5		W - 5	
		・ C 種	S - 6			
	木下地	・ D 種	S - 2		W - 3	
		・ E 種	S - 3			
	外部に面する建具の日射熱取得性等級 ・ N-1 ・ N-2 ・ N-3					
	ガラス ※複層ガラス (16. 3. 3)					
	表面色 ※標準色 ・ 特注色 (16. 3. 4)					
水切り板、ぜん板等 ※図示による ・ () (16. 3. 5)						
7 鋼製建具	簡易気密型ドアセット ※適用する ・ 適用しない (16. 2. 2) (16. 4. 2～4)					
	外部に面する建具の耐風圧性 ・ S-4 ・ S-5 ・ S-6					
	ステンレス鋼板 ・ () ※SUS304、SUS430J1L 又は SUS443J1					
	鋼板の厚さ ・ () ※標準仕様書表16. 4. 2 による					
8 鋼製軽量建具	簡易気密型ドアセット ※適用する ・ 適用しない (16. 5. 2～4)					
	鋼板 ※亜鉛めっき鋼板 ・ ビニル被覆鋼板 ・ カラー鋼板 ・ ステンレス鋼板					
	ステンレス鋼板 ・ () ※SUS304、SUS430J1L 又は SUS443J1					
	鋼板の厚さ ※標準仕様書 表16. 5. 1 による ・ ()					
召合せ、縦小口包み板の材質 ※鋼板 ・ ()						
9 ステンレス製建具	簡易気密型ドアセット ※適用する ・ 適用しない (16. 6. 2)					
	外部に面する建具の耐風圧性 ・ S-4 ・ S-5 ・ S-6					
	ステンレス鋼板 ・ () ※SUS304、SUS430J1L 又は SUS443J1 (16. 6. 3)					
	表面の仕上げ ※H L ・ () (16. 6. 4)					
	鋼板の曲げ加工 ※普通曲げ ・ 角出し曲げ (16. 6. 5)					
10 建具の追加性能	適用箇所は建具表による (16. 2. 2) (16. 3. 2) (16. 4. 2) (16. 5. 2) (16. 6. 2)					
	防音ドア・防音サッシ ・ 適用する (遮音性の等級： T -)					
	断熱ドア・断熱サッシ ・ 適用する (断熱性の等級： H -)					
耐震ドア (樹脂性建具除く) ・ 適用する (面内変形追従性の等級： D -)						
11 木製建具	建具材の含水率 ・ A 種 ※B種 ・ C種 (16. 7. 2)					
	表面材の合板及び接着剤のホルムアルデヒド放散量 ※F☆☆☆☆ ・ 第三種					
	かまち戸	かまち樹種 ()	鏡板樹種 ()	(16. 7. 2～4)		
		見込み寸法	・ 建具表による	※36mm		
	ふすま	張りの種別	・ I 型 ・ II 型	(16. 7. 2～4)		
		上張り (押入れ等の裏側以外)	・ 鳥の子 ・ 新鳥の子程度又はビニル紙程度			
		縁仕上げ	・ 塗り縁 ・ 生地縁 (素地) ・ 生地縁 (ウレタンクリアー塗装)			
		見込み寸法	・ 建具表による	※19. 5mm		
	戸ふすま	見込み寸法	・ 建具表による	※30mm		
	紙張り障子	見込み寸法	・ 建具表による	※30mm		
	枠及びくづりの材料		・ 建具表による			
	フラッシュ戸 (16. 7. 3)					
	合板の種類		規格等		表面材の厚さ (mm)	
	普通合板	表面の樹種				
		生地、透明塗料塗り (・ ※7mm合板程度) 不透明塗料塗り (・ ※しな合板程度)		※2. 5 以上 ・		
	天然木化粧合板	樹種 ()		※3. 2 以上 ・		
	特殊加工化粧合板	化粧加工の方法 (・ オーバーレイ ・ フリント ・ 塗装)		※2. 4 以上 ・		

12 建具用金物	金物の種類・見え掛り部の材質 (16. 8. 2) ・() ※標準仕様書表 16. 8. 1 により適用は建具表による 金属製建具に使用する丁番の枚数及び大きさ ・() ※標準仕様書表 16. 8. 2 により適用は建具表による 樹脂製建具に使用する丁番の枚数及び大きさ ・() ※標準仕様書表 16. 8. 3 により適用は建具表による 木製建具に使用する丁番の枚数及び大きさ ・() ※標準仕様書表 16. 8. 4 により適用は建具表による 木製建具に使用する戸車及びレール ・() ※標準仕様書表 16. 8. 5 により適用は建具表による マスターキーの製作 ※製作する ・製作しない (16. 8. 4)
13 自動ドア（開閉装置）	引き戸用駆動装置 (16. 9. 2) ※標準仕様書表 16. 9. 1 による（防錆 ・適用する） 車椅子使用者用便房出入口引き戸用駆動装置 ※標準仕様書表 16. 9. 2 による（防錆 ・適用する） 引き戸用検出装置 ※標準仕様書表 16. 9. 3 による（防錆 ・適用する） 引き戸用検出装置の種類 ※標準仕様書表 16. 9. 4 ・建具表による ・() 戸の開閉装置 ・建具表による ・() (16. 9. 3) 凍結防止措置 ※外部に面するドアに適用する
14 自閉式上吊り引戸装置	性能 ※標準仕様書表 16. 10. 1 による ・ (16. 10. 3)
15 重量シャッター	種類 ・管理用シャッター 耐風圧強度 () Pa (16. 11. 2) ・外壁用防火シャッター 耐風圧強度 () Pa ・屋内用防火シャッター ・防煙シャッター 開閉方式 ※電動式（手動併用） ・手動式 急降下制動装置、急降下停止装置を設けた電動シャッターの設置箇所 ※図示による 障害物感知装置を設けた電動シャッターの設置箇所 ※図示による 屋内用防火シャッター若しくは防炎シャッターの危害防止機構 設置箇所 ※図示による シャッターケース（防火、防煙以外の場合） ・設ける スラット及びシャッターケース用鋼板 (16. 11. 3) 鋼板の種類 ・溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯 (JIS G 3302) ・塗装溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯 (JIS G 3312) めっきの付着量 ・() ※Z12 又は F12
16 軽量シャッター	開閉方式 ※手動式 ・電動式（手動併用式） (16. 12. 2) 耐風圧強度 () Pa 電動シャッターの障害物感知装置 設置箇所 ※図示による スラットの材質の種類 (16. 12. 3) ・塗装溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯 (JIS G 3312) めっきの付着量 ※Z06 又は F06 ・() ・塗装溶融 55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板及び鋼帯 (JIS G 3322) めっきの付着量 ※AZ90 ・() スラット形状 ・インターロッキング形 ・オーバーラッピング形 (16. 12. 4)

17

オーバーヘッド
ドア

セクション材料による区分

※スチールタイプ
・アルミニウムタイプ
・ファイバーグラスタイプ

開閉方式

※バランス式
・チェーン式
・電動式

収納形式

・スタンダード形
・ローハット形
・ハイリフト形
・バネチカル形

ガイドレール

※溶融亜鉛めっき鋼板
・ステンレス鋼板

耐風圧性能 JIS A 4715 による強さの区分 ・125 ・100 ・75 ・50
障害物感知装置を設けた電動式オーバーヘッドドアの設置箇所 ※図示による

18

ガラス

板ガラス 品種、厚さによる種類等 ※図示による (16. 14. 2)

複層ガラス 材料板ガラスの種類及び厚さの組合せ並びに複層ガラスの厚さ ※図示による
断熱性による区分 ・()
日射取得性・日射遮蔽性による区分 ・()
乾燥気体の種類 ・空気 ・アルゴン ・

ガラスの留め材及び溝の大きさ (16. 14. 3)

建具の種類	ガラスの留め材	ガラスの溝の大きさ
アルミニウム建製	・シーリング材 ・ガスケット	※建具の製造所の仕様による ・図示による ・
鋼製及び鋼製軽量	・シーリング材 ・ ・	※建具の製造所の仕様による ・図示による ・
ステンレス製	・シーリング材 ・ ・	※建具の製造所の仕様による ・図示による ・
樹脂製	・グレイチングガスケット ・	※建具の製造所の仕様による ・図示による ・

※防火戸のガラスの留め材は、建築基準法に基づく指定又は認定を受けた条件による。

18

塗装工事

1 材料

屋内で使用する塗料 (18. 1. 3)
ホルムアルデヒド放散量 ※F☆☆☆☆ ・第三種
防火材料 ※屋内の壁及び天井の塗装の仕上げは、建築基準法に基づき指定又は認定を受けたものとする

2 素地ごしらえ

各部素地ごしらえ (18. 2. 2～7)

下地面等		種別
木部	不透明塗料塗りの場合	※A種 ・B種
	透明塗料塗りの場合	・A種 ※B種
鉄鋼面（DP以外）		・A種 ・B種 ※C種
鉄鋼面（DPのみ）		・A種 ※B種 ・C種
亜鉛めっき鋼面		・A種 ・B種
モルタル面及びせっこうプラスター面		・A種 ※B種
コンクリート面（DP以外）及びALCパネル面		・A種 ※B種
押出成形セメント板		・A種 ※B種
コンクリート面（DPのみ）		※A種 ・B種
せっこうボード面及び その他ボード面	目地：継目処理工法	※A種 ・B種
	目地：継目処理工法以外	・A種 ※B種

内装工事	3	錆止め塗料塗り	塗料の種類別 (18. 3. 2、3)			
			下地面	塗料の種類	錆止め塗料の種類別	錆止め塗料塗りの工程
			鉄鋼面	S O P	A 種	見え掛り：A 種 見え隠れ：B 種
				D P	C 種及びD 種	表 18. 3. 4
				E P - G	・ A 種 ※B 種	見え掛り：A 種 見え隠れ：B 種
			亜鉛メッキ 鋼面	S O P	※A 種 ・ B 種	鋼製建具等：A 種 上記以外：B 種
				D P	B 種	表 18. 3. 6
				E P - G	C 種	鋼製建具等：A 種 上記以外：B 種
	4	合成樹脂調合 ペイント塗り	塗料の種類 ※1 種 ・ () (18. 4. 2)			
			木部合成樹脂調合ペイント塗り ※A 種 (屋外) ※B 種 (屋内) (18. 4. 3)			
			鉄鋼面合成樹脂調合ペイント塗り ・ A 種 ※B 種 (18. 4. 4)			
	5	クリヤラッカー塗 り	種別 ・ A 種 ※B 種 (18. 5. 2)			
	6	アクリル樹脂系 非水分散形塗料塗り	種別 ・ A 種 ※B 種 (18. 6. 2)			
	7	耐候性塗料塗り	鉄鋼面	上塗り塗料の等級	・ 1 級 ・ 2 級 ・ 3 級	(18. 7. 2)
			亜鉛めっき鋼面	上塗り塗料の等級	・ 1 級 ・ 2 級 ・ 3 級	(18. 7. 3)
			コンクリート面	種別	・ A 種 ・ B 種 ・ C 種	(18. 7. 4)
	8	つや有合成樹脂 エマルションペ イント塗り	コンクリート面、モルタル面等	種別	・ A 種 ※B 種	(18. 8. 2)
			鉄鋼面	種別	・ A 種 ※B 種	(18. 8. 4)
	9	合成樹脂エマルシ ョンペイント塗り	種別 ・ A 種 ※B 種 (18. 9. 2)			
	10	ウレタン樹脂ワニ ス塗り	種別 ・ A 種 ※B 種 (18. 10. 2)			
	11	オイルステン塗り	塗料：() ・ 水性 ・ 油性 (18. 11. 2)			
	12	木材保護塗料塗り	種別 ・ A 種 ※B 種 (18. 12. 2)			
	19	1 ビニル床シート、 ビニル床タイル 及びゴム床タ イル張り	(19. 2. 2)			
				種 類	色 柄	厚 さ
			・ ビニル床シート	※F S ・		※2. 0 mm ・
			・ ビニル床タイル	・ ※K T		※2. 0 mm ・
			・ 特殊機能床材 ()			
			・ ゴム床タイル	・ 天然ゴム・合成ゴム		
			ビニル床シート 接合部の処理 ・ () ・ 熱溶接 (19. 2. 3)			
			接着剤 接着剤のホルムアルデヒド放散量 ※F ☆☆☆ ・ 第三種 (19. 2. 2)			
			施工箇所の下地がセメント系下地及び木質系下地以外の場合の接着剤の種類 ・ 図示による ・ ()			
	2	視聴覚者用床タ イル	種類 ※塩化ビニル製 ・ () (19. 2. 2)			
			形状 ※300×300 ・ ()			
	3	ビニル幅木	材質の種類 ・ 硬質 ・ 軟質 (19. 2. 2)			
			厚さ ※1. 5 ・ ()			
			高さ ※60 ・ 75 ・ 100			

4	カーペット敷き	カーペットの種類					(19. 3. 2、3)	
		種 類	施工箇所	色柄	形状	厚さ	帯電性	工法
		・織じゅうたん ・タフテッドカーペット ・タイルカーペット					・適用する	
		織りじゅうたんの接合方法 ※ヒートボンド工法 ・() タイルカーペットの敷き方 ※市松敷き(平場) ※模様流し(階段部分)						
5	合成樹脂塗床	(19. 4. 2～3)						
		種 別		工 法		仕上げの種類		
・厚膜型塗床材		・弾性ウレタン樹脂系		・薄膜流しのペ工法 ・厚膜流しのペ工法 ・樹脂モルタル工法		※平滑仕上げ ・防滑仕上げ ・つや消し仕上げ		
		・エポキシ樹脂系				・平滑仕上げ ・防滑仕上げ		
・薄塗型塗床材						※平滑仕上げ		
6	フローリング張り	(19. 5. 2～6)						
		種 類		工 法		樹種	大きさ等	
単層		・フローリングボード1等		・釘留め工法(根太張り) ・釘留め工法(直張り) ・接着工法		※なら ・		
		・フローリングブロック1等		※接着工法			・	
複合		・複合フローリング		・釘留め工法(根太張り) ・釘留め工法(直張り)				・A種 ・B種 ・C種
				・接着工法				
		現場塗装仕上げ ・適用する ・オイルステンの上、ワックス塗り ・生地そのままワックス塗り ・ウレタン樹脂ワニス塗り						
7	畳敷き	種別 ・A種 ・B種 ・C種 ・D種(・KT-I・KT-II・KT-III・KT-K・KT-N)						
		(19. 6. 2)						
8	せっこうボード、 その他ボード及び 合板張り	せっこうボードその他ボード類 種類・厚さ等 ※図示による					(19. 7. 2)	
		合板の種類		規格等		防虫処理		
		普通合板		表板の樹種 (・ラワン程度 ・シナ程度) 板面の品質 広葉樹 ・1等 ・2等 針葉樹 ・() 厚さ()		・適用する		
		天然木化粧合板		化粧板の樹種() 厚さ()				
		特殊加工化粧合板		化粧加工の方法 ・オーバーレイ ・プリント ・塗装 表面性能()タイプ 厚さ()				
		軽量鉄骨下地ボード遮音壁に用いる遮音シール材 ・アクリル系シーリング材 ・ウレタン系シーリング材 ・ジョイントコンパウンド 合板類の張付け ・A種 ・B種 せっこうボードの目地工法 (19. 7. 3) ・継目処理工法 ・突付け工法 ・目透し工法						

9壁紙張り

壁紙の材料・施工

(19. 8. 2～3)

壁紙の種類	防火性能	素地ごしらの種別	
	・ 不燃 ・ 準不燃	・ モルタル・ プラスター面 ・ せっこうボード面 ・ コンクリート面	・ A 種 ※B 種 ・ A 種 ※B 種 ・ A 種 ※B 種

10断熱材

断熱材の種類

(19. 9. 2、3)

	種類		厚さ	品質
断熱材 打込み工 法	・ ビーズ法ポリスチレンフォーム ・ 押出法ポリスチレンフォーム ・ 硬質ウレタンフォーム ・ フェノールフォーム	・ 種 ・ 種 ・ 種 ・ 種		JISA 9521 の規格品
断熱材 現場発泡 工法	・ 吹付け硬質ウレタンフォーム	※A種1又は A種1H 難燃性		JIS A 9526 による

施工箇所 ※図示による

20断熱・防露、ユニット及びその他工事

1断熱材等材料

材料

<20. 2. 2～5>

断熱材のホルムアルデヒド放散量（JIS 等の材料規格において放散量が規定されている場合）

※F☆☆☆☆

断熱材

施工箇所 ※図示による

断熱材の種類		規格番号	厚さ又は密度等
分類	材料名		
フェルト状断熱材	・ グラスウール	・ JIS A 9521	
	・ ロックウール		
ボード状断熱材	・ グラスウール		
	・ ロックウール		
	・ ビーズ法ポリスチレンフォーム		
	・ 押出法ポリスチレンフォーム		
	・ 硬質ウレタンフォーム A 種		
	・ ポリエチレンフォーム		
	・ フェノールフォーム		
	・ インシュレーションファイバー		
ばら状断熱材	・ グラスウール	・ JIS A 9523	
	・ ロックウール		
	・ セルローズファイバー		
現場発泡断熱材	・ 吹付け硬質ウレタンフォーム A 種 1 又は A 種 1H（難燃性を有するもの）	・ JIS A 9526	

防湿材

種類 木造標準仕様書 20. 2. 2(2)による

・ (a) ・ (b) ・ (c)

厚さ 図示による

施工箇所 図示による

気密材

種類 木造標準仕様書 20. 2. 2(3)による

・ (a) ・ (b) ・ (c) ・ (d) ・ (e) ・ (f) ・ (g)

厚さ 図示による

施工箇所 図示による

防風材

種類

※JIS A 6111 に基づく透湿防湿シート B

厚さ

図示による

施工箇所

図示による

断熱材及び防湿層の施工

充填断熱工法

外張断熱工法

防蟻処理

行う（適用場所： ）（処理の種類： ）

図示による

防湿層の施工

省略する

床下及び小屋裏等の点検口まわり（ ）

コンセント及びスイッチボックスまわり

木造標準仕様書 20. 1. 4 (ㇿ) (b) ①

木造標準仕様書 20. 1. 4 (ㇿ) (b) ②

各部位の工法

木造標準仕様書 20. 2. 5 (ㇿ) から (ㇿ) までによる

(20. 2. 2)

寸法	高さ	耐震性能	所定荷重	帯電防止性能	漏えい抵抗
		・ 0. 6 ・ 1. 0	・ 3000 N ・ 5000 N		

(20. 2. 3)

構造形式	構成基材の種類	遮音性	表面仕上材
・ スタッド式（内蔵） ・ スタッド式（露出） ・ スタッドパネル式 ・ パネル式	・ アルミニウム合金系 ・ スチール系	・ 36 d B 以上 ・	・ 焼付塗装鋼板（標準色） t =0. 5 以上 ・

(20. 2. 4)

パネルの操作方法	表面材	圧接装置の操作方法	遮音性
	・ 製造所仕様の化粧鋼板 （標準色） t =0. 5 以上	・ ハンドル式 ・ ブッシュ式	※36 d B 以上 ・ 36 d B 未満

取り付け用あと施工アンカーの材質、寸法等は製造所の仕様による。

(20. 2. 5)

パネル表面材

メラミン樹脂

ポリエステル樹脂

脚部の種類

()

※幅木タイプ

ドアエッジの形状

標準

R

材質

アルミニウム製

ステンレス製

表面材と同材

(20. 2. 6)

材料の種類及び仕上げ

SUS304

表面処理

※HL程度

鋼製

表面処理

溶融亜鉛メッキ（※標準仕様書表 14. 2. 2 による種別）

アルミニウム

表面処理

（※標準仕様書表 14. 2. 1 による種別（ ））

色合い

標準色（ ）

特別色（ ）

手すりの握り部分

材種	表面仕上げ	直径（mm）	取付箇所
集成材	・ クリアラッカー ・	・ 35 程度 ・ 45 程度 ・	
ビニル製		・ 35 程度 ・ 45 程度 ・	

7 階段滑止め	材種 ・ステンレス製 ・黄銅製押出型材 ・アルミニウム製押出型材 (20. 2. 7) 滑り止め材 形状及び材質 ※タイヤ型 ・() ゴム又は合成樹脂等 取り付け方法 ※接着工法 ・埋込み工法																				
8 黒板及びホワイトボード	種類及び色 (20. 2. 9) <table><tr><th>区分</th><th>種類</th><th>色</th><th>形状</th></tr><tr><td>・ ※焼付け</td><td>・鋼製黒板 ・ほうろう黒板</td><td>※緑 ・</td><td>・平面 ・曲面 ・スクリーン引分け</td></tr></table> ホワイトボード ※図示による				区分	種類	色	形状	・ ※焼付け	・鋼製黒板 ・ほうろう黒板	※緑 ・	・平面 ・曲面 ・スクリーン引分け									
区分	種類	色	形状																		
・ ※焼付け	・鋼製黒板 ・ほうろう黒板	※緑 ・	・平面 ・曲面 ・スクリーン引分け																		
9 表示	衝突防止表示 (20. 2. 11) 市販品 形状、寸法、材質等：() 誘導標識、非常用進入口等の表示 ※消防法に適合する市販品 室名札、ピクトグラフ、案内板等の形状、寸法、材質、色、書体、取付形式等 ※図示による																				
10 タラップ	材質及び仕上げ (20. 2. 12) ・SUS304 スリップ止め加工 ※あり ・鋼製 表面処理 溶融亜鉛メッキ (※標準仕様書表 14.2.2 による種別 (※C種 ・ 種))																				
11 煙突ライニング	適用安全使用温度 ・400℃ ・650℃ (20. 2. 13)																				
12 ブラインド	(20. 2. 14) <table><tr><th>形式</th><th>操作方法</th><th>操作方法の種類</th><th>スラットの種類</th><th>スラット幅</th></tr><tr><td rowspan="2">横形</td><td>手動</td><td>※ギヤ式 ・コード式 ・操作棒式</td><td rowspan="2">※アルミニウム 合金製</td><td rowspan="2">※25 mm ・</td></tr><tr><td>電動</td><td>—</td></tr><tr><td>縦形</td><td>手動</td><td>※2本操作コード式 ・1本操作コード式</td><td>・アルミスラット ・クロスラット</td><td></td></tr></table>				形式	操作方法	操作方法の種類	スラットの種類	スラット幅	横形	手動	※ギヤ式 ・コード式 ・操作棒式	※アルミニウム 合金製	※25 mm ・	電動	—	縦形	手動	※2本操作コード式 ・1本操作コード式	・アルミスラット ・クロスラット	
形式	操作方法	操作方法の種類	スラットの種類	スラット幅																	
横形	手動	※ギヤ式 ・コード式 ・操作棒式	※アルミニウム 合金製	※25 mm ・																	
	電動	—																			
縦形	手動	※2本操作コード式 ・1本操作コード式	・アルミスラット ・クロスラット																		
13 ロールスクリーン	操作方式 ・スプリング式 ・コード(チェーン)式 ・電動式 (20. 2. 15) スクリーンの材種 ・ガラス繊維製 ・合成・天然繊維製 ・木製 ※消防法で定める防災性能の表示があるもの 幅・高さ・取付箇所 ※図示による																				
14 カーテン、カーテンレール	(20. 2. 16) <table><tr><th>名称品質等</th><th colspan="2">形式</th><th>ひだの種類</th><th>開閉操作方式</th></tr><tr><td></td><td>・シングル ・ダブル</td><td>・片引き ・引分け</td><td>・フランスひだ(三つひだ) ・箱ひだ、つまひだ (二つひだ) ・プレーンひだ、片ひだ</td><td>・手引き ・ひも引き ・電動</td></tr></table> 品質は参考商品名である。 レール及びブラケットの強さによる区分 ※10-90 ・() (20. 2. 16) レールの材料 ・ステンレス製 ※アルミニウム及びアルミニウム合金の押出し成型材 仕上 ※アルマイト ・() 形状 ※角形 ・()				名称品質等	形式		ひだの種類	開閉操作方式		・シングル ・ダブル	・片引き ・引分け	・フランスひだ(三つひだ) ・箱ひだ、つまひだ (二つひだ) ・プレーンひだ、片ひだ	・手引き ・ひも引き ・電動							
名称品質等	形式		ひだの種類	開閉操作方式																	
	・シングル ・ダブル	・片引き ・引分け	・フランスひだ(三つひだ) ・箱ひだ、つまひだ (二つひだ) ・プレーンひだ、片ひだ	・手引き ・ひも引き ・電動																	

15 点検口	<table border="1"> <tr> <th>施工箇所</th> <th>材種</th> <th>寸法</th> <th>形式</th> </tr> <tr> <td>天井</td> <td>※アルミニウム製 ・</td> <td>※450×450 ・ 600×600</td> <td>※額縁タイプ ・ 目地タイプ</td> </tr> <tr> <td>床</td> <td>※アルミニウム製 ・ ステンレス製 ・ 鋼製</td> <td>・ 450×450 ※600×600</td> <td>・ 一般形 ・ 密閉形</td> </tr> </table>				施工箇所	材種	寸法	形式	天井	※アルミニウム製 ・	※450×450 ・ 600×600	※額縁タイプ ・ 目地タイプ	床	※アルミニウム製 ・ ステンレス製 ・ 鋼製	・ 450×450 ※600×600	・ 一般形 ・ 密閉形
	施工箇所	材種	寸法	形式												
	天井	※アルミニウム製 ・	※450×450 ・ 600×600	※額縁タイプ ・ 目地タイプ												
床	※アルミニウム製 ・ ステンレス製 ・ 鋼製	・ 450×450 ※600×600	・ 一般形 ・ 密閉形													
屋外 ※コンクリート製 ・ 磁器質タイル（・ 100 角 ・ 150 角 ・ 300 角） ・ 鍵付き（有り） ・ 鍵付き（無し）																
16 ステンレス流し台	B L 商品（システム ・ ）トラップ付															
17 コンロ台	B L 商品（システム ・ ）バックガード（・ 有 ・ 無）															
18 つり戸棚	B L 商品（システム ・ ）															
19 水切り棚	段数 ・ 1 段 ・ 2 段															
20 木製収納家具	合板類、MDF、パーティクルボード、接着剤及び塗料のホルムアルデヒドの放散量 ※ F☆☆☆☆ ・ 第三種															
21 視覚障害者用誘導ブロック	屋外 ※コンクリート製 ・ 磁器質タイル（・ 100 角 ・ 150 角 ・ 300 角） 屋内															
22 かぎ箱	市販品 フック数 ・ 30 ・ 40 ・ 60 ・ 100 ・ （ ） 材質 金属製															
23 雪おろし表示板	プラスチック製 厚さ 5mm 文字は彫込みOP ステンレスビス止め 雪おろし表示板 設計積雪荷重 ○○○ N/m² （垂直積雪量：○○○cm、 単位荷重：○○N/m²cm） 設計者 （住所 受注者名） （管理技術者氏名） 施工者 （住所 受注者名） （現場代理人氏名） 完成年月日 ○○年○○月○○日 注意 1 積雪量が垂直積雪量の 7 割に達する場合は、雪おろしをしてください。 2 雪おろしは、積雪量だけで判断せず、「施設保全マニュアル」を参考に適切に対処してください。 3 積雪荷重が設計積雪荷重を超えた場合は、建物の損傷や倒壊の恐れがあります。 360 mm 程度 260 mm程度															

24	窯業系サイディング	サイディング材							<20. 3. 2>								
		種類	形状	働き長さ 働き幅	厚さ (mm)	表面 仕上げ	耐凍害 性能	防火・ 耐火性能	備考								
		・	・	・	・	・	・										
		張り方 ・縦張り工法 ・横張り工法 換気口部の防水処置 ※木造標準仕様書 20. 3. 2 (3) (ウ) (c) ①～④による ・図示による 現場塗装用サイディングの下地処理及び仕上げ ・ 通気胴縁 樹種 ※杉 ・ 寸法 ・図示による 通気胴縁の防腐処理方法 ()															
25	複合金属サイディング	サイディング材							<20. 3. 3>								
		種類	形状	有効幅 (mm)	長さ (mm)	厚さ (mm)	表面材 しん材の種類	防火・ 耐火性能	備考								
		・	・	・	・	・	・										
		張り方 ・縦張り工法 ・横張り工法 換気口部の防水処置 ※木造標準仕様書 20. 3. 2 (3) (ウ) (c) ①～④による ・ 通気胴縁 樹種 ※杉 ・ 寸法 ・図示による 通気胴縁の防腐処理方法 ()															
21	排水工事	1 排水管	排水管用材料 (21. 2. 1) ・遠心力鉄筋コンクリート管 ・硬質ポリ塩化ビニル管 (・VP・VU・RS-VU) ・硬質ポリ塩化ビニル管継手 呼び径 ※図示による														
		2 鋳鉄製マンホール ふた	マンホールふたは簡易防臭型とし、表面に用途別の標準文字付きとする。 (21. 2. 1) 適用荷重：()														
		3 グレーチング	(21. 2. 1) <table><tr><td>材質</td><td>形式</td><td>用途</td><td>適用荷重</td></tr><tr><td>・鋼製 ・ステンレス製</td><td>・受枠付き、ボルト固定 ・</td><td></td><td></td></tr></table>							材質	形式	用途	適用荷重	・鋼製 ・ステンレス製	・受枠付き、ボルト固定 ・		
		材質	形式	用途	適用荷重												
		・鋼製 ・ステンレス製	・受枠付き、ボルト固定 ・														
4 埋戻し土	標準仕様書表3. 2. 1 種別 ※B 種 ・() (21. 2. 1)																
5 街きよ、縁石及び 側溝	種類、形状、寸法 ※図示による (21. 3. 1)																
22	舗装工事	1 路床	(22. 2. 2、3、5) 凍上抑制層 ・適用する(※再生クラッシャラン ・切込砂利又は切込碎石 厚さ：) フィルター層 ・適用する(厚さ：) 路床安定処理 ・適用する(・セメント系 ・石灰系) 盛土材料 標準仕様書表3. 2. 1 種別 ※B 種 厚さ：() 路床土の支持力比 (C B R) 試験 ※行わない ・行う(※乱した土 ・乱さない土) 路床締固め度試験 ・行わない ※行う (埋戻し及び盛土部分) 現場C B R試験 ・行わない ・行う														
		2 路盤	路盤材料 ※再生材のクラッシャランRC-40 (22. 2、3) ・碎石のクラッシャランC-40 路盤厚さ：()														

3	アスファルト舗装	舗装の構成、厚さ：() (22. 4. 2)			
		材料及び種類			
		アスファルト ・再生アスファルト (・ 60～80 ・ 80～100)			
		加熱アスファルト混合物の種類 (22. 4. 4)			
		表層	※再生密粒度アスファルト混合物 (13F) ・密粒度アスファルト混合物 (13F)		
		アスファルト混合物の抽出試験 ・行う ※行わない (22. 4. 6)			
4	コンクリート舗装	舗装の構成、厚さ：() (22. 5. 2)			
		コンクリートの設計基準強度等 ・() ※標準仕様書表 22. 5. 1 による (22. 5. 3)			
		早強ポラルドセメント ・使用する ※使用しない			
		コンクリート版の目地の種類及び間隔 ※標準仕様書表 22. 5. 3 による ・() (22. 5. 4)			
		コンクリート版の目地の構造 ※標準仕様書図 22. 5. 1 による ・()			
5	カラー舗装	加熱系カラー舗装 (22. 6. 2、4)			
		構成・厚さ ※図示による			
		加熱系混合物の結合材 ・アスファルト混合物 ・石油樹脂系混合物 顔料の添加量 (%)			
		着色骨材又は自然石 ・()			
		常温系カラー舗装			
		工法 ・ニート工法 ・塗布工法			
		着色部の下部 ・アスファルト舗装 ・コンクリート舗装			
6	透水性アスファルト舗装	舗装の構成、厚さ ※図示による (22. 7. 2)			
		開粒度アスファルト混合物の抽出試験 ・行う ※行わない (22. 7. 6)			
7	ブロック系舗装	・コンクリート平板舗装 (22. 8. 2～3)			
		種類	寸法 (mm)	厚さ (mm)	目地材
		・普通平板 (N)	・ 300 角	・	※砂
		・透水平板 (P)	・	※60	・モルタル
		・保水性平板 (M)			・たたき出し
		クッション材 ※砂 ・空練りモルタル			
		・インターロッキングブロック舗装 種類、形状、寸法、表面加工等			
		※車路は曲げ強度 5. 0N/mm ² の普通ブロック厚さ80mm			
		※歩行者用通路は曲げ強度3. 0N/mm ² の普通ブロック厚さ60mm			
		・舗石舗装 石材の種類、形状、寸法 ()			
		舗石の基層及び厚さ ※コンクリート版 (※70 mm ・)			
		・アスファルト混合物 (※50 mm ・)			
8	構内砂利敷き	砂利敷き種別 ※A種 (通路) ※B種 (建物周囲) (22. 9. 2)			
23	植栽工事	1 植栽地の確認等 (23. 1. 3)			
		土壌の水素イオン濃度指数 (PH) 試験			
		・行う ・行わない			
		電気伝導度 (EC) 試験			
		・行う ・行わない			
2	植栽基盤	植栽基盤整備工法 ※適用する ・適用しない (23. 2. 2、4)			
		有効土層 ※標準仕様書表 23. 2. 1 による ・()			
		工法種別 ・樹木 ※A種 ・() ・芝及び地被類 ※B種 ・()			
		整備範囲 ・葉張り部分 ・植栽部分 ・図示による			
		土壌改良材 ・適用する ・適用しない			
		植栽基盤の排水設備 ・設ける (※図示による ・)			
3	植込み用土	現場発生土の良質土 ・客土 (23. 2. 3)			

4 芝、吹付けは種	種別 ・芝 （・コウライシバ ・ノシバ） (23. 4. 2) ・吹付けは種 （・ ※洋芝類（採取後2年以内、発芽率80%以上） 種子の量 （ g/m²） 芝張り ※目地張り（平地） ※べた張り（法面）
秋 田 県 建 設 部 営 繕 課	