

平成30年  
第2回定例会（9月議会）  
建設委員会  
提出資料

【所管事項審査関係資料】

出 納 局

## 目 次

出納局所管施設におけるコンクリートブロック塀の 安全対策について . . . . .	1
	(財産活用課)

# 出納局所管施設におけるコンクリートブロック塀の安全対策について

平成30年9月14日  
財産活用課

## 1 概要

平成30年6月18日の大阪府北部の地震で発生したコンクリートブロック塀の倒壊事故を受け、出納局所管施設の点検を行った結果、安全面で課題が認められたコンクリートブロック塀の安全対策を実施する。

## 2 点検対象施設 50施設

- ・庁舎 3施設（県庁舎、第二庁舎、秋田地方総合庁舎）
- ・職員公舎 20施設（県内19施設、県外1施設）
- ・管理財産 27カ所（旧農業試験場跡地ほか）

## 3 点検結果

(1) コンクリートブロック塀設置施設 …… 3施設

高陽青柳町公舎(秋田市)、仁井田公舎(秋田市)、千早公舎(東京都豊島区)

(2) 安全面で課題が認められた施設 …… 2施設

施設名	内容
高陽青柳町公舎	塀の高さが1.2mを超えているが、控壁なし
千早公舎	塀の高さが2.2mを超えている


## 4 安全対策

次のとおり改修を行う。


(単位：千円)

施設名	改修内容	改修費
高陽青柳町公舎	コンクリートブロック塀の上部撤去	277
千早公舎	コンクリートブロック塀撤去、フェンス新設	668

※ 改修費は既定予算で対応



高陽青柳町公舎



千早公舎