

協和ダム管理事務所 浄化槽保守点検及び清掃業務委託仕様書

設置場所	秋田県大仙市協和船岡字大川前 8 (協和ダム管理事務所)	
履行期間	令和 8 年 4 月 1 日 ~ 令和 9 年 3 月 3 1 日	
浄化槽の型式	合併処理浄化槽 (100人槽 21m ³)	
業務内容	浄化槽清掃	年 1 回
	浄化槽保守点検	年 6 回 (2ヶ月に 1 回)
	薬品詰替	年 6 回 (2ヶ月に 1 回)

槽名称一覧

槽 名 称	実 有 効	容 積
曝気型スクリーン	0.26	m ³
原水ポンプ槽	4.38	m ³
沈殿分離槽 (第 1 室)	15.15	m ³
沈殿分離槽 (第 2 室)	10.07	m ³
接触曝気槽 (第 1 室)	7.94	m ³
接触曝気槽 (第 2 室)	5.32	m ³
沈殿槽	3.43	m ³
消毒槽	0.21	m ³
放流ポンプ槽	3.08	m ³

機器名称一覧

機 器 名 称	仕 様
曝気ブロー	32A*0.65m ³ /min*0.75kw*2台
原水ポンプ	50A*0.14m ³ /min*0.25kw*2台
放流ポンプ	40A*0.16m ³ /min*0.25kw*2台
汚泥ポンプ	25A*0.11m ³ /min*0.8 ps*1台

以上により保守点検及び清掃（機能維持・水質管理等含む）を行うものとする。
 また、当該設備等に不具合等が発生又は発生のおそれがあるときは、不具合等の
 報告及び助言を行うものとする。