

内 訳 書

名 称	目 的	期 間	内 容
自家用電気工作物保安管理業務委託	自家用電気工作物の保安管理	R8.4.1 ～ R9.3.31	<ul style="list-style-type: none"> ・月次点検：隔月 ・年次点検：1回 ・臨時点検：随時 (事故発生時等)

内 訳

[単位:円]

内 容	規 格	数 量	単 価	金 額
巡視点検測定・試験等	受電設備の概要 ・受電電圧 6,600 V ・設備容量 175 KVA ・最大電力 120 KW ・受電用遮断器 7.2KV、40A、40.0KA	12月		
	非常用予備発電装置の概要 ・原動機の種類 ディーゼル機関 ・発電機圧力 200V ・出力 25.0KW	12月		
小 計				
消費税				
合 計				