

浄化槽設備維持管理業務委託（刈和野除雪機械格納庫）
特記仕様書

- 1 設置場所 : 大仙市大沢郷寺字葭谷地 97-1
- 2 浄化槽の形式 : 流量調整型担体流動接触 ばっ気循環方式 5人槽
- 3 委託期間 : 令和8年4月1日～令和9年3月31日
- 4 浄化槽の清掃 : 年1回
- 5 浄化槽の保守点検 : 年3回（7月・11月・3月）
- 6 消毒薬品の詰め替え : 年1回

以上により、清掃保守点検（機能維持・水質管理等含む。）を行うものとする。

また、当該設備等に不具合等が発生又は発生のおそれがあるときは、不具合等の報告及び助言を行うものとする。