設　計　書

1　委託業務の名称　　空調設備保守業務委託

2　履　行　場　所　　秋田市山王四丁目１－１　他

3　委　　託　　料　　　一金　　　　　　　　　　円也

4　業　務　概　要　　空調設備等の機能を維持するため、点検整備を実施するものである。

5　履　行　期　間　　契約日から令和９年３月２６日まで

課　　長
チームリーダー
班　　員
検　　算
設　　計

設　計　内　訳　書

名　　称	内　　訳	数量	単位	単　価	金　額	摘　　要
直接人件費		1	式			第１号明細書
直接物品費		1	式			第２号明細書
直接業務費　計						【直接業務費】
業務管理費		1	式			
業務原価　計						【業務原価】
一般管理費等		1	式			
水質分析費		1	式			
業務価格　計						【業務価格】
消費税等相当額	10%	1	式			
委託費　計						

第１号明細書　　　　直接人件費

名　　　称	規　格　寸　法	数量	単位	単　価	金　額	摘　　　要
保全技師Ⅱ		55.1	人			年間工数表１（本庁舎・秋田地方総合庁舎・議会棟）
保全技師補		70.8	人			年間工数表１（本庁舎・秋田地方総合庁舎・議会棟）
保全技術員		211.0	人			年間工数表１（本庁舎・秋田地方総合庁舎・議会棟）
保全技術員補		352.2	人			年間工数表１（本庁舎・秋田地方総合庁舎・議会棟）
冷温水発生機 高温再生器清掃		4	台			
エアコン室内機 熱交フィン洗浄		1	式			天井カセット 4方向3台,1方向3台
計						【直接人件費】

第２号明細書　　　　　直接物品費

名　　　称	規　格　寸　法	数量	単位	単　価	金　額	摘　　　要
率計上分	直接人件費×8%	1	式			
冷却水処理剤	本庁舎冷却塔用　10kg入り	10	個			
計						【直接物品費】

年間工数表１（本庁舎・秋田地方総合庁舎・議会棟）

区分、設備名		内訳	設備概要	数量	点検整備項目、回数	実施予定時期	保全技師Ⅱ				保全技師補				保全技術員				保全技術員補				備考
							数量	歩掛	回数	計	数量	歩掛	回数	計	数量	歩掛	回数	計	数量	歩掛	回数	計	
本庁舎・秋田地方総合庁舎系統	1．吸収式冷温水発生機	吸収式冷温水発生機	重油焚二重効用吸収式	2 組	シーズンイン点検：2回	6月、11月	2	2.30	2	9.20	1	2.30	2	4.60									**・吸収器、凝縮器チューブのブラシ洗浄を含む**
		（冷房・暖房用）	冷房1,160kW、暖房944kW	(2台1組)							1	2.07	2	4.14									・オイルストレーナ清掃を含む
					シーズンオン点検：2回	8月、1月	2	1.50	2	6.00	1	0.80	2	1.60									・2基目は歩掛10%減(保全技師補)
											1	0.72	2	1.44									
	2．温水発生機	温水発生機（暖房用）	真空式 暖房930kW	1 基	シーズンイン点検：1回	11月					1	1.60	1	1.60	1	1.60	1	1.60	1	1.60	1	1.60	
			伝熱面積13.5m^2																				
	3．冷却塔	冷却塔（冷房用）	開放形	2 基	シーズンイン点検：1回	6月	2	0.80	1	1.60	2	1.80	1	3.60									
			冷房1,963kW		シーズンオフ点検：1回	9月	2	0.80	1	1.60	2	1.80	1	3.60									
					水質管理：2回	7月、8月													2		2		・レジオネラ属菌検査
	4．空調用ポンプ	冷却水ポンプ	5.115m3/min-20m 30kW	2 台	6M1Y点検（周期Ⅰ）：1回	6月～7月									2	0.02	1	0.04	2	0.02	1	0.04	
		PCD-1													2	0.50	1	1.00	2	0.30	1	0.60	
		冷温水一次ポンプ	3.33m3/min-12m 11kW	2 台	6M1Y点検（周期Ⅰ）：1回	6月～7月									2	0.02	1	0.04	2	0.02	1	0.04	
		PCH-1													2	0.50	1	1.00	2	0.30	1	0.60	
		冷温水二次ポンプ	3.5m3/min-25m 22kW	2 台	6M1Y点検（周期Ⅰ）：1回	6月～7月									2	0.02	1	0.04	2	0.02	1	0.04	
		PCH-2(本庁南、北系統)													2	0.50	1	1.00	2	0.30	1	0.60	
		冷温水二次ポンプ	4.0m3/min-12m 11kW	1 台	6M1Y点検（周期Ⅰ）：1回	6月～7月									1	0.02	1	0.02	1	0.02	1	0.02	
		PCH-3（総庁へ送り）													1	0.50	1	0.50	1	0.30	1	0.30	
		冷温水二次ポンプ	0.55m3/min-20m 3.7kW	1 台	6M1Y点検（周期Ⅰ）：1回	6月～7月									1	0.02	1	0.02	1	0.02	1	0.02	
		PCH-4（本庁地下系統）													1	0.50	1	0.50	1	0.30	1	0.30	
		温水一次ポンプ	3.33m3/min-12m 11kW	1 台	6M1Y点検（周期Ⅰ）：1回	6月～7月									1	0.02	1	0.02	1	0.02	1	0.02	
		PWH-1（温水系統）													1	0.50	1	0.50	1	0.30	1	0.30	
		加圧給水・補給水ポンプ	0.17m3/min-20m 0.75kW	2 台	6M1Y点検（周期Ⅰ）：1回	6月～7月									2	0.02	1	0.04	2	0.05	1	0.10	
		PWU-1,2	0.04m3/min-33m 1.1kW												2	0.50	1	1.00	2	0.30	1	0.60	
		冷温水ポンプ	2.0m3/min-25m 18.5kW	2 台	6M1Y点検（周期Ⅰ）：1回	6月～7月									2	0.02	1	0.04	2	0.02	1	0.04	
		PCH-1（総庁南、北系統）													2	0.50	1	1.00	2	0.30	1	0.60	
	5．オイルサービスタンク		0.3m3	1 基	1Y点検：1回	11月									1	0.095	1	0.095	1	0.02	1	0.02	
	6．ファンコイルユニット	FCU-1～10	カセット形	573 台	シーズンイン点検：2回	6月～7月									573	0.06	2	68.76	573	0.14	2	160.44	
	（機器内訳表１）	FCU-11～18	床置形	48 台	（冷房、暖房）	11月～12月									48	0.04	2	3.84	48	0.09	2	8.64	
		シーズンイン点検結果より10台を抽出	カセット形、床置型	10 台	熱交換器及び付属配管内部清掃	7月～8月									10	0.50	1	5.00	10	0.50	1	5.00	・小型ポンプによる熱交換器循環清掃、定流量弁分解清掃（ユニット形空気調和機相当）
	7．全熱交換器（機器内訳表２）	HEU-1～9		420 台	1Y点検：1回	11月～12月									420	0.06	1	25.20	420	0.14	1	58.80	・ファンコイル(天井埋込）相当
	8．直結増圧給水装置	ZP-1,2	0.31m3/min-20m 2.2kW	2 台	6M1Y点検（周期Ⅰ）：1回	6月～7月									2	0.02	1	0.04	2	0.05	1	0.10	
	（機器内訳表４）		0.12m3/min-20m 0.75kW												2	0.50	1	1.00	2	0.30	1	0.60	
議会棟系統	1．吸収式冷温水発生機	吸収式冷温水発生機	灯油焚二重効用吸収式	1 組	シーズンイン点検：2回	6月、11月	1	2.30	2	4.60	1	2.30	2	4.60									**・吸収器、凝縮器チューブのブラシ洗浄を含む**
		（冷房・暖房用）	冷房843kW、暖房1,014kW	(3台1組)	シーズンオン点検：2回	8月、1月	1	1.50	2	3.00	1	0.80	2	1.60									・直接物品費の部品交換含む
	2．冷却塔	冷却塔	開放形	1 基	シーズンイン点検：1回	6月	1	0.50	1	0.50	1	1.10	1	1.10									
			冷房1,428kW		シーズンオフ点検：1回	9月	1	0.50	1	0.50	1	1.10	1	1.10									
					水質管理：2回	7月、8月													1		2		・レジオネラ属菌検査
	3．エアハンドリングユニット	ACU-1（新館1階系統）		1 台	シーズンイン点検：2回（冷房、暖房）	6月～7月 11月～12月									1	0.50	2	1.00	1	0.50	2	1.00	・点検内容は「ユニット形空気調和機」を適用
		ACU-2（新館2階系統）		1 台											1	0.50	2	1.00	1	0.50	2	1.00	
		ACU-3（議場系統）		1 台											1	0.50	2	1.00	1	0.50	2	1.00	
		ACU-4（本館系統）		1 台											1	0.50	2	1.00	1	0.50	2	1.00	
		ACU-5（傍聴席系統）		1 台											1	0.50	2	1.00	1	0.50	2	1.00	
	4．還風機	FR-1（議場系統）		1 台	6M1Y点検（周期Ⅰ）：1回	11月～12月													1	0.13	1	0.13	・点検内容は「送風機」を準用
															1	0.24	1	0.24	1	0.18	1	0.18	
		FR-2（2階系統）		1 台	6M1Y点検（周期Ⅰ）：1回	11月～12月													1	0.13	1	0.13	
															1	0.24	1	0.24	1	0.18	1	0.18	
	5．オイルサービスタンク		0.3m3	1 基	1Y点検：1回	11月									1	0.095	1	0.095	1	0.02	1	0.02	
	6．空調用ポンプ	冷却水ポンプ	3.99m3/min-18m 22kW	1 台	6M1Y点検（周期Ⅰ）：1回	6月～7月									1	0.02	1	0.02	1	0.02	1	0.02	
		PC-1													1	0.50	1	0.50	1	0.30	1	0.30	
		冷温水一次ポンプ	2.75m3/min-12m 11kW	1 台	6M1Y点検（周期Ⅰ）：1回	6月～7月									1	0.02	1	0.02	1	0.02	1	0.02	
		PCH-1													1	0.50	1	0.50	1	0.30	1	0.30	
		冷温水二次ポンプ	0.85m3/min-18m 5.5kW	1 台	6M1Y点検（周期Ⅰ）：1回	6月～7月									1	0.02	1	0.02	1	0.02	1	0.02	
		PCH-2（新館FCU系統）													1	0.50	1	0.50	1	0.30	1	0.30	
		冷温水二次ポンプ	1.10m3/min-9m 2.2kW	1 台	6M1Y点検（周期Ⅰ）：1回	6月～7月									1	0.02	1	0.02	1	0.02	1	0.02	
		PCH-3（新館AHU系統）													1	0.50	1	0.50	1	0.30	1	0.30	
		冷温水二次ポンプ	1.27m3/min-27m 15kW	1 台	6M1Y点検（周期Ⅰ）：1回	6月～7月									1	0.02	1	0.02	1	0.02	1	0.02	
		PCH-4（本館FCU系統）													1	0.50	1	0.50	1	0.30	1	0.30	
		冷温水二次ポンプ	0.75m3/min-22m 5.5kW	1 台	6M1Y点検（周期Ⅰ）：1回	6月～7月									1	0.02	1	0.02	1	0.02	1	0.02	
		PCH-5（本館AHU系統）													1	0.50	1	0.50	1	0.30	1	0.30	
	7．ファンコイルユニット	FCU-18～27	床置形	119 台	シーズンイン点検：2回	6月～7月									119	0.04	2	9.52	119	0.09	2	21.42	
	（機器内訳表１）	FCU-28～29	天井吊形	3 台	（冷房、暖房）	11月～12月									3	0.05	2	0.30	3	0.11	2	0.66	
個別	1．パッケージ形空気調和機	空冷式パッケージ	空冷式室外機	32 台	精密点検：1回	6月～7月					32	0.30	1	9.60	32	0.30	1	9.60					・点検内容は「シーズンイン」相当
	（機器内訳表３；空冷のみ）		空冷式室内機	51 台	精密点検：1回	6月～7月									51	0.06	1	3.06	51	0.14	1	7.14	・ファンコイル相当
		空冷式パッケージ 議会棟2F特別会議室	床置形冷房25kW暖房28kW 法定冷凍能力3.92トン	1 組	シーズンイン点検：2回（冷房、暖房）	6月、11月					1	0.40	2	0.80	1	0.40	2	0.80					
		空冷式パッケージ 正庁	ﾏﾙﾁ天井隠蔽冷房56kW暖房67kW 法定冷凍能力12.16ﾄﾝ	2 組	シーズンイン点検：2回（冷房、暖房）	6月、11月					2	0.40	2	1.60	1	0.40	2	0.80					・2基目は歩掛10%減(保全技術員)
															1	0.36	2	0.72					
計（本庁舎・総庁・議会棟）										27.00				40.98				145.79				276.20	
計（第二庁舎）										28.10				29.88				65.26				76.06	
合計										55.10				70.86				211.05				352.26	

・歩掛は建築保全業務積算基準（平成30年版)(国交省営繕部）による。

年間工数表２（第二庁舎）

区分、設備名	内　　訳	設備概要	設備数量	点検整備項目、回数	実施時期	保全技師Ⅱ					保全技師補					保全技術員					保全技術員補					備　　考
						数量	単位	歩掛	回数	計	数量	単位	歩掛	回数	計	数量	単位	歩掛	回数	計	数量	単位	歩掛	回数	計	
1　吸収式冷温水発生機	吸収式冷温水発生機 (冷房、暖房用) RH-01,02	ガス焚二重効用吸収式 冷房能力 843.6kW 暖房能力 639.1kW	2基	シーズンイン点検：2回 (冷房、暖房)	6月、11月	2	基	2.30	2	9.20	1	基	2.30	2	4.60											・2基目は歩掛10%減(保全技師補)
											1	基	2.07	2	4.14											
				シーズンオン点検：2回	8月、1月	2	基	1.50	2	6.00	1	基	0.80	2	1.60											
											1	基	0.72	2	1.44											
				チューブ点検・ブラシ清掃：1回	11月	2	基	1.50	1	3.00	2	基	1.50	1	3.00											
	吸収式冷温水発生機 (冷房専用) RH-03	ガス焚二重効用吸収式 冷房能力 351.5kW	1基	精密点検：2回	6月、11月	1	基	1.20	2	2.40	1	基	2.30	2	4.60											・点検内容は「シーズンイン」相当
				シーズンオン点検：2回	8月、1月	1	基	1.50	2	3.00	1	基	0.80	2	1.60											
				チューブ点検・ブラシ清掃：1回	11月	1	基	1.50	1	1.50	1	基	1.50	1	1.50											
2　チリングユニット	チリングユニット HP-01	スクリュー冷凍機 冷房能力 150kW	1基	精密点検：1回	6月～7月						1	基	0.60	1	0.60	1	基	0.60	1	0.60						・点検内容は「シーズンイン」相当 ・定期点検対象
	チリングユニット RB-01-1,2	ブラインチラー 冷房能力 88.2kW	2基	精密点検：2回	6月、11月																					・故障により使用停止しているため点検除外
				シーズンオン点検：2回	8月、1月																					
3　氷蓄熱ユニット	氷蓄熱ユニット IP-01-2	内融式 蓄房容量 882.0kWh	1基	精密点検：2回	6月、11月																					・故障により使用停止しているため点検除外
4　冷却塔	冷却塔 CT-01,02	開放形 冷房能力 1422.3kW	2基	シーズンイン点検：1回	6月	2	基	0.50	1	1.00	2	基	1.10	1	2.20											
				シーズンオフ点検：1回	9月	2	基	0.50	1	1.00	2	基	1.10	1	2.20											
				水質管理：2回	7月，8月																2	基		2		レジオネラ属菌検査
	冷却塔（通年冷房） CT-03	開放形 冷房能力 592.6kW	1基	精密点検：2回	6月、11月	1	基	0.50	2	1.00	1	基	0.60	2	1.20											・点検内容は「シーズンイン」相当
				水質管理：3回	6，8，10月																1	基		3		レジオネラ属菌検査
5　空調用ポンプ	冷却水ポンプ PCD-01,02	4.1㎥/min-25m 26kW	2台	6M点検（周期Ⅱ）：1回	11月～12月																2	台	0.04	1	0.08	
				1Y点検（周期Ⅱ）：1回												2	台	0.52	1	1.04	2	台	0.32	1	0.64	
	冷却水ポンプ PCD-03	1.7㎥/min-20m 11kW	1台	6M点検（周期Ⅱ）：1回	11月～12月																1	台	0.04	1	0.04	
				1Y点検（周期Ⅱ）：1回												1	台	0.52	1	0.52	1	台	0.32	1	0.32	
	冷温水一次ポンプ PCH-11,12	2.4㎥/min-15m 11kW	2台	6M点検（周期Ⅱ）：1回	11月～12月																2	台	0.04	1	0.08	
				1Y点検（周期Ⅱ）：1回												2	台	0.52	1	1.04	2	台	0.32	1	0.64	
	冷温水二次ポンプ PCH-21,22,23	1.6㎥/min-20m 11kW	3台	6M点検（周期Ⅱ）：1回	11月～12月																3	台	0.04	1	0.12	
				1Y点検（周期Ⅱ）：1回												3	台	0.52	1	1.56	3	台	0.32	1	0.96	
	冷水一次ポンプ PC-11	0.46㎥/min-15m 2.2kW	1台	6M点検（周期Ⅱ）：1回	11月～12月																0	台	0.04	1	0.00	
				1Y点検（周期Ⅱ）：1回												0	台	0.52	1	0.00	0	台	0.32	1	0.00	
	冷水一次ポンプ PC-14	1.0㎥/min-20m 5.5kW	1台	6M点検（周期Ⅱ）：1回	11月～12月																1	台	0.04	1	0.04	
				1Y点検（周期Ⅱ）：1回												1	台	0.52	1	0.52	1	台	0.32	1	0.32	
	冷水二次ポンプ PC-21,22	1.0㎥/min-15m 5.5kW	2台	6M点検（周期Ⅱ）：1回	11月～12月																0	台	0.04	1	0.00	
				1Y点検（周期Ⅱ）：1回												0	台	0.52	1	0.00	0	台	0.32	1	0.00	
6　膨張タンク	膨張タンク（冷温水系統 TE-01	開放形　0.70㎥	1基	1Y点検：1回	6月～7月											1	基	0.08	1	0.08	1	基	0.02	1	0.02	
	膨張タンク（冷水系統） TE-02	開放形　0.25㎥	1基	1Y点検：1回	6月～7月											1	基	0.08	1	0.08	1	基	0.02	1	0.02	
7　ファンコイルユニット （機器内訳表５）	FCU-○○	カセット形	6台	精密点検：2回	6月～7月 11月～12											6	台	0.06	2	0.72	6	台	0.14	2	1.68	・点検内容は「シーズンイン」相当
	FCU-○○（CU-1含む）	天井隠ぺい形	55台	精密点検：2回	6月～7月 11月～12											55	台	0.06	2	6.60	55	台	0.14	2	15.40	
	BCU-○○	ブースターファン組込	20台	精密点検：2回	6月～7月 11月～12											20	台	0.06	2	2.40	20	台	0.14	2	5.60	
8　空気調和機 （機器内訳表６）	AC-○○	システム形	7台	精密点検：2回	6月～7月 11月～12											7	台	0.50	2	7.00	7	台	0.50	2	7.00	・点検内容は「シーズンイン」相当
	AC-○○	コンパクト形	35台	精密点検：2回	6月～7月 11月～12											35	台	0.50	2	35.00	35	台	0.50	2	35.00	
	AC-○○	薄型ダウンフロー形	1台	精密点検：2回	6月～7月 11月～12											1	台	0.50	2	1.00	1	台	0.50	2	1.00	
	AC-○○	垂直形	1台	精密点検：2回	6月～7月 11月～12											1	台	0.50	2	1.00	1	台	0.50	2	1.00	
	AC-○○	直吹形	4台	精密点検：2回	6月～7月 11月～12											4	台	0.50	2	4.00	4	台	0.50	2	4.00	
9　全熱交換器	HEA-1,2	静止形・天井隠ぺい形	3台	1Y点検：1回	11月～12月											3	台	0.06	1	0.18	3	台	0.14	1	0.42	・ファンコイル相当
10　パッケージ形空気調和機 （機器内訳表７）	APC-○○	空冷式室外機	6台	精密点検：1回	6月～7月						6	台	0.20	1	1.20	6	台	0.20	1	1.20						・点検内容は「シーズンイン」相当
	APC-○○	空冷式室内機	12台	精密点検：1回	6月～7月											12	台	0.06	1	0.72	12	台	0.14	1	1.68	・ファンコイル相当
合計										28.10					29.88					65.26					76.06	

・歩掛は建築保全業務積算基準による。

機器内訳表

１．ファンコイルユニット

記号	形状	能力（冷房全熱）	本庁舎（台）								秋田地方総合庁舎（台）								議会棟（台）						形状別合計（台）	
			B1	1F	2F	3F	4F	5F	6,7F	小計	B1	1F	2F	3F	4F	5F	6F	小計	本館 1F	本館 2F	本館 3F	新館 1F	新館 2F	小計		
FCU-1	カセット形	2.06kW	4	2						6		1						1							カセット形	シーズンイン点検 2回 （冷房、暖房）
FCU-2	カセット形	2.83kW	2	3						5		2	2					4								
FCU-3	カセット形	4.07kW	8	9	2	2	2	2	1	26	3	3		1	1	1	1	10								
FCU-4	カセット形	5.59kW	10	18					1	29	2							2								573
FCU-5	カセット形	7.06kW	4							4	9	31	36	36	36	36		184								
FCU-6	カセット形	8.28kW	2							2	3						33	36								
FCU-7	カセット形	2.85kW					1			1		1					1	2								
FCU-8	カセット形	4.07kW			2	3				5	3							3								
FCU-9	カセット形	5.55kW			50	31	55	57	42	235																
FCU-10	カセット形	7.71kW				6	2		10	18																
FCU-11	床置形	2.59kW				2				2															床置形	シーズンイン点検 2回 （冷房、暖房）
FCU-12	床置形	4.09kW				2				2																
FCU-13	床置形	5.35kW		18	4					22																
FCU-14	床置形	18.5kW	1			1	1	1	1	5																48
FCU-15	床置形	7.78kW				9				9																
FCU-16	床置形	7.78kW							2	2																
FCU-17	床置形	6.84kW		3						3																
FCU-18	床置形	-				3				3																
FCU-18	床置露出形	8.34kW																	9	2		3	2	16	床置形	シーズンイン点検 2回 （冷房、暖房）
FCU-19	床置露出形	5.64kW																	5	7		8		20		
FCU-20	床置露出形	4.51kW																	4	1	1			6		
FCU-21	床置露出形	3.85kW																	4	5		1	2	12		
FCU-22	床置露出形	3.21kW																	3					3		
FCU-23	床置露出形	2.45kW																	1					1		119
FCU-24	床置露出形	8.34kW																		13			12	25		
FCU-25	床置露出形	5.64kW																	3				3	6		
FCU-26	床置露出形	4.51kW																		2				2		
FCU-27	床置隠蔽形	3.85kW																	15	13				28		
FCU-28	天吊隠蔽形	5.64kW																	2					2	天吊	3
FCU-29	天吊露出形	-																	1					1		
階別合計（台）			31	53	58	59	61	60	57	379	20	38	38	37	37	37	35	242	47	43	1	12	19	122		

２．全熱交換器

記号	形状	能力（風量）	本庁舎（台）								総合庁舎（台）								議会棟（台）						形状別合計（台）
			B1	1F	2F	3F	4F	5F	6,7F	小計	B1	1F	2F	3F	4F	5F	6F	小計	本館 1F	本館 2F	本館 3F	新館 1F	新館 2F	小計	
HEU-1	静止形・天井隠ぺい形	500m3/h		19	17	17	25	25	26	129															1Y点検 1回
HEU-2	静止形・天井隠ぺい形	250m3/h		3	10	5	5	5		28															
HEU-3	静止形・カセット形	500m3/h	4	3						7															
HEU-4	静止形・カセット形	255m3/h	8	2	3	3	2	2	3	23															420
HEU-5	静止形・カセット形	103m3/h	4							4															
HEU-6	静止形・カセット形	40m3/h	1							1															
HEU-7	静止形・カセット形	125m3/h									14	29	36	31	32	34	29	205							
HEU-8	静止形・カセット形	125m3/h									4	1						5							
HEU-9	静止形・天井隠ぺい形	150m3/h										3		5	4	2	4	18							
階別合計（台）			17	27	30	25	32	32	29	192	18	33	36	36	36	36	33	228							

３．空冷式パッケージ形空気調和機

建物名	使用場所	能力（冷房定格）	1回点検 室外機	1回点検 室内機	2回点検 3～20HP	備考
本庁舎	B1F　高圧機器室		1	1		
本庁舎	B1F　中央監視室		1	1		
本庁舎	B1F　複写機室		1	2		
本庁舎	1F　出納局長室					故障中（室外1室内1）
本庁舎	1F　県政記者室		2	2		
本庁舎	1F　記者会見室		1	1		
本庁舎	1F　会計課マシン室		1	1		
本庁舎	1F　正面守衛室		1	1		
本庁舎	1F　旅券コンピュータ室		1	1		
本庁舎	1F　旅券窓口					故障中（室外1室内1）
本庁舎	3F　知事室		1	3		
本庁舎	3F　特別室			2		
本庁舎	3F　副知事室		1	2		
本庁舎	3F　副知事室		1	1		
本庁舎	3F　第一応接室		1	2		
本庁舎	3F　財政課査定室		1	1		
本庁舎	3F　総務部長室		1	1		
本庁舎	7F　73会議室		3	3		
本庁舎	7F　総務事務ｾﾝﾀｰ会議室		1	1		
本庁舎	7F　生活環境部会議室		1	1		
総合庁舎	B1F　電気室		1	1		
総合庁舎	B1F　県税試験室		1	1		
総合庁舎	B1F　ペーパーラボ室		1	1		
総合庁舎	1F　電算室		1	1		
総合庁舎	4F　税務課分室		1	1		
総合庁舎	6F　電話機械室		1	2		
総合庁舎	6F　ﾈｯﾄﾜｰｸ機械室		1	1		
議会棟	B1F　文書書庫		1	1		
議会棟	B1F　旧靴屋		1	1		
議会棟	1F　正庁				2	定期点検対象
議会棟	2F　自由民主党議員控室		1	3		
議会棟	2F　特別会議室				1	
議会棟	2F　自由民主党大会議室		1	2		2025追加
議会棟	2F　自由民主党応接室			6		2025追加
議会棟	2F　自由民主党議員執務室		1	2		2025追加
議会棟	2F　自由民主党会議室			1		2025追加
庁舎別合計（台）			32	51	3	

４．直結増圧給水装置

建物名	設置場所	能力	台数
本庁舎	B1F　ポンプ室		1
総合庁舎	B1F　ポンプ室		1
合計（台）			2

機器内訳表５（第二庁舎：ファンコイルユニット）

記号	形状	B2	1F	2F	3F	4F	5F	6F	7F	8F	小計	総合計（台）
FCU-○○	カセット形	6									6	精密点検：2回
FCU-○○	天井隠ぺい形（コイルユニット（CU-1）含む）		4	8	12	11	10	4		6	55	
BCU-○○	ブースターファン組込			2	3	3	4	4	4		20	81
階別合計（台）		6	4	10	15	14	14	8	4	6	81	

機器内訳表６（第二庁舎：空気調和機）

記号	形状	B2	1F	2F	3F	4F	5F	6F	7F	8F	小計	総合計（台）
AC-○○	システム形			1	1	3	2				7	精密点検：2回
AC-○○	コンパクト形	2	2	2	3	9	4	4	4	5	35	
AC-○○	薄型ダウンフロー形				1						1	48
AC-○○	垂直形	1									1	
AC-○○	直吹形	4									4	
階別合計（台）		7	2	3	5	12	6	4	4	5	48	