

消防用設備点検業務委託（角館除雪機械格納庫）
特記仕様書

1 業務概要

業 務 名	消防用設備点検業務委託（角館除雪機械格納庫）
場 所	仙北市角館町小勝田鶴ノ崎51－2
期 間	契約締結の日から令和9年3月19日まで
業 務 対 象	角館除雪機械格納庫に設置している自動火災報知設備、消火器具、 泡消火設備、非常電源設備。詳細は”5 設備概要”のとおり。

2 業務内容

消防法第17条の3の3の規定に基づき、消防用設備等の機能維持を図るため、定期点検を実施する。

- (1) 点検実施時期は、次の期間（土、日、祝祭日を除く）に実施するものとし、実施日は、発注者と協議のうえ決定する。
- | | |
|--------------|-------------------------|
| ① 機器点検及び総合点検 | ： 契約締結の日から令和8年10月31日まで |
| ② 機器点検 | ： 令和9年1月1日から令和9年2月28日まで |
- (2) 点検方法及び結果報告は、消防法等関係法令を遵守し、適切に実施、作成する。

3 業務の記録、報告及び検査

- (1) 点検結果は、各点検を実施した日から1か月以内に2(2)により提出する。
また、必要に応じ所轄消防署へ提出する。
- (2) 業務を完了したときは、書面により業務完了届を提出する。

4 業務責任者の資格等

消防用設備等の種類に応じた有資格者を配置すること。

5 設備概要

所 在 地 : 仙北市角館町小勝田鵜ノ崎51－2

延 床 面 積 : 654.75㎡

建 築 年 月 日 : 平成30年11月9日

消 防 設 備 メ ー カ ー : ニ ッ タ ン

設 備 内 訳

項 目	数 量	単 位	備 考
自動火災報知設備			
受信機	1	台	P型1級10回線
感知器			
差動式スポット型	5	個	
定温式スポット型	50	個	
発信機	2	個	
電 鈴	3	個	
表示灯	2	個	
配 線	1	式	
消火器			
粉末消火器	6	本	蓄圧式 型式番号29～1
泡消火設備			
加圧送水装置	1	台	
原液タンク	1	台	
自動起動装置	1	式	
ポンプ操作盤	1	面	
泡ヘッド	93	個	
流水検知機	1	台	
一斉開放弁	9	台	減圧開放型
手動起動弁	9	台	
感知装置	54	個	スプリンクラーヘッド
混合装置	1	式	
呼水装置	1	式	
配 線	1	式	
圧力スイッチ	1	個	
常用電源	1	式	
自動警報装置	1	式	
非常電源設備			
低圧受電設備	1	台	

※天井高5m程度のため、点検に当たっては高所作業車が必要です。