

令和8年度

08-J152-Y1

ダム管理費

自家用電気工作物保守点検業務委託

特記仕様書

令和8年2月

北秋田地域振興局建設部

萩形ダム管理事務所

第1章 業務目的

本業務は秋田県萩形ダム管理事務所の受変電設備及び予備発電設備の確実な作動を確保するための保守点検業務です。

第2章 業務内容

保守点検業務内容は、予備発電設備保守点検（月次・年次）、受変電設備保守点検（月次・年次）とします。

また、保守点検業務内容には、次の項目を含むものとします。

- 1) 月次点検及び年次点検
- 2) 臨時点検（事故発生時等、必要の都度実施）
- 3) 不良箇所改修の指導及び助言
- 4) 事故発生時の応急処置の指導及び事故原因調査並びに再発防止対策の指導

第3章 点検業務報告書

点検修理調整等は原則監督者の立会いのもとで実施し、結果報告書（修理・点検の前後状況を明記）を1部作成し、管理事務所長に提出するものとします。

第4章 点検項目

設備名称	容量	電圧	点検項目
需要設備	150kVA	6,600V	巡視、点検及び試験の基準のとおり
非常用予備発電装置	130kVA	200V	

上記の他、発電機エンジン潤滑油、不凍液、各エレメント交換

第5章 その他

- ・当業務に基づく保守点検実施後の故障は、修理報告をもとに別途協議します。