

特記仕様書

1 目的

秋田県林業研究研修センター浄化槽設備について、常に正常かつ良好な運転状態を保つため、保守点検を実施する。

2 委託期間

令和8年4月1日から令和9年3月31日まで

3 施設概要

- 1) 施設名 秋田県林業研究研修センター
接触曝気方式による合併処理浄化槽
(処理能力 13m³/日 30ppm)
- 2) 所在地 秋田市河辺戸島字井戸尻台47-2

4 保守点検業務の内容

- 1) 保守点検は毎月2回実施することとし、状況に応じて消毒薬品の注入等を行う。
- 2) 汚泥の処分については、期間内に1回実施するものとする。
- 3) 定期保守とは別に、不時の障害が発生した場合はその都度、技術職員を派遣し、緊急保守を行うものとする。

5 仕様等

- 1) 保守点検 年間24回(毎月2回)
- 2) 消毒薬品費 年間約24kg
- 3) 汚泥処分費 1式
- 4) 機械管理費・諸経費 1式