

雄勝地域振興局庁舎地下タンク点検清掃業務委託特記仕様書

本委託は、消防法第14条の3の2により地下タンク等の機能を良好に維持するために気密漏えい検査及び清掃を行うものである。

1. 委託名

雄勝地域振興局庁舎地下タンク点検清掃業務委託

2. 委託場所

雄勝地域振興局庁舎 湯沢市千石町二丁目1番10号

3. 委託期間

契約締結日から令和8年9月30日まで

4. 委託概要

- ・地下タンク及び埋設配管の漏えい検査（前回検査 令和7年9月3日）
- ・地下タンク清掃（清掃時想定残油量 2,000リットル）

5. 設備内容

- ・地下タンクの種類：鋼製強化プラスチック製二重殻タンク
（容量8,000リットル）
- ・地下タンク及び埋設配管の埋設時期：平成9年

6. 業務責任者及び業務担当者の資格要件

甲種又は乙種第4類の危険物取扱者免状を有し、かつ一般財団法人全国危険物安全協会が主催する「地下タンク等定期点検技術者講習」を修了した者

7. 提出書類

建築保全業務委託標準仕様書に定めるもののほか次の書類を提出すること。

- (1) 地下タンク・埋設配管の検査報告書
- (2) 定期点検の実施状況がわかる写真
- (3) 清掃作業の実施状況がわかる写真

8. その他

- (1) 委託業務の作業実施にあたっては、安全対策に十分留意すること。
- (2) 点検中に異常が見られた場合は、別途協議するものとする。

- (3) 庁舎内の居室等については、受注者の申出に基づき、発注者が承諾した場合、利用できるものとする。
- (4) 庁舎の駐車場は、利用することができるものとする。