

令和5年第1回臨時会
福祉環境委員会
提出資料

令和5年7月28日
生活環境部

所管事項

◎ 生活衛生課

- ・大雨による水道施設の被災状況及び断水の状況について

・ ・ ・ ・ 1

大雨による水道施設の被災状況及び断水の状況について

生活衛生課

1 概要

令和5年7月14日から県内各地は非常に激しい雨に見舞われ、土砂崩れや浸水などにより多くの水道施設が被害を受け、秋田市、八峰町、五城目町などでは断水が発生し、令和5年7月27日までの間に最大で10,958戸が断水となった。各市町の復旧作業により徐々に断水が解消されており、未復旧は36戸となっている。

2 被害の状況

○ 水道施設の損壊及び断水の状況

市町村	損壊箇所等	断水戸数	復旧済	未復旧	復旧の見込み
秋田市	配水管流出、水源濁度の上昇	281	245	36	7月29日
男鹿市	配水池への送水管の断裂	3,614	3,614	0	
八峰町	導水管・配水管の断裂	1,318	1,318	0	
五城目町	浄水場の浸水	3,495	3,495	0	
井川町	取水管の詰まり	2,250	2,250	0	
計		10,958	10,922	36	

○ 被害額については、現在調査中。

3 今後の対応

○ 水道事業の復旧への支援

7月14日からの大雨による水道施設の被害状況

○秋田市



○男鹿市



○八峰町



7月14日からの大雨による水道施設の被害状況

○八峰町

八森地区 導水管



峰浜地区（沢目地区）配水管

○五城目町

五城目浄水場 取水ポンプ室内



五城目浄水場 制御盤

