

特記仕様書

業務名：雄勝地域振興局庁舎消防用設備点検業務委託

期間：契約締結日～令和8年3月31日

内容：消防法第17条の3の3の規定に基づく消防設備の点検
消防用設備の外観・機能点検
消防署提出書類の作成

設備：

設備名		数量	単位	摘 要
(振興局庁舎※) 消火器具	ABC粉末消火器	36	本	粉末消火器蓄圧式
(重機車庫)消火器具	ABC粉末消火器	7	本	粉末消火器蓄圧式
屋内消火栓	ポンプ	1	基	加圧送水装置
	消火栓箱	6	台	1号消火栓
(振興局庁舎※) 自動火災報知設備	受信機 P型1級 15回線	1	台	受信機P型1級
	差動式スポット型感知器 2種	75	個	差動式又は補償式スポット型
	定温式スポット感知器	17	個	定温式スポット型感知器
	煙式スポット感知器	11	個	煙探知機
	発信機	6	個	P型1.2級発信機
	地区音響装置	6	個	音響装置
(重機車庫) 自動火災報知設備	受信機 P型2級 5回線	1	台	受信機P型2級
	差動式スポット型感知器 2種	46	個	差動式又は補償式スポット型
	定温式スポット感知器	4	個	定温式スポット型感知器
	煙式スポット感知器	3	個	煙探知機
	発信機	3	台	P型1.2級発信機
	地区音響装置	3	個	音響装置
避難用具	救助袋	1	機	斜降式

※庁舎・職員会館・防雪総合センター・車庫(3棟)

業務責任者の資格要件：消防設備士及び消防設備点検資格者

庁舎内施設等の利用：・庁舎内の居室等については、受注者の申出に基づき、発注者が承諾した場合、利用できるものとする。
・庁舎の駐車場は、利用することができるものとする。