

山本地域振興局庁舎冷暖房設備保守点検業務委託経費積算内訳書（金抜き）

経費の区分	規格・品質	数量	単価	金額	備考
冷温水発生機 (矢崎エナジーシステム(株) CH-MG80H) 2基タイプ	総点検 整備・調整	基 1	円	円	年2回実施
冷却塔 (空研工業(株) SKB-160GS)	総点検 整備・調整	基 1			年2回実施
ポンプ類 (冷却P1基、冷温水P4基)	総点検 整備・調整	基 5			年2回実施
ファンコイルユニット (木村工機)	総点検 整備・調整	台 145			年2回実施 フィルター類清掃を除く
全熱交換機 (三菱電機)	総点検 整備・調整	台 75			年2回実施 フィルター類清掃を除く
自動制御機器 (山武 中央監視盤等)	総点検 整備・調整	式 1			年2回実施
計測機器 (工技研 油面計、煤煙濃度計 等)	総点検 整備・調整	式 1			年2回実施
配管及び電気系統等 (機器類が正常に作動するための 配管配線、ダクト、電気系統 等)	総点検 整備・調整	式 1			年2回実施
冷却水水処理剤 (NT-501)	10kg	缶 4			
薬注器設定調整費		式 1			
諸経費		式 1			
小計					
消費税額及び 地方消費税額					
総計					