

秋田県立秋田技術専門校 消防設備保守点検業務委託 特記仕様書

1 総則

この仕様書は、秋田県立秋田技術専門校及び職業訓練センターの消防設備保守点検業務委託に関し必要な事項を定めるものとする。

2 委託場所

秋田県秋田市新屋町字砂奴寄4番地の53 秋田県立秋田技術専門校
秋田県秋田市向浜一丁目2番1号 職業訓練センター

3 履行期間

令和8年4月1日～令和9年3月31日まで

4 業務内容

消防設備（別紙〔消防設備機器〕）の保守点検を行うものとする。

（1）総合点検・機器点検 年1回 9月

（2）機器点検 年1回 3月

（3）緊急保守 受注者は、定期保守とは別に、発注者の要請によりその都度技術職員を派遣し緊急保守を行うものとする。

（4）消防法に基づく各種届出書の作成

（5）秋田県立秋田技術専門校及び職業訓練センターの避難訓練の立会

5 保守・点検機器 別紙〔消防設備機器〕のとおり。

6 その他

本仕様書に定めのない業務処理に係わる事項については、発注者と受注者が協議のうえ定めるものとする。

別紙 〔消防設備機器〕

機器・項目名	仕様・内容	秋田技術専門校	職業訓練センター	数量計
		数量	数量	
自動火災報知器設備				
受信機	P型1級 30回線	1 台		1 台
受信機	P型1級 11/20回線		1 台	1 台
熱感知器	差動式スポット型	223 個	43 個	266 個
熱感知器	差動式分布型		12 個	12 個
熱感知器	定温式スポット型	17 個	5 個	22 個
炎感知器	赤外線式スポット型	2 個		2 個
煙感知器	スポット型		6 個	6 個
発信機	P型1級	13 個	7 個	20 個
ベル		13 個	7 個	20 個
表示灯		13 個	7 個	20 個
消火栓起動装置			1 式	1 式
電源装置		1 式		1 式
防排煙設備				
防排煙制御盤	13/15回線	1 台		1 台
煙感知器	3種	13 個		13 個
防火扉閉鎖器		22 個		22 個
屋内消火栓設備				
加圧送水装置		1 台	1 台	2 台
ポンプ起動操作盤		1 台	1 台	2 台
ポンプ呼び水装置		1 台	1 台	2 台
運動送水試験		1 式	1 式	2 式
消火栓	屋内	13 台	6 台	19 台
非常放送設備				
放送アンプ	240W	1 台		1 台
スピーカー回線	10回線	1 台		1 台
スピーカー		134 個		134 個
放送アッテネーター		46 個		46 個
消火器具	粉末消火器	43 本	20 本	63 本
配線	絶縁抵抗測定及び配線点検	1 式	1 式	2 式