

## 点検整備項目

### 1. 灯油ヒートポンプエアコン室外機

点検整備項目		
ア. エンジン関係	エンジン冷却水	水量点検
	エンジンオイル	オイル量確認
	オイルフィルタ	点検
	エアクリーナー	清掃
	フューエルフィルタ	水抜き
	コンプレッサベルトNo. 1	張力点検
	コンプレッサベルトNo. 2	
	アイドルプーリーNo. 1	異音
	アイドルプーリーNo. 2	
	配管、ホース、継ぎ手類	水・オイル・燃料漏れ点検
	マフラー、エキゾーストパイプ	排気漏れ点検
	ステッピングモータ	ゆるみ等点検
	エンジンマウントゴム	劣化等点検
	バルブクリアランス	調整
イ. 室外機	コンプレッサNo. 1	油、ガス漏れ、異音
	コンプレッサNo. 2	
	マグネットクラッチNo. 1	ギャップ、ベアリング点検
	マグネットクラッチNo. 2	
	冷媒配管	ガス漏れ、ビビリ点検
	電気配線	ゆるみ、接触点検
	エンジンマウント	ゆるみ、ガタ点検
	コンプレッサ固定ボルト	
室外機全般	異音	
ウ. 全般	ベルトテンション	起動確認後の緩み
	室外機フィン	汚れ、損傷
	室外機パネル	汚れ、損傷

※作業終了後はメーカー専用報告書を提出すること。

### 2. 石油焚遠赤外線放射暖房機

点検整備項目		
ア. 全体	全体	騒音、振動の有無
イ. 放熱器	反射板	汚れ、外れ
ウ. 送風ファン	ファン	騒音、振動の有無
	電動機	表面温度
エ. バーナー周り	配管	油漏れ
	油圧	7kg/cm <sup>2</sup>
	炎感知器	汚れ
	電磁ポンプ	灯油漏れ
	電磁弁	
ストレーナー		
オ. 機械室周り	外筒	外れ、破損の有無
	ノズル	汚れ
カ. 自動制御関係	端子接続部	ゆるみ、損傷
	制御板端子	ゆるみ、損傷
	各表示板	ランプ

### 3. FF式石油暖房機

整備点検項目
ア. 送油系統
イ. 電気系統
ウ. バーナー系統
エ. 熱交換部系統
オ. 送風系統
カ. 安全装置系統
キ. 排気系統
ク. 油タンク系統
ケ. 点火系統

### 4. 灯油ヒートポンプエアコン、自動灯油供給装置、熱交換形換気扇

整備点検項目
ア. フィルター清掃及び点検

### 5. 天井換気扇

整備点検項目
ア. 羽根の汚れ拭き取り、ベアリング・モーター等点検