

特記仕様書

I. 業務概要

1. 業務名 鷹巣技術専門校清和寮ボイラー点検清掃業務委託
2. 業務場所 秋田県立鷹巣技術専門校清和寮
(秋田県北秋田市綴子字街道下171-1)
3. 履行期間 契約日から令和8年3月31日まで。
4. 業務仕様 本仕様書に記載されていない事項については「建築保全業務共通仕様書」国土交通省大臣官房長官繕部令和5年版(以下「共通仕様書」という)による。

II. 業務範囲

1. 対象設備仕様

(1) 主仕様(真空式温水器)

- ・型式 K S A N - 2 0 0 H L
- ・製造者 株式会社タクマ
- ・最大連続出力 2 0 0 , 0 0 0 k c a l / h
- ・電熱面積 7 . 9 m²
- ・最高使用水頭圧 5 0 m H 2 O
- ・燃料種類 灯油
- ・燃料消費量 2 7 . 7 l / h
- ・電源・周波数 2 0 0 V 5 0 / 6 0 H z
- ・設置年度 平成9年度

2. 作業日時 上記Iの3に定める履行期間内とし、契約締結後に、委託者と受託者とで協議の上で決定するものとするが、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、委託者が決定し、受託者に通知するものとする。

3. 内容

(1) 点検内容は共通仕様書による。

(2) 清掃は下記について行うこと。

- ア オイルバーナー
オйлトレーナー、オイルギアポンプ、ノズルチップフィルター
- イ 函体
すすの拭き取り
- ウ 保安装置
炎検出器

III. その他

1. 点検技術者

本委託にかかる点検作業は、燃焼機器及び安全装置に対する知識を有する者が行うこと。

2. 協議

この仕様書に定めのない事項、又は仕様に疑義が生じた事項については、委託者と受託者が協議のうえ定めるものとする。

3. 作業完了後、作業写真を提出すること。