

## 修 繕 設 計 書

修 繕 名	農業試験場 種子保存庫修繕
場 所	農業試験場 本館2階
金 額	円
工 期	令和7年12月17日 から 令和8年3月25日 まで
修繕内容	本館2階の遺伝資源長期保管室において、低温種子保存庫が動作不良となっているため修繕を実施する。

### 内 訳 明 細 書

名 称	内 容	数 量	单 位	单 価	金 額
冷凍機	三菱電機社AFH-RT2TNQ同等品 (仕様書のとおり)	1	台		
制御盤	仕様書のとおり	1	台		
除湿機	ムンタース社BX300N同等品 (仕様書のとおり)	1	式		
冷媒ガス回収		1	式		
既設機器・冷媒配管撤去		1	式		
新規機器設置		1	式		
新規冷媒配管・配線	冷凍機・ユニットクーラー・制御盤・除湿機	1	式		
既設室外機移設	2台	1	式		
試運転調整		1	式		
直接修繕費計					
共通仮設費		1	式		
純修繕費					
現場管理費		1	式		
修繕原価					
一般管理費等		1	式		
修繕価格	千円未満切り捨て				
消費税等相当額	10%	1	式		
合計					

納品機器は内訳明細書記載能力以上の機器とし、設置のうえ種子保存庫としての機能を満たすものであること。

事前に納品機器の明細を提出し承認を得ること。

秋田県農業試験場