

建設部

建設委員会 【所管関係資料】

5月26日提出

令和 7 年第 1 回定例会（6 月議会）
建設部 提出資料

令和 7 年 5 月 2 6 日
建 設 部

建設委員会
【所管関係】

○ 下水道マネジメント 下水道管路補修工事での事故について
推 進 課

・ ・ ・ 3

下水道管路補修工事での事故について

下水道マネジメント推進課

1 概要

発生日時：令和7年3月7日（金）午前9時35分頃
発生場所：男鹿市脇本樽沢字神明下（流域下水道臨海幹線）
工事概要：管路補修工事（工期：R6.10.21～R7.3.28）
被災状況：工事関係者3名死亡

2 経緯

令和6年 8月：県道上で、下水道管の破損が原因とみられる漏水を確認
令和6年10月：管路補修工事の契約締結
令和6年11月：管路内カメラ調査により破損箇所を確認
その後、補修工法を決定
令和7年 3月：破損した管の入れ替え工事を実施
埋戻し前の通水試験の際に事故が発生

3 事故原因

警察及び労働基準監督署において調査中

4 事故後の対応状況

3月 7日：建設産業団体及び職員に対し注意喚起
3月25日：外部有識者による安全対策検討委員会を設置
4月11日：建設工事従事者を対象とした研修会を実施

5 今後の対応

安全対策検討委員会からの意見を踏まえ、具体的な再発防止策を取りまとめた上で、受発注者双方で安全管理を徹底する。

