

消防設備個数表 1
(大館発電事務所、素波里発電所、早口発電所、山瀬発電所)

		受信機 P型 2 級	差動式 スポット型 熱感知器	定温式 スポット型 熱感知器	煙感知器	発信機	音響装置	表示灯	誘導灯	蓄圧式 消火器	誘導標識
大館 発 電 事 務 所	事務室	1	4							2	
	玄関ホール				1					1	
	書庫		1								
	ロッカー室		1							1	
	自家発電室		1							2	1
	電源室		1							1	
	女子ロッカー室			1						1	
	女子トイレ1F		1								
	階段下物置		1								
	1階書庫前廊下				1	1	1	1			
	通用口			1							1
	2階階段ホール				1						1
	会議室		2								
	制御室		3							2	
	台所			1						1	
	待機室 1		1	1							
	待機室 2		1	1							
	宿直室 1		1	1							
	宿直室 2		1	1							
	脱衣洗面所			1							
	宿直室前廊下				1	1	1	1		1	1
	計	1	19	8	4	2	2	2	0	12	4
		受信機 P型 2 級	差動式 スポット型 熱感知器	定温式 スポット型 熱感知器	煙感知器	発信機	音響装置	表示灯	誘導灯	蓄圧式 消火器	誘導標識
素波里 発 電 所	配電盤室	1	1							1	
	階段									1	
	廊下										
	ケーブル室		1							1	
	バッテリー室			1						1	
	燃料タンク室		1							1	
	自家発電機室			1						1	
	発電機室				4					3	
	プラットホーム				2					2	
	圧油ポンプ上		1								
	水車下部室		1								
	キュービクル室									1	
	計	1	5	2	6	0	0	0	0	12	0
早口 発 電 所	配電盤室	1	2								
	2階廊下			1						1	
	和室		1								
	キュービクル室		2							1	
	発電機室				4					1	
	自家発電室			1						1	
	水車室		2							1	
	水車下部室		2							1	
	修理工場									1	
	油倉庫									1	
	計	1	9	2	4	0	0	0	0	8	0
山瀬 発 電 所	配電盤室	1			2	1	1	1			
	トランス室				2					1	
	キュービクル盤上				2						
	1階ホール				2				1	2	
	休憩室				1					1	
	水車発電機室				2				1	1	
	計	1	0	0	11	1	1	1	2	5	0

消防設備個数表 2
(柴平発電所、八幡平発電所、八幡平第二発電所)

		受信機 P型 2 級	差動式 スポット型 熱感知器	定温式 スポット型 熱感知器	煙感知器	発信機	音響装置	表示灯	誘導灯	蓄圧式 消火器	誘導標識
柴平 発電所	配電盤室・ キュービクル室	1	2							4	
	発電機室・ ケーブル室		1		4					2	
	水車室・ 水車下部室		2							2	
	修理工場									1	
	計	1	5	0	4	0	0	0	0	9	0
八幡 平 発電所	配電盤室・ キュービクル室	1	2							3	
	発電機室				4					1	
	水車室・ 水車下部室		2							2	
	倉庫									3	
	計	1	4	0	4	0	0	0	0	9	0
八幡 平 第二 発電所	配電盤室・ 発電機室	1			6	1	1	1		2	
	計	1	0	0	6	1	1	1	0	2	0

		受信機 P型 2 級	差動式 スポット型 熱感知器	定温式 スポット型 熱感知器	煙感知器	発信機	音響装置	表示灯	誘導灯	蓄圧式 消火器	誘導標識
点 検 個 数	機器点検及び総合点検	7	42	12	39	4	4	4	2	57	4
	機器点検	7	42	12	39	4	4	4	2	57	4