

令和7年度
07-KA-M1

秋田工業用水道 低濃度PCB含有廃棄物処分業務委託

仕 様 書

令和7年6月

秋田発電・工業用水道事務所

1 委託概要

本業務は、秋田工業用水道における低濃度PCB含有廃棄物を処分するものである。

2 委託場所（排出場所）

秋田発電・工業用水道事務所 秋田市仁井田字新中島 地内

3 委託期間

契約日から令和8年2月6日（金）まで

4 委託内容

低濃度PCB含有廃棄物処分 1式

（1）処分対象廃棄物仕様

廃棄物の種類	仕様	数量	総重量
変圧器 (66kV)	製造者：(株)明電舎 型式：NORSGXY 製造年月：1971年1月 定格容量：3,000kVA 油量：4,700L（抜油済） 総重量：14,200kg（油量含む場合） 概略寸法：W2,730×D4,130×H3,220mm PCB含有量：3.0mg/kg 荷姿：有姿	1台	9,970 kg
変圧器 (6.6kV)	製造者：(株)明電舎 型式：NORGX 製造年月：1971年1月 定格容量：1,700kVA 油量：1,500L（抜油済） 総重量：6,200kg（油量含む場合） 概略寸法：W2,100×D2,650×H2,520mm PCB含有量：3.2mg/kg 荷姿：有姿	1台	4,850 kg

（2）荷渡し条件

ア 処分場渡しとし、廃棄物運搬は、別途発注する運搬業務委託の受注者にて行う。

イ 荷姿は有姿とし、排出場所での解体、小分け等を行わない。

（3）成果品

業務終了後、産業廃棄物管理票（マニフェスト）を提出すること。

（4）その他

ア 運搬業務委託の受注者決定後、運搬日程を調整してからの処分とする。

イ 運搬業務の発注は、本業務委託契約を締結し、処分場が確定した時点で行うものとする。

ウ 廃変圧器に付属するダイヤル温度計には水銀が含まれているため、荷渡し後、受注者にて取外しを行い、発注者に返却するものとする。