

秋田工業用水道 スマートメーター導入調査設計業務委託に関する質問への回答

令和 7 年 7 月 2 2 日

秋 田 県 公 営 企 業 課

番号	資料名称	該当 ページ	該当項目	質問内容	回答
1	(資料1) 公募型プロ ポーザル実 施要領	1	3 - (1)	「スマートメーターの製造・販売・施工等を営む者」との記載がございますが製造・販売・施工全ての業務を営む者のみ参加資格を有するというのでしょうか。 若しくは製造・販売・施工の何れか一つを営む者も参加資格を有するというのでしょうか。	業務委託仕様書5に記載の要求仕様を満たすスマートメーターの製造・販売・施工等のいずれかを営む者であることが要件となります。
2	(資料1) 公募型プロ ポーザル実 施要領	9-10	【別紙1】 企画提案書の構成	「導入及び維持に係る費用」・「標準工事費」を記載するよう指示がございますが、どちらも本業務受託後、全ての対象事業所の現場調査を行うことで費用の算出が可能であると考えます。 そのため企画提案書に記載する時点では「概算見積もり」という認識で宜しいのでしょうか。また現場調査後に正確な価格を算出し企画提案書の価格よりも高額になった場合は金額変更が認められるのでしょうか。	ご認識のとおり、正確な費用の算出は現地調査を踏まえて行う必要があります。 企画提案書における「導入及び維持に係る費用」、「標準工事費（直接工事費）」の記載については、記載例の項目を参考に標準的な費用を算出してください。 なお、現地調査の結果に見合ったシステム構成とするため、追加費用が生じうることも承知しています。

番号	資料名称	該当 ページ	該当項目	質問内容	回答
3	(資料1) 公募型プロ ポーザル実 施要領	9-10	【別紙1】 企画提案書の構成	「導入及び維持に係る費用」・「標準工事費」 に関する金額は企画提案の内容を実施するための費用（様式7）とは別に提案書に記載するという認識で間違いないでしょうか。	ご認識のとおりです。
4	(資料1) 公募型プロ ポーザル実 施要領	11	【別紙2】 システム構成図	パターン1 及びパターン2 の<導入後>の図において「電文」との記載がございますが、電文の仕様は、「東京都水道局自動検針メータ通信機能仕様書(V2.6A)」で宜しいでしょうか。（そうでない場合、電文仕様を開示いただけますでしょうか。 （電文仕様が分からない場合、弊社が準備できる機器が接続可能であるか判断できないため。） 或いは、「東京都水道局自動検針メータ通信機能仕様書(V2.6A)」へ変更していただくことは可能でしょうか。	電文の仕様は、東京都水道局 自動検針メータ通信機能仕様書（Ver 2. 6 A）に準拠したものを想定しています。
5	(資料1) 公募型プロ ポーザル実 施要領	11-12	【別紙2】 システム構成図	パターン1 及びパターン3 の<導入後>の図において無線機からパルスが出力される図となっておりますが、弊社の無線機はパルス出力機能がございません。 既存のパルス線を記録計に接続し、電文線を無線機に接続する方法でも宜しいでしょうか。	記録計の記録に支障がないのであれば、当該接続方法でも差し支えありません。

番号	資料名称	該当 ページ	該当項目	質問内容	回答
6	(資料2) 業務委託 仕様書	2	7－(2)	7 業務の内容 (2) 現地調査 現地調査時に、電波環境や既設システムの仕様により、スマート化ができる製品の選定が不可となった場合、当該受水設備に関してはスマートメーター製品選定の対象外としていただくことは可能でしょうか。	無線通信が可能な場所への配線替えや、パルス変換器の追加等、スマート化に必要なシステム構成をとることで導入可能なものと理解しており、製品選定の対象外となることは想定していません。
7	(資料2) 業務委託 仕様書	5	【別添2】 対象量水器一覧表	No.19 電磁式 100 愛知時計電機(株) ATW100Vと記載がありますが、型式に間違いが無ければ出力機構の無い直読式の羽根車式となります。 計測方法若しくは型式に間違いありませんでしょうか。確認させて頂ければ幸いです。	No.19 の型式に誤りがありましたので訂正します。 【誤】 ATW100V 【正】 SU100-K
8	(資料2) 業務委託 仕様書 (資料1) 公募型プロ ポーザル実 施要領	5 11-12	【別添2】 対象量水器一覧表 【別紙2】 システム構成図	対象量水器一覧表に記載されている 29 台は実施要領書(資料1)【別紙2】のパターン1～パターン4のどのパターンに該当するかご教示頂くことは可能でしょうか。	パターン1～4は、あくまで標準工事費(直接工事費)を算定するための例示ですので、対象量水器 29 台がそれぞれのパターンに該当するかはお示しできません。 なお、契約後に県が保有する各受水者の給水施設に関する資料を提供します。

番号	資料名称	該当 ページ	該当項目	質問内容	回答
9	(資料2) 業務委託 仕様書	—	—	今回の業務はスマートメーターの機器選定であるため 実際の導入時には改めて納入業者の選定を行うという 認識で間違いないでしょうか。	ご認識のとおりです。 本業務において選定したスマートメーター 製品を導入するための工事は、別途公告す る予定です。
10	【様式2】 公募型プロ ポーザル参 加資格確認 申請書	—	—	代表者職氏名は東北支店 支店長名で宜しいでしょ うか。	申請者は、契約行為が可能な者であれば差 し支えありません。