

大館発電事務所
高圧ケーブル絶縁診断業務委託
07-DO-B2

現場説明書（条件明示）

令和7年度

秋田県 大館発電事務所

現場説明書（条件明示）

業務の実施にあたっては、秋田県委託業務共通仕様書その他指定された図書を参考とし、かつ以下の事項について施工条件とします。

第1編 共通編

第1章 基準等

第1節 参考図書

設計図書の外に提示する「参考図書」については、入札参加者の迅速な見積りに対しての資料として提示するもので、請負契約上拘束するものではないので留意して下さい。

第2節 積算基準

委託費の積算は、以下の積算基準に基づき実施しています。

- (1) 設計業務等標準積算基準書〔参考資料〕（令和6年10月以降適用）秋田県建設部
- (2) 建設機械等損料算定表（令和6年10月以降適用）秋田県建設部
- (3) 下水道用設計標準歩掛表（令和7年度）第2巻ポンプ場・処理場編 日本下水道協会

第2編 現場説明事項

第1章 条件明示

第1節 工程関係

(1) 作業時期の制限

本業務の作業時期は以下の発電所停電期間中（停電・復電操作時間を含む）を予定しています。変更が生じた場合は別途協議します。

大館発電事務所

- ・履行期間内の1日間

早口発電所

- ・令和7年10月6日(月) 8時30分 ～ 令和7年10月7日(火) 17時30分

山瀬発電所

- ・令和7年10月8日(水) 9時00分 ～ 令和7年10月9日(木) 17時00分

第2節 実施条件

(1) ケーブル離線、接続

接続端子部分からのケーブルの離線及び接続は受注者にて実施するものとして見積もってください。

(2) 作業用電源

測定器の電源は受注者にて準備するものとして見積もってください。