

果樹試験場GHPフロン漏洩点検業務委託特記仕様書

1 総則

この仕様書は、果樹試験場GHPフロン漏洩点検業務委託に関し、必要な事項を定める。

2 委託期間

契約締結日から 令和8年10月30日までとする。

3 委託場所等

- (1) 施設名 果樹試験場
- (2) 所在地 横手市平鹿町醍醐字街道下65
- (3) 機種 ヤンマー YNCP355L1PB 1台
YNCP355L1PB 1台
YNCP710L1PB 1台
- (4) 定格出力 YNCP355L1PB 7.9kw
YNCP355L1PB 7.9kw
YNCP710L1PB 15.7kw

4 委託業務内容

フロン排出抑制法に基づくフロン漏洩検査

5 提出書類

- (1) 受注者は契約締結後速やかに業務計画書等を提出すること。
- (2) 受注者は委託業務が終了したときは速やかに点検報告書及び委託業務完了届を提出すること。

6 その他

- (1) 業務を実施する上で必要な安全管理は、受注者が行うこと。
- (2) 点検作業はフロン類の性状及び取扱いの方法並びにエアコンディショナー、冷蔵機器及び冷凍機器の構造並びに運転方法について十分な知見を有する者が行うこと。
- (3) その他委託基準の内容について、疑義のある場合は、発注者と協議し、保安管理するものとする。