

# 自動滅菌装置保守点検業務委託 特記仕様書

本仕様書は「令和 8 年度 自動滅菌装置保守点検業務委託」に適用するものである。

## 1. 業務内容

岩見ダム管理事務所（住所 秋田県秋田市河辺三内字財の神地内）の給水設備、  
塩素滅菌装置の保守点検業務を行うものである。

## 2. 業務期間

業務期間は令和 8 年 4 月 1 日～令和 9 年 3 月 31 日までとする。

## 3. 処理方法

原則として 1 ヶ月に 1 回(年 12 回)巡視し項目毎に点検を行い、必要に応じて残  
留塩素濃度を設定、使用薬品の補充により設備の機能の正常化を図るものとする。

## 4. その他

本仕様書に定めのない事項は、協議により定めるものとする。