

# 設計書

名 称	鹿角地域振興局庁舎及び職員会館自家用電気工作物保安管理業務委託
場 所	鹿角市花輪字六月田 1 番地
期 間	令和8年4月1日 ~ 令和9年3月31日

内容	規格品質	数量	単位	単価	金額（円）
保安管理業務	設備容量 225kVA (6,600V/200V) 予備発電容量 47.5kVA (210V) 発電所容量 15kVA (200V)	12	月		
小 計					
消 費 税					
合 計					

## ※業務概要

- 1 点検業務を次により行うものとする。
  - ①隔月1回実施する月次点検業務、絶縁監視装置による常時監視
  - ②毎年1回実施する年次点検業務
  - ③事故応動業務（必要な都度）
  - ④精密・臨時点検（必要な都度）
- 2 検査立会及び指導等を次により行うものとする。
  - ①電気関係法令に基づく立ち入り検査の立会
  - ②電気関係法令に定める電気事故報告書作成及び手続き指導