

## 特記仕様書

- 1 業務名 産業技術センター（本館）消防用設備等保守点検業務委託
- 2 一般事項
  - (1) 本業務は、秋田県産業技術センター（本館）の消防用設備等について、消防法及び関係法令に基づく定期点検及び不具合発生時の応急対応等を実施するものである。
  - (2) 契約書及び本特記仕様書に定めのない事項については、「建築保全業務委託標準仕様書」（別添）による。
- 3 業務履行期間  
令和8年4月1日から令和9年3月31日まで
- 4 業務履行場所  
秋田市新屋町字砂奴寄4-1-1  
産業技術センター本館
- 5 業務内容
  - (1) 定期点検
    - ア 対象設備及び点検項目・回数  
消防用設備等保守業務委託工数表のとおり。
    - イ 点検実施時期  
別途、発注者と協議するものとする。（例年9月と3月に実施している）
  - (2) 不具合発生時の応急対応  
定期点検対象設備に不具合等が発生した場合、発注者の要請により該当設備の調査及び応急処置を行うこと。  
なお、部品交換を要する修理等は本業務に含まない。

消防用設備等保守点検業務委託工数表

機器・項目名		仕様・内容	数量	単位	点検・作業項目及び回数	
					機器点検	機器点検 及び総合点検
自動 火災 報知 設備	受信機	P型1級90回線	1	面	1回	1回
	副表示盤	P型90回線	1	面	1回	1回
		P型20回線	4	面	1回	1回
	感知器	差動式スポット型	197	個	1回	1回
	感知器	定温式スポット型	97	個	1回	1回
	感知器	煙感知器	72	個	1回	1回
	発信器	P型1級	15	個	1回	1回
	地区音響装置		17	個	1回	1回
	表示灯		15	個	1回	1回
防火 排煙 設備	制御盤	20回線	1	面	1回	1回
	感知器	煙式	25	個	1回	1回
	防火扉		15	台	1回	1回
消火 器具	粉末消火器	粉末加圧式43本 粉末蓄圧式11本	54	本	1回	1回
誘導 灯	誘導灯 (避難口)	B級BL1個 C級3個 中型2個(蛍光灯)	6	個	1回	1回
全体	配線点検					総合点検:1回
	全機器	不具合発生時の 応急対応	1	式	調査及び応急措置:要請の都度	