

自動ドア点検項目及び標準点検内容（1回当たり）

点 検 項 目	点 検 内 容
1 ドア・サッシ部	① ドア本体の傷、錆、腐食及び汚れの有無の点検
	② 自動ドア表示ステッカー又は警告ラベルの有無の点検
	③ ドア本体作動時の異常音の有無の点検
	④ ドアと無目の隙間が適正であることの確認
	⑤ 全閉時戸先隙間又はドアと床面の隙間が適正であることの確認
	⑥ ドアと中間方立及びガイドレールの隙間が適正であることの確認
	⑦ 無目点検カバーの取付け状態の点検
	⑧ 安全柵又は防護柵の点検
2 懸垂部	① 戸車、ハンガーレールの汚れ、摩耗及び損傷
	② ハンガーレールの取り付け状態の点検
	③ 戸車及びストッパーの取り付け状態の点検
3 動力部・作動部	① 手動開閉の動作確認及び異常音の有無の点検
	② エンジンの取り付け状態の確認
	③ 防振ゴムの変形の有無の点検
	④ 従動プーリーの取り付け状態の点検
	⑤ ベルト、チェーン、ワイヤの張り、摩耗及び取り付け状態の確認
4 制御装置	① 開閉速度及び開放タイマーの時間の点検
	② 徐行速度の状態の点検
	③ ドア位置検出スイッチの取り付け状態の点検
	④ 電源スイッチの作動状態の点検
	⑤ 制御装置の取り付け状態の点検
5 センサー部	① センサー、補助センサーの取り付け状態及び作動状態の点検
	② センサー及び補助センサー検出面の汚れの有無の点検
	③ タッチスイッチ及び併用センサーの作動状態の点検
	④ マットスイッチの変形及び亀裂の有無の点検
	⑤ マットスイッチ排水口のごみ詰まり有無の点検
6 電気回路	① 通常開閉動作及び反転動作の点検
	② 電線の支持、接続状況及び被覆の亀裂の有無の点検
	③ 絶縁抵抗を測定し、その良否の確認
	④ 電源電圧を測定し、その良否の確認
7 凍結防止装置	ガイドレールヒーターが設置されている場合は、作動状況の点検