

点検・測定等の実施基準表

○印は該当項目を示す。

電 気 工 作 物		点検・測定等項目	点 検 種 別	
			月次点検	年次点検
			毎 月 1 回	毎 年 1 回
引込設備・受電設備・配電設備・二次変電設備等	区分開閉器 引込線 電柱及び支持物 ケーブル	外観絶縁保護 観察緑電器の動作特性試験 抵抗との連動動作特性試験 点検	○	○ ○ ○ ○ ○
	受電室・電気室 キュービクル	外計器指示値の確認 点検	○ ○	○
	断路器 遮断器 開閉器 高圧負荷開閉器	外観絶縁保護 観察緑電器の動作特性試験 抵抗との連動動作特性試験 点検 絶縁部油点検	○	○ ○ ○ ○ ○ 必要の都度 必要の都度
	電力用ヒューズ	外観絶縁 観察抵抗 点検	○	○ ○ ○
	計器用変成器	外観絶縁 観察抵抗 点検	○	○ ○ ○
	変圧器	外観絶縁温度・二次緑 観察抵抗漏洩電流測定 点検 絶縁部油点検	○ ○	○ ○ ○ 必要の都度 必要の都度
	電力用コンデンサ リアクトル	外観絶縁 観察抵抗 点検	○	○ ○ ○
	母線、避雷器 その他高圧機器	外観絶縁 観察抵抗 点検	○	○ ○ ○
	配電盤及び制御回路	外観絶縁 観察抵抗 計器校正・シークンステスト 点検	○	○ ○ ○ 必要の都度
	接地装置	外観接地 観察抵抗 点検	○	○ ○ ○
負荷設備	電動機、電熱器、電気溶接機、その他電気機器類、照明装置、配線配電器具、接地装置	外観絶縁接地 観察抵抗 点検	○	○ ○ ○ ○
非常用予備発電装置	原動機関係	外観燃料貯蔵量等停止の確認試験 点検	○ ○ ○	○ ○ ○ ○
	発電機関係	外観電圧・周波数(回転数)確認 絶縁緑地抵抗 点検	○ ○	○ ○ ○ ○ ○
	遮断器、開閉器 その他電気機器類	受電設備に準ずる		
	蓄電池・充電装置 始動用装置	外観比液電圧 観察重温圧 点検 測定 点検 測定 点検 測定	○ ○	○ ○ ○ ○ ○ ○