

秋田発電・工業用水道事務所

浄化槽清掃及び保守点検業務委託

08-D A-A3

現場説明書（条件明示）

令和8年度

秋田県秋田発電・工業用水道事務所

現場説明書（条件明示）

業務の実施にあたっては、建築保全業務共通仕様書その他指定された図書を参考とし、かつ以下の事項について実施条件とします。

第 1 編 共通編 第 1 章 基準等

第 1 節 参考図書及び参考図面

設計図書の外に提示する「参考図書」については、入札参加者の迅速な見積りに対しての資料として提示するもので、請負契約上拘束するものではないので留意してください。

第 2 節 積算基準

委託費の積算は、以下の積算基準に基づき実施しています。

(1) 建築保全業務積算基準及び同要領（最新版）

国土交通省大臣官房官庁営繕部

第 2 編 現場説明事項 第 1 章 条件明示

第 1 節 し尿汲み取り及び水張りの容量

し尿汲み取り及び水張りの容量は 10.28kL、10.28 m³として積算しています。

【参考】

嫌気濾床槽第 1 室	5.19 m ³	嫌気濾床槽第 2 室	4.25 m ³
ポンプ槽	0.50 m ³	消毒槽	0.34 m ³
		計	10.28 m ³

第 2 節 消毒薬品使用量

消毒薬品使用量は 23.5kg として積算しています。

【参考】 使用量(g) = 処理量 9 m³/日 × 必要塩素量 5g / m³
× 年間日数 365 日 ÷ 有効塩素濃度 0.7

第 3 節 委託箇所

業務委託箇所については、以下の緯度経度の座標位置とする。

秋田発電・工業用水道事務所 39.67738649233734,140.10933921180072

第 4 節 その他

本業務の履行にあたり、仕様書によりがたい場合は、別途協議します。