

## 能代港湾事務所 消防用設備等点検業務委託 特記仕様書

### 1 委託業務の内容

当委託業務は、能代港湾事務所等内に消防法（昭和23年法律第186号、以下「法」という。）に基づき設置されている消防用設備等について、法第17条の3の3の規定に定める定期点検及びその点検に伴って行うべき設備等の調整や清掃を法及び関係法令を遵守し行うものとする。

### 2 委託業務履行場所

- (1) 所在地 能代市字大森山1-2  
名称 秋田県能代港湾事務所
- (2) 所在地 能代市字大森山1-2  
名称 はまなす展望台

### 3 委託業務履行期間

契約日から令和9年2月26日まで

### 4 消防設備等の種類

消防用設備等の種類は、消火器具、自動火災報知設備とし、数量等の詳細は別紙に示す一覧のとおり。

### 5 委託業務の実施方法

委託業務の実施は、消防法施行規則（昭和36年自治省令6号）第31条の6第4項の規定に基づき消防庁長官が定めた点検の方法により行うものとする。

なお、この点検の過程において必要とされる設備等の調整や清掃等を行うものとする。点検の結果は、同規定による報告書の様式により作成し報告するものとする。また、この報告書を必要に応じて消防機関に提出するよう指示するときがある。

### 6 委託業務に従事する者

委託業務に従事する者は、消防用設備等の種類に応じたそれぞれの消防設備士免状の交付を受けている者又は消防設備点検資格者とする。

### 7 点検等実施日

点検等は、次のとおり行うものとする。ただし、点検等の実施日の決定にあたっては、事前に発注者に協議し了承を得るものとする。

- |          |                 |         |
|----------|-----------------|---------|
| (1) 消火器具 | 機器（外観）点検（1回目）   | 令和8年7月中 |
| 自動火災報知設備 | 機器点検（1回目）       | 令和8年7月中 |
| (2) 消火器具 | 機器（外観）点検（2回目）   | 令和9年1月中 |
| 自動火災報知設備 | 機器点検及び総合点検（2回目） | 令和9年1月中 |

### 8 提出書類及び提出期限

- (1) 点検結果の報告に関する書類（5に示す報告書）
  - ①機器点検（1回目） 点検日から1ヶ月以内
  - ②機器点検及び総合点検（2回目） 点検日から1ヶ月以内
- (2) 委託業務完了通知書 上記の②に合わせて提出

## 消防用設備等一覧【能代港湾事務所】

### 自動火災報知設備

#### 受信機

番号	設置場所	メーカー	型式等
1	1階 事務室	ニッタン(株)	P型2級 5回線

#### 発信機・地区音響装置

番号	設置場所	メーカー	型式等
2	1階 廊下	ニッタン(株)	P型2級
3	2階 廊下	ニッタン(株)	P型2級
4	1階 事務室	ニッタン(株)	P型2級

#### 感知器

番号	設置場所	仕様・内容	数量
①～⑪	1階	差動式スポット型	11
⑫～⑬	1階	定温式スポット型	2
⑭	1階	イオン化式スポット型	1
⑮～⑳	2階	差動式スポット型	12
㉑	2階	定温式スポット型	1
㉒～㉓	2階	イオン化式スポット型	2

### 漏電火災警報器

#### 電灯回路

番号	設置場所	メーカー	型式等
5	1階 事務室	テンパール工業	EF-2型

#### 動力回路

番号	設置場所	メーカー	型式等
6	1階 事務室	テンパール工業	EF-4A型

### 消火器

番号	設置場所	メーカー	製品名	型式番号	製造番号	製造年	備考
(1)	1階 給湯室	ミヤタ	MEA10B	29～7	0100030K	2019	蓄圧式
(2)	1階 廊下	ミヤタ	MEA10B	29～7	0100031K	2019	蓄圧式
(3)	2階 廊下	ミヤタ	MEA10B	29～7	0100032K	2019	蓄圧式
(4)	車庫	ミヤタ	MEA10B	29～7	0100034K	2019	蓄圧式
(5)	屋外危険物地下タンク	ミヤタ	MEA10B	29～7	0100033K	2019	蓄圧式
(6)	屋外危険物地下タンク	ミヤタ	MEA10B	29～7	0100035K	2019	蓄圧式

## 消防用設備等一覧【はまなす展望台】

### 非常警報設備

番号	設置場所	メーカー	型式等	数量
1	1階	ニッタン(株)	EBU-SP-1	1
2	2階	ニッタン(株)	EBU-SP-1	1

### 誘導灯

番号	設置場所	仕様・内容	数量
1	1階	FL20W×1(片面)	2
2	2階	FL20W×1(両面)	1

### 消火器

番号	設置場所	メーカー	製品名	型式番号	製造番号	製造年	備考
1	屋外	モリタ宮田工業	UVM10AL	29～7	0234964K	2021	蓄圧式