

令和8年度 消防用水集計表（県北）

番号	学校名	消防用水の種類	設置箇所数	設置内容	根拠（消防法施行令第27条関係）	学校独自で 点検契約
例	●●	防火水槽	2	40㎡×2基	敷地面積49,000㎡、1・2階の床面積が10,000㎡以上で該当	実施していない
例	■	なし	なし	なし	敷地面積18,000㎡、1・2階の床面積が7,000㎡のため、設置なし	なし
1	鹿角	なし	なし	なし	敷地面積66,159㎡、延床面積が14,176㎡のため、設置なし	なし
2	大館鳳鳴	なし	なし	なし	敷地面積57,336㎡、延床面積が13,741㎡のため、設置なし	なし
3	大館鳳鳴（定）	なし	なし	なし	敷地面積46,366㎡、延床面積が6,964㎡のため、設置なし	なし
4	大館桂桜	防火水槽	2	40㎡×2基	敷地面積49,000㎡、第二体育館（準耐火建築物）の1・2階の床面積が10,000㎡以上	実施していない
5	大館国際	防火用水	1	40㎡×1基	消防法施工令第19条の代替としての消防用水。敷地面積76,100㎡、1・2階の床面積が5,000㎡以上で該当	実施していない
6	秋田北鷹	なし	なし	なし	敷地面積10,59.64㎡、床面積7,481.02㎡のため、設置なし	実施していない
7	能代	なし	なし	なし	敷地面積96,571㎡、1・2階の床面積が4,303㎡のため、設置なし	実施していない
8	能代（定）	なし	なし	なし	敷地面積28,375㎡、延床面積6,487㎡のため、設置なし	実施していない
9	能代松陽	防火水槽	1	60㎡×1基	造建築部分を含むため、その他建築物の基準である5,000㎡以上の建築物に該当	実施していない
10	能代科学技術	なし	なし	なし	敷地面積49,663.98㎡、延床面積が19,136.19㎡だが設置なし	なし
	能代科技（農場）	なし	なし	なし	敷地面積185,483.1㎡、延床面積が11,679.53㎡のため設置なし	なし
高校計		0	4	0		0
番号	学校名	消防用水の種類	設置箇所数	設置内容	根拠（消防法施行令第27条関係）	学校独自で 点検契約
1	比内支援（校舎）	なし	なし	なし	敷地面積19,319.16㎡、1階・2階の床面積11,176㎡のため設置なし	なし
2	たかのす	なし	なし	なし	敷地面積7,327㎡、床面積1,472㎡のため設置なし	なし
3	かづの	なし	なし	なし	敷地面積8,249㎡、床面積1,553㎡のため設置なし	なし
4	能代支援	なし	なし	なし	敷地面積69,082.01㎡ 延床面積6,296.72㎡のため、設置なし	なし
特支計		0	0	0		
総計		0	4	0		