

令和8年度 消防用水集計表（中央）

番号	学校名	消防用水の種類	設置箇所数	設置内容	根拠（消防法施行令第27条関係）	学校独自で 点検契約
例	●●	防火水槽	2	40㎡×2基	敷地面積49,000㎡、1・2階の床面積が10,000㎡以上で該当	実施していない
例	■	なし	なし	なし	敷地面積18,000㎡、1・2階の床面積が7,000㎡のため、設置なし	なし
1	五城目	なし	なし	なし	敷地面積67,397.02㎡、延床面積が9,670.99㎡のため設置なし	なし
2	男鹿海洋	なし	なし	なし	敷地面積35,404㎡、延床面積が12,558㎡のため、設置なし	なし
3	男鹿工業	消防用水（高架水槽）	1	8㎡×1基	敷地面積73,321㎡、延床面積が15,547㎡のため、該当	実施していない
4	秋田西	なし	なし	なし	敷地面積50,243㎡、延べ床面積が9,993㎡のため、設置なし	なし
5	金足農業	なし	なし	なし	敷地面積83,099.05㎡、延べ床面積が8,755.59㎡のため、設置なし	なし
6	秋田	防火水槽	1	40㎡×1基	敷地面積104,220㎡、延床面積が15,000㎡以上で該当	実施していない
7	秋田北	なし	なし	なし	敷地面積20,231㎡、延床面積が13,925㎡のため、設置なし	なし
8	秋田南	なし	なし	なし	敷地面積78,379.10㎡、1・2階の床面積が12,379.59㎡のため設置なし	
9	秋田中央	なし	なし	なし	敷地面積49,469.30㎡、延床面積が15,000㎡未満のため、設置なし	なし
10	新屋	なし	なし	なし	敷地面積17,858㎡、延床面積が10,210㎡のため、設置なし	なし
11	秋田工業	なし	なし	なし	敷地面積81,214㎡、延床面積が7,757.18㎡のため、設置なし	なし
12	秋田明德館	なし	なし	なし	高さ41.38m、延べ面積が14,723.4㎡のため、設置なし	なし
13	本荘	なし	なし	なし	敷地面積99,570㎡、1・2階の床面積が10,194㎡のため、設置なし	なし
14	由利	防火水槽	1	40㎡×1基	敷地面積55,395㎡、延面積10,664.9㎡	実施していない
15	由利工業	防火水槽	2	30㎡×2基	敷地面積94,594.89㎡、延床面積が15,000㎡以上で該当	実施していない
16	矢島	防火水槽				
17	西目	なし	なし	なし	設置の必要がないことを由利本荘市消防署西目分署に確認済(R7.9.2)	なし
18	仁賀保	なし	なし	なし	敷地面積75,425㎡、延床面積が8,824㎡のため、設置なし	なし
高校計		0	5	0		0
番号	学校名	消防用水の種類	設置箇所数	設置内容	根拠（消防法施行令第27条関係）	学校独自で 点検契約
1	視覚 聴き 覚 り	防火水槽 (プール)	1	157.5㎡×1基	敷地面積69,999㎡、延床面積15,000㎡以上のため該当	実施していない
2	天王みどり	なし	なし	なし	敷地面積0.0㎡(総合教育センター敷地)、延床面積4,659.71㎡のため、設置なし	なし
	栗田分 埋文分					
	旧秋田養護	なし	なし	なし	敷地面積12,747.67㎡、1・2階の床面積が2,142.71㎡。設置なし	なし
	栗田支援(単体)	なし	なし	なし	敷地面積30,978.88㎡、1・2階の床面積が10,562.23㎡。設置なし	なし
3	栗田支援	上記のとおり	上記のとおり	上記のとおり	※秋田消防署新屋分署へ、栗田本校舎側は面積等では該当施設であるが、特例で免除と なっているため設置不要と確認済	なし
4	ゆり支援	なし	なし	なし	設置が不要の旨、由利本荘市消防本部に確認済み	なし
特支計		0	1	0		
総計		0	6	0		