

令和8年度 消防用水集計表（県南）

番号	学校名	消防用水の種類	設置箇所数	設置内容	根拠（消防法施行令第27条関係）	学校独自で点検契約
例	●●	防火水槽	2	40㎡×2基	敷地面積49,000㎡、1・2階の床面積が10,000㎡以上で該当	実施していない
例	■■	なし	なし	なし	敷地面積18,000㎡、1・2階の床面積が7,000㎡のため、設置なし	なし
1	西 仙 北	防火水槽	1	40㎡×1基	敷地面積92,735㎡、1・2階の床面積が5,000㎡以上のため該当（木造建物が接続）	実施していない
2	大 曲 農 業	なし	なし	なし	敷地面積97,187㎡、延床面積が9,120㎡のため、設置なし	なし
3	太 田 分 校	なし	なし	なし	敷地面積17,282㎡、延床面積が2,339㎡のため、設置なし	なし
4	大 曲	消防用水	1	40㎡×1基	敷地面積32,957㎡、1・2階の床面積が7,558.28㎡以上（木造建物が接続）	実施していない
5	大 曲 工 業	なし	なし	なし	敷地面積62,268.42㎡、1・2階の床面積が15,000㎡未満のため、設置なし	なし
6	角 館	防火水槽	2	40㎡×2基	敷地面積74,040㎡、1・2階の床面積が5,000㎡以上で該当（木造が接続している）	実施していない
7	角 館（定）	なし	なし	なし	敷地面積37,599㎡、1・2階の床面積が3,656㎡のため、設置なし	なし
8	六 郷	なし	なし	なし	敷地面積38,317㎡、延床面積が8,983㎡のため、設置なし	なし
9	横 手	防火水槽	1	60㎡×1基	敷地面積84,244㎡、1・2階の床面積が15,000㎡未満だが設置※横手市うるおいのあるまちづくり推進要綱（開発行為による）	実施していない
10	横 手 城 南	なし	なし	なし	敷地面積44,664㎡、1・2階の床面積が7,734.17㎡のため、設置なし	なし
11	横 手 清 陵	防火水槽	2	40㎡×2基	敷地面積20,000㎡以上、延床面積が15,000㎡以上で該当	実施していない
12	平 成	なし	なし	なし	敷地面積68,813㎡、延床面積が7,463㎡のため、設置なし	なし
13	雄 物 川	なし	なし	なし	敷地面積49,143㎡、延床面積が7,958㎡のため、設置なし	なし
14	増 田	なし	なし	なし	設置の必要がないことを横手市消防署南分署に確認済(R7.8.26)	なし
15	湯 沢	なし	なし	なし	敷地面積65,875㎡、延床面積が5,017㎡のため、設置なし	なし
16	湯 沢 翔 北	なし	なし	なし	敷地面積13,3413.16㎡、延床面積が4,547.13㎡のため、設置なし	なし
17	雄 勝 校	なし	なし	なし	延床面積が6,919.90㎡のため、設置なし。湯沢市（総務課総合防災班）にて、防火水槽が未設置であることを確認。	なし
18	羽 後	なし	なし	なし	敷地面積61,928.41㎡、延床面積8,531.4㎡のため、設置なし	なし
高校計		0	7	0		0
番号	学校名	消防用水の種類	設置箇所数	設置内容	根拠（消防法施行令第27条関係）	学校独自で点検契約
1	大 曲 支 援	なし	なし	なし	敷地面積55,498㎡、延床面積7,287.15㎡のため、設置なし	なし
2	せ ん ぼ く	なし	なし	なし	敷地面積37,599㎡、1・2階の床面積が1,702.62㎡のため、設置なし	なし
3	横 手 支 援	なし	なし	なし	小中学部棟（敷地面積18,978㎡、延床面積3,273㎡）高等部棟（敷地面積27,408㎡、延床面積2,385㎡）のため、設置なし	なし
4	稲 川 支 援	なし	なし	なし	設置が不要の旨、湯沢雄勝広域市町村圏組合消防本部に確認済み	なし
特支計		0	0	0		
総計		0	7	0		