

鹿角地域職員公舎消防設備点検業務仕様書

1. 業務の内容

鹿角地域職員公舎消防設備の点検

2. 業務実施期間

契約の日から令和9年3月31日（水）まで

3. 実施場所

鹿角地域職員公舎 所在地及び名称：鹿角市花輪字合ノ野122番地 合ノ野公舎1号棟、2号棟
鹿角市花輪字合ノ野157番地 花輪公舎

4. 消防設備の概要

別紙金抜き設計書のとおり

5. 点検業務の実施方法

- 1) 自動火災報知設備・外観・機能点検、総合点検
- 2) 防火戸外観・機能点検、総合点検
- 3) 非常はしご点検
- 4) 消火器・外観・機能点検
- 5) 点検報告書の作成

6. 業務に従事する者（有資格者）

本業務を遂行するための有資格者として、下記の点検項目を満たす資格を有する者を業務員として配置できること。

点検項目	要する資格	
	消防設備士	消防設備点検資格者
自動火災報知設備	甲種又は乙種4類	2種
防火扉 (自動火災報知設備と連動)	甲種又は乙種4類	2種
漏電火災警報機	乙種7類	2種
非常はしご	甲種又は乙種5類	2種
消火器	乙種6類	1種